



**Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz**

Atomaufsicht und Strahlenschutz in Niedersachsen

Bericht für das Jahr

2015

(Stichtag der Angaben: 31.12.2015)

Hannover, 09.08.2016

Inhalt

1	Einleitung	9
2	Rechtlicher Rahmen	11
2.1	Nukleare Sicherheit	11
2.2	Stilllegung und Rückbau.....	12
2.3	Nukleare Entsorgung.....	12
2.4	Strahlenschutz und Umweltradioaktivität	13
2.5	Parlament und Öffentlichkeit.....	13
3	Zusammenarbeit auf Bundes-, Landes- und internationaler Ebene, Mitarbeit in Fachgremien	16
3.1	Bund-Länder-Ausschuss für Atomkernenergie.....	16
3.2	Gremien der Nuklearen Sicherheit.....	17
3.3	Gremien der Stilllegung und des Abbaus kerntechnischer Anlagen.....	19
3.4	Gremien der nuklearen Ver- und Entsorgung.....	19
3.5	Gremien des Strahlenschutzes und der Umgebungsüberwachung	22
3.6	Sonstige Gremien	22
4	Organisation und Tätigkeiten der Atomaufsicht und des Strahlenschutzes	27
4.1	Anlagen übergreifende Anforderungen und innere Organisation	27
4.1.1	Innere Organisation und Fachkunde.....	27
4.1.2	Sicherheitsanforderungen	27
4.1.3	Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht.....	28
4.1.4	Sicherheitsüberprüfungen	30
4.1.5	Meldepflichtige Ereignisse	31
4.1.6	Tätigkeit der Clearingstelle des MU und externe Sachverständige	32
4.1.7	Änderungsanzeigen	33
4.1.8	Sachverständige	35
4.2	Kernkraftwerk Emsland (KKE)	35
4.2.1	Betriebsdaten.....	35

4.2.2	Erteilte Genehmigungen.....	35
4.2.3	Inspektionen vor Ort.....	35
4.2.4	Änderungsanzeigen	35
4.2.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	36
4.2.6	Aufsichtstätigkeit im KKE.....	36
4.3	Kernkraftwerk Grohnde (KWG).....	38
4.3.1	Betriebsdaten.....	38
4.3.2	Erteilte Genehmigungen.....	38
4.3.3	Inspektionen vor Ort.....	38
4.3.4	Änderungsanzeigen	38
4.3.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	39
4.3.6	Aufsichtstätigkeit im KWG	39
4.4	Kernkraftwerk Unterweser (KKU).....	41
4.4.1	Betriebsdaten.....	41
4.4.2	Erteilte Genehmigungen, Anträge auf Stilllegung.....	41
4.4.3	Inspektionen vor Ort.....	42
4.4.4	Änderungsanzeigen	42
4.4.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	42
4.4.6	Besonderheiten.....	43
4.5	Kernkraftwerk Stade (KKS).....	44
4.5.1	Betriebsdaten.....	44
4.5.2	Erteilte Genehmigungen.....	45
4.5.3	Inspektionen vor Ort.....	46
4.5.4	Änderungsanzeigen	46
4.5.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	47
4.5.6	Besonderheiten / Auffälligkeiten	47
4.6	Kernkraftwerk Lingen (KWL).....	49
4.6.1	Betriebsdaten.....	49
4.6.2	Erteilte Genehmigungen.....	49
4.6.3	Inspektionen vor Ort.....	50
4.6.4	Änderungsanzeigen	50
4.6.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	51

4.6.6	Besonderheiten	51
4.7	Brennelementfertigungsanlage Lingen der ANF.....	51
4.7.1	Betriebsdaten.....	51
4.7.2	Erteilte Genehmigungen.....	52
4.7.3	Inspektionen vor Ort.....	52
4.7.4	Änderungsanzeigen	52
4.7.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	52
4.7.6	Besonderheiten.....	52
4.8	Pilotkonditionierungsanlage Gorleben (PKA)	52
4.8.1	Betriebsdaten.....	52
4.8.2	Erteilte Genehmigungen.....	53
4.8.3	Inspektionen vor Ort.....	54
4.8.4	Änderungsanzeigen	54
4.8.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	54
4.8.6	Besonderheiten.....	54
4.9	Transportbehälterlager Gorleben (TBL-G)	54
4.9.1	Betriebsbeschreibung, Lagerbestand	54
4.9.2	Erteilte Genehmigungen.....	55
4.9.3	Inspektionen vor Ort.....	55
4.9.4	Änderungsanzeigen	55
4.9.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	55
4.9.6	Besonderheiten.....	55
4.10	Standortzwischenlager Lingen (SZL-KKE).....	56
4.10.1	Betriebsdaten.....	56
4.10.2	Erteilte Genehmigungen.....	56
4.10.3	Inspektionen vor Ort.....	56
4.10.4	Änderungsanzeigen	56
4.10.5	Meldepflichtige Ereignisse.....	56
4.10.6	Besonderheiten.....	57
4.11	Standortzwischenlager Grohnde (SZL-KWG).....	57
4.11.1	Betriebsdaten.....	57
4.11.2	Erteilte Genehmigungen.....	57

4.11.3	Inspektionen vor Ort	57
4.11.4	Änderungsanzeigen	58
4.11.5	Meldepflichtige Ereignisse	58
4.11.6	Besonderheiten	58
4.12	Standortzwischenlager Unterweser (SZL-KKU)	58
4.12.1	Betriebsdaten	58
4.12.2	Erteilte Genehmigungen	58
4.12.3	Inspektionen vor Ort	59
4.12.4	Änderungsanzeigen	59
4.12.5	Meldepflichtige Ereignisse	59
4.12.6	Besonderheiten	59
4.13	Siemens Unterrichtsreaktor 100 der Universität Hannover (SUR 100).....	59
4.13.1	Betriebsdaten/ Sachstand	59
4.13.2	Erteilte Genehmigungen	60
4.13.3	Inspektionen vor Ort	61
4.13.4	Änderungsanzeigen	61
4.13.5	Meldepflichtige Ereignisse	61
4.13.6	Besonderheiten	61
5	Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle sowie Einrichtungen zur Herstellung und Verarbeitung radioaktiver Stoffe	62
5.1	Abfalllager Gorleben (ALG)	62
5.1.1	Betriebsdaten	62
5.1.2	Erteilte Genehmigungen	63
5.1.3	Aufsichtliche Tätigkeit	63
5.1.4	Besonderheiten	63
5.2	Zwischenlager Leese	64
5.2.1	Betriebsdaten	64
5.2.2	Erteilte Genehmigungen	65
5.2.3	Aufsichtliche Tätigkeit	66
5.2.4	Besonderheiten	66
5.3	Lager für radioaktive Abfälle Stade (LarA)	67

5.3.1	Betriebsdaten.....	67
5.3.2	Erteilte Genehmigungen.....	67
5.3.3	Aufsichtliche Tätigkeit.....	67
5.3.4	Besonderheiten.....	67
5.4	Externes Zwischenlager Unterweser (LUW)	68
5.4.1	Betriebsdaten.....	68
5.4.2	Erteilte Genehmigungen.....	68
5.4.3	Aufsichtliche Tätigkeit.....	68
5.4.4	Besonderheiten.....	68
5.5	Lager für radioaktive Abfälle auf dem Betriebsgelände nordwestlich des KKU (LUnA).....	68
5.6	Zwischenlager Braunschweig der PTB	69
5.6.1	Betriebsdaten.....	69
5.6.2	Erteilte Genehmigungen.....	69
5.6.3	Aufsichtliche Tätigkeit.....	70
5.6.4	Besonderheiten.....	70
5.7	Produktions- und Konditionierungsbetriebe für radioaktive Stoffe der Firmen Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH und GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG, Braunschweig (EZN / GE).....	70
5.7.1	Betriebsdaten.....	70
5.7.2	Erteilte Genehmigungen.....	70
5.7.3	Aufsichtliche Tätigkeit.....	71
5.7.4	Besonderheiten.....	72
6	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle Niedersachsen (LNI).....	73
6.1	Rechtlicher Rahmen.....	73
6.2	Umgang mit Altabfällen	73
6.3	Laufender Betrieb.....	75
7	Endlagerung radioaktiver Abfälle.....	76
7.1	Rechtlicher Rahmen.....	76
7.2	Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe	76
7.3	Fachaufsicht über das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).....	78
7.4	Bergwerk Gorleben	78
7.4.1	Betriebsbeschreibung, aktuelle Entwicklung	78

7.4.2	Bergrechtliche Verfahren und Fachaufsicht	79
7.5	Endlager Konrad	80
7.5.1	Betriebsbeschreibung.....	80
7.5.2	Bergrechtliche Verfahren und Fachaufsicht	81
7.5.3	Stand von Wissenschaft und Technik	81
7.6	Schachtanlage Asse II.....	81
7.6.1	Betriebsbeschreibung.....	81
7.6.2	Zuständigkeiten im Atom- und Bergrecht	82
7.6.3	Asse-2-Begleitgruppe (A2B), Arbeitsgruppe Option Rückholung (AGO)	83
7.6.4	Atom- und strahlenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren.....	84
8	Strahlenschutz und Umweltradioaktivität.....	86
8.1	Grundlagen	86
8.2	Kernreaktor-Fernüberwachung	86
8.2.1	Grundlagen und Zuständigkeiten	86
8.2.2	Datenumfang des KFÜ	87
8.2.3	Betrieb des KFÜ	87
8.2.4	Aktuelle Entwicklung	88
8.3	Überwachung der Umweltradioaktivität und Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen	88
8.3.1	Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität	89
8.3.2	Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen	89
8.4	Strahlenschutz	90
8.4.1	Betrieblicher Strahlenschutz in den Kernkraftwerken Grohnde und Emsland.....	90
8.4.2	Strahlenschutz in Medizin, Forschung, Industrie und Gewerbe	92
8.4.2.1	Fachaufsicht über nachgeordnete Stellen	92
8.4.2.2	Zuständigkeiten des MU	94
8.4.3	Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.....	95
9	Schutz vor Einwirkungen Dritter (SEWD)	97
10	Klageverfahren vor Verwaltungs- und Zivilgerichten	98
11	Parlament und Öffentlichkeit	99

11.1	Parlamentarische Anfragen und Entschließungsanträge	99
11.2	Aktenvorlagen und Akteneinsichten	102
11.3	Eingaben und Anträge nach dem Niedersächsischen Umweltinformationsgesetz (NUIG).....	102
11.4	Bearbeitung von Eingaben, Ministereingängen, Medienberichten	102
11.5	Öffentlichkeitsarbeit.....	102
12	Abkürzungsverzeichnis.....	104

1 Einleitung

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) ist zuständig für die atomrechtliche Aufsicht über die Kernkraftwerke und die sonstigen kerntechnischen Einrichtungen in Niedersachsen. In seine Zuständigkeit fällt außerdem der Strahlenschutz in Medizin und Industrie. Die zuständige Abteilung 4 mit der Bezeichnung „Atomaufsicht und Strahlenschutz“ orientiert sich bei ihrer Tätigkeit an den fünf Leitmerkmalen Unabhängigkeit, Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz. Dem Leitmerkmal „Transparenz“ dient die Herausgabe eines jährlichen Berichts des MU, der die Tätigkeitsschwerpunkte eines Jahres beschreibt. Aktuelle Informationen aus dem Bereich der Atomaufsicht werden zudem allen interessierten Bürgerinnen und Bürger unter der Internetadresse des MU <http://www.umwelt.niedersachsen.de/aktuelles/> zur Verfügung gestellt.

Eine Übersicht der im Zuständigkeitsbereich der Abteilung 4 liegenden Kernkraftwerke und der sonstigen kerntechnischen Einrichtungen in Niedersachsen sowie der Entsorgungsstandorte befindet sich auf der folgenden Karte.




Abbildung 1: Standorte kerntechnischer Anlagen und Entsorgungsstandorte für radioaktive Abfälle in Niedersachsen

2 Rechtlicher Rahmen

2.1 Nukleare Sicherheit

Kernkraftwerke und andere kerntechnische Anlagen wie Zwischenlager oder Brennelementfabriken unterliegen der fortlaufenden staatlichen Überwachung.

In Niedersachsen sorgt das MU als atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde dafür, dass im Zusammenwirken mit den Betreibern und Sachverständigen der Betrieb der kerntechnischen Anlagen den höchstmöglichen Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Diese Anforderungen sind nicht statisch, sondern werden ständig angepasst und fortentwickelt. Dabei werden neue Erkenntnisse aus Forschung und Technik ebenso berücksichtigt wie Erfahrungen aus dem Betrieb der kerntechnischen Anlagen, die für die Sicherheit wichtig sind. Sicherheitsrelevante Ereignisse aus in- und ausländischen Anlagen werden systematisch ausgewertet und in einen kontinuierlichen Optimierungsprozess sicherheitsgerichteter Maßnahmen einbezogen.

Das Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz, AtG) bildet die gesetzliche Basis für Genehmigungsverfahren von Anlagen zur Erzeugung, Be- bzw. Verarbeitung und Spaltung von Kernbrennstoffen sowie zu deren Aufbewahrung. Im AtG sind die Zuständigkeiten von Bundes- und Landesbehörden festgelegt.

Das MU ist zuständig für alle atomrechtlichen Genehmigungen ortsfester kerntechnischer Anlagen wie Kernkraftwerke und Brennelementfabriken in Niedersachsen. Als atomrechtliche Aufsichtsbehörde kontrolliert es die Einhaltung von Nebenbestimmungen (NB), die in atomrechtlichen Genehmigungen geregelt sind sowie die Erfüllung von Anordnungen oder Verfügungen nach dem atomrechtlichen Regelwerk. Das MU bearbeitet zustimmungspflichtige Vorhaben, überprüft die Einhaltung der Betriebsvorschriften, ferner Anforderungen an wiederkehrend zu prüfende sicherheitsrelevante Anlagenteile sowie die betriebsinterne Strahlenschutz- und die Umgebungsüberwachung.

Als Aufsichtsbehörde ist das MU befugt, sich jederzeit Zutritt zu den Anlagen zu verschaffen, um vor Ort Kontrollen und Inspektionen vorzunehmen. Es kann im Bedarfsfall Anordnungen erlassen oder den Betrieb stilllegen, wenn Abweichungen von gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Bestimmungen der Genehmigungsbescheide festgestellt werden, die eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sachgüter darstellen können.

Niedersachsen, wie auch die anderen Länder, handeln als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden für kerntechnische Anlagen im Auftrag des Bundes ("Bundesauftragsverwaltung"). In Ausübung ihrer gesetzlichen Tätigkeit beauftragen die Länder unabhängige Sachverständige, die fachlich-technische Aspekte in Übereinstimmung mit den atomrechtlichen Regelwerken überprüfen und bewerten.

Neben dem AtG regeln untergesetzliche Regelwerke (z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA)) u.a. die Anforderungen an Betreiber und die Bewertungsmaßstäbe.

2.2 Stilllegung und Rückbau

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Stilllegung und den Rückbau kerntechnischer Anlagen ergeben sich aus dem AtG. Das AtG schreibt hierfür eine Genehmigung durch die zuständige Behörde vor. Darüber hinaus müssen zur Durchführung von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren Verordnungen (z. B. StrSchV), Bekanntmachungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (z. B. Richtlinien und Leitlinien der Entsorgungskommission (ESK)) sowie technische Regelungen und Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) mit herangezogen werden.

Eine Stilllegung durchläuft wie der Bau und Betrieb einer Anlage ein umfassendes behördliches Genehmigungsverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit, um neben der Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen insbesondere die Sicherheit und den Strahlenschutz für Mensch und Umwelt zu gewährleisten.

Soll eine kerntechnische Anlage stillgelegt werden, muss der Betreiber bzw. Eigentümer der Anlage eine Stilllegungsgenehmigung beantragen. Bei größeren Anlagen kann es zweckmäßig sein, Genehmigungsverfahren in mehrere Schritte aufzuteilen.

2.3 Nukleare Entsorgung

Radioaktive Abfälle entstehen beim Betrieb kerntechnischer Anlagen (z.B. Brennelementfabriken, Kernkraftwerke, Wiederaufarbeitungsanlagen) und bei der Anwendung radioaktiver Stoffe in Industrie, Forschung und Medizin. Zur längerfristigen Zwischen- und ggf. abschließenden Endlagerung müssen die Abfälle behandelt (= konditioniert) und in Transport- und Lagerbehältern verpackt werden.

Hochradioaktive Abfälle (HAW, High Active Waste) fallen in Kernkraftwerken selbst als abgebrannte Brennelemente und als verglaste Spaltprodukte aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente im Ausland (Frankreich und England) an. Die HAW enthalten etwa 99 % der Radioaktivität aller radioaktiven Abfälle in Deutschland, tragen aber am Gesamtvolumen nur zu knapp 10% bei. Der verbleibende Volumenanteil an radioaktiven Abfällen ist schwach (LAW, Low Active Waste) und mittelradioaktiv (MAW, Middle Active Waste).

Die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form von hochradioaktiven Abfällen bedarf einer Genehmigung nach § 6 AtG, die vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) als zuständiger

atomrechtlicher Genehmigungsbehörde erteilt wird. Die atomrechtliche Aufsicht über die Zwischenlager vollziehen gemäß § 24 AtG die obersten Landesbehörden; in Niedersachsen ist es das MU.

Die Betreiber von kerntechnischen Anlagen müssen über einen sog. Entsorgungsvorsorgenachweis belegen, dass für die Entsorgung der anfallenden hochradioaktiven Abfälle ausreichende Vorsorge getroffen ist. Dieser Nachweis umfasst dabei den sicheren Verbleib bestrahlter Kernbrennstoffe, die Verwertung der bei der Aufarbeitung erzeugten Kernbrennstoffe sowie die zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern bis zu deren Ablieferung an eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle.

Für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus Industrie, Forschung und Medizin sind nach dem AtG die Länder zuständig. Hierzu haben sie Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle einzurichten und zu betreiben. Der Bund ist nach dem AtG dafür zuständig, Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle (Bundesendlager) einzurichten.

Die Errichtung und der Betrieb von Endlagern des Bundes bedürfen der atomrechtlichen Planfeststellung. Das BfS ist im Auftrage des Bundes für die Errichtung und den Betrieb von Endlagern zuständig. Das Verfahren zur Planfeststellung eines Endlagers in Bezug auf die vorhandenen Projekte wird im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung von der jeweils durch die Landesregierung bestimmte, oberste Landesbehörde durchgeführt. In Niedersachsen ist das MU zuständig. Bei künftigen Endlagerprojekten wäre nach der aktuellen Rechtslage das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung (BfE) zuständig.

2.4 Strahlenschutz und Umweltradioaktivität

Um Mensch und Umwelt vor den Gefahren der Kernenergienutzung und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung zu schützen, regelt die dem AtG nachgeordnete StrlSchV den Umgang mit radioaktiven Stoffen und enthält zudem Überwachungs- und Schutzvorschriften. Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt wird vom Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) vorgeschrieben.

2.5 Parlament und Öffentlichkeit

Gemäß Artikel 24 der Niedersächsischen Verfassung hat die Landesregierung Anfragen von Mitgliedern des Landtages nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Entsprechend § 46 der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages (GOLT) kann

jedes Mitglied des Landtages Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die Landesregierung richten. Darüber hinaus können Anfragen auch zur mündlichen Beantwortung in der Fragestunde gestellt werden, wenn sie hierfür geeignet sind und nicht mehr als drei Einzelfragen enthalten (§ 47 GOLT). Weiterhin können die Fraktionen des Landtages große Anfragen schriftlich und dringliche Anfragen mündlich an die Landesregierung richten.

Zwecks Erfüllung des umfassenden Informationsrechtes des Landtages wurden landesweite und hausinterne Vorschriften erlassen, die für die zuständigen Ressorts und Fachreferate bindend sind. Kleine Anfragen sind innerhalb eines Monats nach Eingang bei der Staatskanzlei schriftlich gegenüber dem Landtag zu beantworten. Das fachlich zuständige Referat fertigt den Antwortentwurf und beteiligt, soweit erforderlich, andere Ressorts auf Fachebene und / oder andere Referate des Ministeriums. Kleine Anfragen für die Fragestunde und dringliche Anfragen sind sofort vom fachlich zuständigen Referat zu bearbeiten. Bei der Staatskanzlei eingegangene Große Anfragen sind innerhalb der vom Landtag vorgesehenen Frist vom fachlich zuständigen Ministerium fertig zu stellen und dem Kabinett rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Landesregierung hat, wenn es mindestens ein Fünftel der Ausschussmitglieder verlangt, zum Gegenstand einer Ausschusssitzung Akten unverzüglich und vollständig vorzulegen. Vor der Aktenvorlage sind die Aktenvorgänge vollständig zu erfassen, zu paginieren und zu kopieren. Vor jeder Aktenvorlage (ggf. in Tranchen) ist ein Kabinettsbeschluss einzuholen.

Bei Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz und Sitzungen von anderen Ausschüssen, die die Abteilung 4 berührende Gegenstände beraten, nimmt das für die Aufgabe federführende Referat teil.

Die Information der Öffentlichkeit wird vorrangig durch Zuarbeit der Fachreferate an das Referat Kommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit sichergestellt. Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung von Pressekonferenzen, die Herausgabe von Presseinformationen sowie für die Gestaltung des Internet-Auftritts und des Umweltberichtes. Beschäftigte der Abteilung 4 begleiten den Minister auf Anforderung bei öffentlichen Terminen und nehmen ggf. auch selbstständig an Sitzungen kommunaler Gremien und Ausschüsse teil.

Vor der Beantwortung fachlicher Fragen von Einzelpersonen an das MU wird zunächst geprüft, ob die gewünschten Auskünfte erteilt werden können und ob es sich hierbei um Umweltinformationen handelt. Auf deren Bereitstellung besteht nach § 3 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) ein Rechtsanspruch. Allerdings ist die Erteilung der Auskünfte wegen des Umfangs der Fragestellungen oft mit einem erheblichen Bearbeitungsaufwand verbunden. Die Anfragenden werden daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Erteilung einer schriftlichen Auskunft nach Nr. 1 der Anlage zu § 6 Abs. 1 NUIG in einem Rahmen von 25 bis 500 Euro kostenpflichtig ist.

Soweit der Minister oder die Staatssekretärin sich eine Beantwortung persönlich vorbehalten haben, werden entsprechende Antwortentwürfe durch die Fachreferate vorgelegt. Gleiches gilt für Schreiben an den Ministerpräsidenten, für deren Beantwortung die Staatskanzlei Entwürfe des MU anfordert.

3 Zusammenarbeit auf Bundes-, Landes- und internationaler Ebene, Mitarbeit in Fachgremien¹

3.1 Bund-Länder-Ausschuss für Atomkernenergie

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat mit 16 Ländern. Der Vollzug von Bundesgesetzen liegt dabei grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das BMUB beaufsichtigt die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Länder, soweit diese im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung tätig sind. Zum Geschäftsbereich des BMUB gehört das BfS, eine wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde. Die fachliche und rechtliche Zusammenarbeit von Bund und Ländern auf dem Gebiet der Atomkernenergie erfolgt insbesondere durch den Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) und dessen nachgeordnete Gremien.

Der LAA ist ein ständiges Bund-Länder-Gremium aus Vertretern der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder und des BMUB. Er dient der vorbereitenden Koordinierung der Tätigkeiten von Bund und Ländern beim Vollzug des AtG sowie der Vorbereitung von Änderungen und der Weiterentwicklung von Rechtsvorschriften sowie des untergesetzlichen Regelwerks. Im Interesse eines möglichst einheitlichen Vollzuges des Atomrechts erarbeiten die zuständigen atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder und das BMUB Regelungen zur einheitlichen Handhabung des Atomrechts, die vom BMUB bekannt gemacht werden. Vorsitz und Geschäftsführung liegen beim BMUB. Das Gremium fasst seine Beschlüsse in der Regel einvernehmlich. Der Hauptausschuss des LAA wird durch mehrere Fachausschüsse vorbereitet und unterstützt. Bearbeitet werden hier sowie in den Fachausschüssen zugeordneten Arbeitskreisen für spezielle ständige Aufgaben die Themenschwerpunkte Recht, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz und nukleare Ver- und Entsorgung. Die Fachausschüsse können bei Bedarf für besondere, vor allem dringliche Einzelfragen Ad-hoc-Arbeitsgruppen einsetzen. Die Fachausschüsse und die permanenten Arbeitskreise tagen mindestens zweimal jährlich, bei Bedarf häufiger. Der Hauptausschuss des LAA tagt mindestens einmal jährlich. In Sonderfällen können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren herbeigeführt werden.

Die Sitzungen des Hauptausschusses des LAA werden von der Abteilungsleitung 4 wahrgenommen, die Sitzungen der Fachausschüsse von den Referatsleitungen. An den Sitzungen der Arbeitskreise nehmen in der Regel die zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeiter teil.

Die formale Gliederung des LAA, seiner Fachausschüsse und Arbeitskreise ergibt sich aus nachfolgender Grafik:

¹ Bei der Erstellung dieses Kapitels wurden teilweise Texte von der Homepage des BMUB (www.bmub.bund.de) verwendet. Auf die Angabe einzelner Fundstellen wird verzichtet.




Abbildung 2: Länderausschuss für Atomkernenergie (Hauptausschuss, Fachausschüsse und ausgewählte Arbeitskreise)

3.2 Gremien der Nuklearen Sicherheit

Übereinkommen über nukleare Sicherheit - Convention on Nuclear Safety (CNS)

Die CNS ist auf deutsche Initiative nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl in den 1990er Jahren unter maßgeblicher Beteiligung der Bundesregierung eingerichtet worden. Das Übereinkommen trat am 24.10.1996 in Kraft. Inzwischen haben es 77 Staaten unterzeichnet (Stand: April 2014). Deutschland ist seit dem 20.04.1997 Vertragspartei.

Die Ziele des Übereinkommens sind in Artikel 1 genannt. Sie lauten:

- Erreichung und Beibehaltung eines weltweit hohen Standes der nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken durch Verbesserung innerstaatlicher Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit, gegebenenfalls einschließlich sicherheitsbezogener technischer Zusammenarbeit
- Schaffung und Beibehaltung wirksamer Abwehrvorkehrungen in Kernkraftwerken gegen mögliche radiologische Gefahren, um den Einzelnen, die Gesellschaft und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen der von solchen Anlagen ausgehenden ionisierenden Strahlung zu schützen
- Verhütung von Unfällen mit radiologischen Folgen und Milderung dieser Folgen, falls sie eintreten

Mit dem Beitritt verpflichtet sich jede Vertragspartei zu der alle drei Jahre stattfindenden Überprüfungstagung einen Bericht über den erreichten Stand der nuklearen Sicherheit beziehungsweise über die von der Vertragspartei getroffenen Maßnahmen zur Erfüllung jeder einzelnen Verpflichtung zu erstellen und hierzu Rechenschaft abzulegen. Die sechste Überprüfungstagung hat vom 04.03.2014 bis 04.04.2014 in Wien stattgefunden.

Western European Nuclear Regulators' Association (WENRA)

Die westeuropäischen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden haben Anfang 1999 das Beratungsgremium WENRA gegründet. WENRA versteht sich heute als ein Netzwerk der europäischen Aufsichtsbehörden mit dem Ziel, sich über sicherheitsrelevante Aspekte beim Betrieb von kerntechnischen Einrichtungen auszutauschen und zu beraten. WENRA besteht heute aus 16 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie der Schweiz Neun weitere Staaten haben einen Beobachterstatus.

Weiteres Ziel von WENRA ist es, die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen in den Mitgliedstaaten zu fördern und weiterzuentwickeln. Dabei ist insbesondere die europaweite Harmonisierung der nationalen kerntechnischen Regelwerke in den Mitgliedstaaten bedeutsam, um ein gleichmäßig hohes europäisches Sicherheitsniveau zu gewährleisten z.B. sogenannte Safety Reference Levels (SRL). WENRA verfügt über zwei nachstehende ständige technische Arbeitsgruppen:

- Arbeitsgruppe "Reactor Harmonisation Working Group" (RHWG)
- Arbeitsgruppe "Working Group on Waste and Decommissioning" (WGWD)

Reaktor-Sicherheitskommission (RSK)

Die RSK berät das BMUB in den Angelegenheiten der kerntechnischen Sicherheit und damit in Zusammenhang stehender Fragen der Sicherung von kerntechnischen Anlagen. Die Länder werden zu den Sitzungen der RSK und ihrer Ausschüsse regelmäßig zugezogen. Das MU nimmt themenbezogen und daher nur sporadisch an Sitzungen der RSK bzw. ihrer Ausschüsse teil. Wenn Beratungen der RSK oder der zugeordneten Ausschüsse zu Vorkommnissen in niedersächsischen Anlagen stattfinden, erfolgt eine förmliche Ladung durch den BMUB zur Berichterstattung. In jedem Fall erfolgt aber eine fachliche Auswertung der Sitzungsprotokolle im Hinblick auf die aktuelle Aufsichtstätigkeit. Im Berichtszeitraum fanden 8 RSK-Sitzungen sowie 34 Ausschuss-Sitzungen statt bzw. wurden ausgewertet.

3.3 Gremien der Stilllegung und des Abbaus kerntechnischer Anlagen

In dem LAA beschäftigt sich wie in Kap. 3.1 dargestellt der sowohl dem Fachausschuss Reaktorsicherheit (FA RS) als auch dem Fachausschuss Ver- und Entsorgung (FA VE) zugeordnete Arbeitskreis Stilllegung mit den Themen Stilllegung und Abbau kerntechnischer Anlagen, in der WENRA die in Kap. 3.2 dargestellte WGWD, in der in Kap. 3.4 angeführten Strahlenschutzkommission speziell der Ausschuss Stilllegung. Andere der in dem gesamten Kapitel 3 angeführten Gremien sind ebenfalls von den Themen betroffen.

3.4 Gremien der nuklearen Ver- und Entsorgung

Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle - Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management („Joint Convention“)

Das im Jahre 1997 verabschiedete Gemeinsame Übereinkommen verfolgt das Ziel, weltweit einen hohen Standard der Sicherheit der Einrichtungen zur Entsorgung von abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken sowie radioaktiver Abfälle zu schaffen und langfristig zu erhalten. Es soll ferner wirksame Vorkehrungen gegen mögliche Gefahren mit radiologischen Folgen durch solche Einrichtungen treffen. Der Anwendungsbereich des Übereinkommens erstreckt sich auf abgebrannte Brennelemente, radioaktive Abfälle und ausgediente umschlossene Strahlenquellen, auf die grenzüberschreitende Verbringung dieser Stoffe sowie auf Ableitungen aus nuklearen Einrichtungen.

Auf den im Dreijahresturnus stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen wird überprüft, inwieweit die Zielsetzungen des Gemeinsamen Übereinkommens erfüllt werden. Für diese Überprüfungskonferenzen legen die Vertragsparteien jeweils einen eigenen Bericht vor, in dem die nationalen Maßnahmen beschrieben werden. Alle Vertragsparteien haben die Möglichkeit, auf Grundlage dieser Berichte schriftliche Fragen an andere Staaten zu richten. Die deutsche Seite hatte diese Möglichkeit in der Vergangenheit stets genutzt. Umgekehrt haben andere Vertragsparteien zu den deutschen Berichten Fragen gestellt, die von der deutschen Seite schriftlich beantwortet wurden. Die Überprüfungskonferenzen werden am Sitz des Sekretariats des Gemeinsamen Übereinkommens, der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), in Wien durchgeführt. Die fünfte Überprüfungskonferenz hat im Mai 2015 stattgefunden.

Im Jahr 2015 hat das MU das BMUB bei der Erstellung des Berichtes umfassend unterstützt, an der Überprüfungskonferenz teilgenommen und die Länderberichte anderer Vertragsstaaten ausgewertet.

Entsorgungskommission (ESK)

Die vom Bund beauftragte ESK berät das BMUB in Angelegenheiten der nuklearen Entsorgung, hierzu zählen insbesondere Fragen der Konditionierung, Zwischenlagerung und des Transportes radioaktiver Stoffe und Abfälle, ferner der Stilllegung und des Rückbaus kerntechnischer Einrichtungen sowie der sicheren Endlagerung radioaktiver Abfälle. Soweit keine bundesinternen Beratungen stattfinden, werden die Länder zu den Sitzungen der ESK und ihrer Ausschüsse regelmäßig eingeladen. Das MU nimmt themenbezogen und daher nur sporadisch an Sitzungen der ESK bzw. ihrer Ausschüsse teil. In jedem Fall erfolgt eine fachliche Auswertung der Sitzungsprotokolle im Hinblick auf die aktuelle Tätigkeit. Im Berichtszeitraum fanden 7 ESK-Sitzungen, 8 Ausschusssitzungen statt bzw. wurden ausgewertet. Zudem nahm MU im Januar 2015 an einem zweitägigen ESK-Workshop zur deutschen Endlagerforschung teil.

Nationales Entsorgungsprogramm (NaPro)

Die Richtlinie 2011/70/Euratom gibt allen Mitgliedsstaaten auf, ein NaPro aufzustellen, umzusetzen, regelmäßig zu überprüfen und fortlaufend zu aktualisieren. Das NaPro wurde erstmalig im August 2015 aufgestellt und ist bei späteren wesentlichen Änderungen der Europäischen Kommission vorzulegen. Das NaPro muss die geplanten Strategien der Mitgliedsländer für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle darlegen. Das NaPro hat dabei keine Rechtsnormqualität, ist aber bei allen Entsorgungsplanungen und Verwaltungsverfahren von den beteiligten Akteuren im Bereich der Entsorgung zu berücksichtigen. Das BMUB hatte die Länder zwecks Erstellung eines ers-

ten Entwurfs zum NaPro sowie zur Erhebung von Daten für die nachfolgenden Durchführungsberichte um fachliche Mitwirkung gebeten. Das MU hat an mehreren Sitzungen teilgenommen, die vorgelegten Papiere und Daten fachkundig geprüft sowie Stellungnahmen zur Endfassung des Entwurfes des NaPro und im Rahmen der vom BMUB durchgeführten Strategischen Umweltprüfung (SUP) abgegeben.

Ratsgruppe Atomfragen des Rates der Europäischen Union (WPAQ)

Gemäß §§ 4 Absatz 1 und 6 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.03.1993 benennt der Bundesrat die Beauftragten für Beratungsgremien der Kommission und des Rates der Europäischen Union sowie diejenigen für Weisungssitzungen der Bundesregierung. Ein Beschäftigter des MU wurde im Bereich Umwelt, Verbraucherschutz, nukleare Sicherheit für das Thema „Grundsatzangelegenheiten; Ver- und Entsorgung kerntechnischer Anlagen“ benannt, der themenbezogen an Sitzungen der Ratsgruppe Atomfragen (Working party on atomic questions - WPAQ) teilnimmt (s. Bundesrats-Drucksache 300/14). Im Berichtszeitraum fanden mehrere Sitzungen in Brüssel statt.

Zentrale Koordinierungsstelle für Informationen zur Behälterabfertigung (KOBFAF)

In den Ländern mit Standortzwischenlagern (SZL) werden auf der Grundlage von § 19 AtG in verschiedenen atomrechtlichen Aufsichtsverfahren die weitgehend gleichartigen Behälterabfertigungen (Beladung, Abfertigung, Transport und Handhabung) aufsichtlich begleitet. Hierbei ist es sinnvoll, die aufsichtlichen Maßnahmen im Sinne eines bundeseinheitlichen Vollzugs zu harmonisieren. Einen besonderen Stellenwert haben hierbei die bei den Behälterabfertigungen gewonnenen sicherheitsrelevanten Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind zur Berücksichtigung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik in den jeweiligen atomrechtlichen Aufsichtsverfahren anlagenspezifisch einzubeziehen.

Zur Erleichterung einer Harmonisierung der Vorgehensweise bei der Aufsicht wurde die KOBFAF gegründet mit den beiden Hauptmerkmalen Einrichtung einer Datenbank und Durchführung eines Erfahrungsaustauschs der eingebundenen Sachverständigen.

Mit dem Aufbau einer bundesweiten Datenbank („Behörden-Informations-Bibliothek-Online, BIBO“) mit behälterbauartspezifischen Informationen aus dem Bereich der Beladung und Abfertigung von Transport- und Lagerbehältern durch die KOBFAF können behälterbauartspezifische Vorschriften, Informationen und Abläufen sowie sicherheitsrelevante Ergebnisse von Behälterabfertigungen zusammengefasst und hierdurch ein geeignetes Instrumentarium zur Optimierung der einschlägigen aufsichtlichen Verfahren der Länderbehörden und deren Sachverständigen geschaffen werden. Insgesamt nutzen z. Zt. 21 Institutionen mit ca. 70

Personen aus Aufsichtsbehörden, Betreibern und Sachverständigen-Organisationen die Datenbank BIBO der KOBAF. Für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der KOBAF fanden im Berichtszeitraum 4 Sitzungen statt.

Zur Qualitätsüberwachung der Tätigkeit der KOBAF finden einmal jährlich ein Strategiegespräch des Lenkungsgremiums der KOBAF sowie eine Sitzung der Aufsichtsbehörden der Länder mit den zugezogenen Sachverständigen und der KOBAF statt. Darüber hinaus werden zweimal jährlich Sitzungen des Sachverständigen-Arbeitskreises der KOBAF durchgeführt. Das MU nimmt regelmäßig an den Sitzungen teil.

3.5 Gremien des Strahlenschutzes und der Umgebungsüberwachung

Strahlenschutzkommission (SSK)

Die SSK berät das BMUB in allen Angelegenheiten des Schutzes vor Gefahren, die von ionisierenden und nichtionisierenden Strahlen ausgehen. Die Länder werden zu den Sitzungen der SSK und ihrer Ausschüsse regelmäßig eingeladen. Das MU nimmt themenbezogen und daher nur sporadisch an Sitzungen der SSK bzw. ihrer Ausschüsse teil. In jedem Fall erfolgt eine fachliche Auswertung der Sitzungsprotokolle im Hinblick auf die aktuelle Tätigkeit. Im Berichtszeitraum fanden 5 SSK-Sitzungen und 27 Ausschusssitzungen statt bzw. wurden ausgewertet.

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Landes- und Bundesbehörden über Fragen der verkehrsrechtlichen Aufsicht bei der Beförderung radioaktiver Stoffe

Das Bundesverkehrsministerium richtet diesen Informationsaustausch alle zwei Jahre aus. Im Jahr 2015 fand die Veranstaltung am 27. und 28.01. in Bremen statt.

3.6 Sonstige Gremien

Über die in den vorangehenden Kapiteln genannten Gremien hinaus arbeitet das MU in folgenden weiteren Gremien mit:

Gremium	Ziel	Turnus
Arbeitskreis "Fachkunde" des Fachausschuss Reaktorsicherheit (FA RS)	Bund/Länder-Erfahrungsaustausch über Fachkundefragen	1-2 x jährlich
Arbeitskreis Kernkraftwerke der Länder (AKL) (früher: „Arbeitskreis Leichtwasserreaktoren“)	technischer Erfahrungsaustausch und Austausch über aktuelle Genehmigungsverfahren zwischen Bund und Ländern über Leichtwasserreaktoren	2 x jährlich
Aufsichtshandbuch	Bund/Länder-Arbeitskreis zur Erarbeitung eines Bundesaufsichtshandbuchs	2 x jährlich
AG "SEWD-IT" des FA RS	Arbeitsgruppe zur Erstellung des SEWD-Regelwerks zur IT-Sicherheit, Erfahrungsaustausch, Evaluierung	ad hoc, Einl. des BMUB
Arbeitskreis Sicherung (Transporte) des FA RS	Erfahrungsaustausch Bund/Länder zu Fragen der Sicherung von Kernbrennstofftransporten; Erarbeitung von Richtlinien, Leitfäden u.a.	1 x jährlich
Arbeitskreis Sicherung (orts-feste Anlagen) des FA RS	Erfahrungsaustausch Bund/Länder über die bundeseinheitliche Genehmigungs- und Aufsichtspraxis bei KKW im Hinblick auf Sicherung	2 x jährlich
Arbeitsgruppe "Sicherung sonstiger radioaktiver Stoffe" des Fachausschuss Strahlenschutz (FAS)	Erarbeitung von Lastannahmen und Richtlinien zur Sicherung sonstiger radioaktiver Stoffe	Einl. des BMUB
Länderausschuss Röntgenverordnung	Abstimmung Bund/Länder über die einheitliche Durchführung der Röntgenverordnung (RÖV)	2 x jährlich
Niederländisch-Deutsche Kommission für grenznahe	Information und Erfahrungsaustausch zwischen den Niederlanden und	Einl. des BMUB

Gremium	Ziel	Turnus
kerntechnische Einrichtungen (NDKK)	Deutschland über grenznahe Einrichtungen Teilnehmer: BMUB, NRW, NI, Niederlande	
NDKK AG 1	kerntechnische Anlagen	1 x jährlich
NDKK AG 2	Notfallschutz	1 x jährlich
Kerntechnischer Ausschuss (KTA)	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, Teilnehmer: Hersteller, Betreiber, Behörden, Gutachter und Sonstige	1 x jährlich
KTA - Unterausschuss "Anlagen- und Bautechnik"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Anlagen- und Bautechnik	2 x jährlich
KTA - Unterausschuss "Betrieb"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Betrieb	2 x jährlich
KTA - Unterausschuss "Elektro- und Leittechnik"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Elektro- und Leittechnik	ad hoc
KTA - Unterausschuss "Reaktorkern- und Systemauslegung"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Reaktorkern- und Systemauslegung	ad hoc
KTA - Unterausschuss "Strahlenschutztechnik"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Strahlenschutztechnik	2 x jährlich
KTA - Unterausschuss "Mechanische Komponenten"	Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln auf Gebieten der Kerntechnik, hier Mechanische Komponenten	1 x jährlich

Gremium	Ziel	Turnus
European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG)-Stresstest Post-Fukushima Maßnahmen und Folgeprozesse	Abstimmung und Aktualisierung des nationalen Aktionsplanes mit BMUB und Ländern	2 x jährlich
Bund-Länder-AG zur Umsetzung der RL 2013/59/Euratom	Übergeordnete Abstimmung über die Umsetzung der EU-Grundnormen im Strahlenschutz	2 x jährlich
- Unterarbeitsgruppe Behördliche Vorabkontrolle	Inhaltliche Diskussion der BMUB-Entwürfe zum StrlSchG	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe Strahlenschutzrechtliche Aufsicht und Verwaltungsverfahren	Inhaltliche Diskussion der BMUB-Entwürfe zum StrlSchG	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe Meldesystem für medizinische Vorkommnisse	Information und Diskussion zum aktuellen Stand des Meldesystems	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe Freigabe	Information und Diskussion zum aktuellen Stand der Entwürfe für neue Regelungen zur Freigabe	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe NORM-Tätigkeiten	Information und Diskussion zum aktuellen Stand der Neuregelungen	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe Radiologische Notfälle/StrlSch-Vorsorge	Information und Diskussion zum aktuellen Stand der Neuregelungen	ad hoc
- Unterarbeitsgruppe Rechtfertigende Indikation bei medizinischen Expositionen		ad hoc
- Radon in Aufenthaltsräumen und am Arbeitsplatz	Information und Diskussion zum aktuellen Stand der Neuregelungen	ad hoc

Gremium	Ziel	Turnus
- Kontaminierte Gebiete		ad hoc
Hochrangige Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Einheitliches radiologisches Lagebild"	Regelungen zur Erstellung eines einheitlichen radiologischen Lagebildes	Einl. des BMUB

Tabelle 1: Sonstige Gremien mit Beteiligung von Beschäftigten der Abteilung 4

4 Organisation und Tätigkeiten der Atomaufsicht und des Strahlenschutzes

4.1 Anlagen übergreifende Anforderungen und innere Organisation

4.1.1 Innere Organisation und Fachkunde

Die Abteilung 4 „Atomaufsicht und Strahlenschutz“ des MU gliedert sich in fünf Referate:

- Referat 41 „Grundsatzangelegenheiten der Kernenergie, nukleare Entsorgung
- Referat 42 „Stilllegung kerntechnischer Anlagen, nukleare Versorgung“
- Referat 43 „Strahlenschutz, radiologische Überwachung“
- Referat 44 „Kernenergienutzung“
- Referat 45 „Rechtsangelegenheiten der Abteilung Atomaufsicht, Strahlenschutz“

Mit Stand vom 31.12.2015 waren in der Abteilung 4 des MU planmäßig 49 Stellen ausgewiesen (Teilzeitkräfte wurden mit den jeweiligen Stellenanteilen angerechnet). Die Abteilung 4 des MU ist die zuständige Stelle für die Durchführung der atomrechtlichen Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren bei den kerntechnischen Anlagen in Niedersachsen gemäß AtG. Die Durchführung dieser Verfahren im Rahmen des Aufsichtsverfahrens sowie die Überwachung des sicheren Betriebes und des Erhalts des hohen Sicherheitsniveaus dieser Anlagen stellen hohe Qualitätsanforderungen und hohe Anforderungen an die fachliche Kompetenz der Beschäftigten in diesem Bereich. Daraus erwachsen sowohl für das MU als auch für die Beschäftigten wichtige Verpflichtungen hinsichtlich der Einarbeitung neuer Beschäftigter und dem Kompetenzerhalt der Mitarbeiter.

Auch durch den sich stetig weiterentwickelnden Stand von Wissenschaft und Technik als wesentliche Bewertungsgrundlage für die Durchführung der atomrechtlichen Aufsicht kommt der Aus- und Fortbildung eine besondere Bedeutung zu.

Das Aus- und Fortbildungskonzept des MU stellt eine strukturierte und effiziente Ausbildung und Einarbeitung neuer Beschäftigter für die jeweils vorgesehene Aufgabe und gleichzeitig die Durchführung von Maßnahmen zum Kompetenzerhalt für alle Beschäftigten sicher.

4.1.2 Sicherheitsanforderungen

Der Maßstab für die Sicherheit der Kernkraftwerke und der kerntechnischen Anlagen zur nuklearen Entsorgung ist die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden. Die sicherheitstechnischen und radiologischen Anforderungen werden

durch das vom zuständigen Bund/Länder-Gremium LAA verabschiedete, untergesetzliche Regelwerk „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ konkretisiert. Seitdem erfolgen laufend Anpassungen und Überarbeitungen des Regelwerkes unter Mitarbeit der Landesbehörden.

Im Jahr 2013 wurden zusätzlich erläuternde und konkretisierende Interpretationen zur Harmonisierung zwischen den Regelungen der übergeordneten "Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke" und den Regeln des KTA im untergesetzlichen Regelwerk vom LAA verabschiedet.

Es ist in Anlehnung an den KTA-Prozess vorgesehen, die Sicherheitsanforderungen in regelmäßigen Abständen an den fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen. Das MU ist hierbei durch die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen des KTA und dem FA RS des LAA vertreten (s. Abb. 2).

4.1.3 Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht

Die Kernkraftwerke unterliegen der intensiven Atomaufsicht des MU. Während des Leistungsbetriebs der **Kernkraftwerke Emsland (KKE) und Grohnde (KWG)** wird eine durchschnittliche Präsenz der Aufsichtsbehörde in der Anlage mit ein bis zwei Personentagen pro Woche und Kernkraftwerk durch Inspektionen vor Ort angestrebt und im Jahr 2015 umgesetzt (s. Tabelle 2)

Die Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht und die zu bearbeitenden Aufgaben gliedern sich in einen routinemäßigen Teil und einen anlassbezogenen Teil, der sich z.B. aus kraftwerkspezifischen Ereignissen, Betriebsstörungen und meldepflichtigen Ereignissen oder den Revisionen ergibt. Hierzu gehört auch der fortlaufende Prozess der technischen Instandhaltung der Anlage (s. Kap. 4.1.7).

Der regelmäßige Austausch der Behörde mit den Betreibern und Sachverständigenorganisationen wird außerdem durch ein festgelegtes Gerüst von Aufsichtsgesprächen und Fachgesprächen sowohl mit monatlichem als auch jährlichem Zyklus vorgegeben.

Im Kernkraftwerk deckt das Monatsgespräch mit einer festen Tagesordnung als zentrales Aufsichtsgespräch mit der Kraftwerksleitung und den Projektleitern der Sachverständigenorganisationen alle wesentlichen Aufsichtsthemen ab. Ergänzt werden diese Gespräche durch jährliche Fachgespräche zu den Einzelthemen wie z.B. Reaktorphysik, Strahlenschutz, radioaktive Abfälle, Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen.

Auch im Jahr 2015 war ein Schwerpunkt der routinemäßigen Aufsichtstätigkeit die Auswertung und Prüfung der umfangreichen Berichte der Betreiber wie etwa der technischen Monats- und Jahresberichte sowie die Auswertung und Prüfung der dazu gehörenden Stellungnahmen der Sachverständigen.

Bei technischen Änderungen und Arbeiten im Kernkraftwerk werden Änderungs- und Instandhaltungs- (Ä/I-)Anträge verschiedener Kategorien geprüft und zugelassen (s. Kap. 4.1.6). Dies betrifft beispielweise Änderungen im Betriebs- und Prüfhandbuch sowie zur Betriebsorganisation.

Ebenso werden die Weiterentwicklungen der nuklearen Sicherheit im nationalen und internationalen Rahmen verfolgt.

Im Rahmen der staatlichen Aufsicht werden die Managementsysteme der Betreiber bewertet. Die Betreiber führen jährlich Management-Reviews durch. Das Fachreferat überzeugt sich u.a. durch Berichte über das Management-Review, Fachgespräche und Betreibervorträge von der Angemessenheit und Wirksamkeit des Managementsystems. Bei dieser Überprüfung fließen die auf Bundesebene diskutierten Anforderungen an ein KKW-Managementsystem ebenso ein, wie die auf der internationalen Ebene entwickelten Regelungen (IAEO; WENRA)

Ein weiterer Schwerpunkt der staatlichen Aufsicht ist die Wahrnehmung von Außendienstterminen, wie Begehungen der Anlage, Teilnahme an Bund-Länder-Arbeits- und Ausschussgremien, Besuche von Brennelementfertigungsanlagen, Werke von Komponentenherstellern und Zulieferfirmen, hier im wesentlichen Werksabnahmen und Stichproben der Qualitätskontrollen und der Dokumentation, sowie Werksbesichtigungen zu Sonderthemen des Bundes und der Anlagensicherung. Bei den Begehungen der Anlage wird eine regelmäßige themenbezogene Vorgehensweise angestrebt und geplant. Hierzu gehört auch die Wahrnehmung der Zuständigkeit bei dem Erwerb und dem Erhalt der Fachkunde für das verantwortliche Personal.

Die Kernkraftwerke werden in der Regel einmal im Jahr zum Brennelementwechsel und zu in diesem Anlagenzustand möglichen und notwendigen umfangreichen Prüf- und Instandhaltungsmaßnahmen vom Netz genommen und abgefahren. Während dieser Stillstands Phase, die als Revision bezeichnet wird, wird die Präsenz von Aufsichtsbediensteten in dem Kernkraftwerk signifikant erhöht. Zusätzlich werden anlassbezogene Inspektionen vor Ort durchgeführt.

Das **Kernkraftwerk Unterweser (KKU)** befindet sich seit seiner endgültigen Abschaltung 2011 im Nichtleistungsbetrieb. Revisionen und die damit verbundenen Tätigkeiten wie Brennelementwechsel gibt es dort nicht mehr. Aufgrund einer beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Klage gegen die Änderung des Atomgesetzes besteht der Betreiber derzeit noch auf einem Wiederanfahrvorbehalt. Demzufolge werden weiterhin Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt und diese intensiv von der Aufsichtsbehörde und den hinzugezogenen Sachverständigen begleitet und überwacht.

Das **Kernkraftwerk Stade (KKS)** hatte 2003 seinen Leistungsbetrieb beendet. Da hier keine Handhabung von Kernbrennstoff mehr erfolgt und die Brennelemente aus dem Reaktor ent-

laden sind, wurde der Umfang der Inspektionen für diese Anlage dem Rückbaufortschritt entsprechend angepasst.

Eine Übersicht über die unmittelbar vom MU durchgeführten Inspektionstage in den Kernkraftwerken ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Jahr 2015	KKE	KWG	KKU	KKS
Aufsicht	134	134	72	39
Anlagensicherung	75			

Tabelle 2: Inspektionstage in den Kernkraftwerken

4.1.4 Sicherheitsüberprüfungen

Infolge der Ereignisse in Fukushima wurden national und international mehrere Sicherheitsüberprüfungen (SÜ) veranlasst. Inklusiv der nach § 19a AtG vorzulegenden Sicherheitsüberprüfung deren Ergebnisse ebenfalls der Prüfung des MU zugrunde gelegt wurden, sind diese die:

- die RSK – SÜ (Robustheitsanalyse),
- die RSK - Stellungnahme zum Ausfall der primären Wärmesenke vom 05.04.2012,
- die Ergebnisse der RSK – Folgeberatungen,
- der EU – Stresstest,
- der aus dem EU – Stresstest durch die ENSREG erstellte Actionplan und der nationale Aktionsplan des BMUB
- die Weiterleitungsnachricht (WLN) 2012/02 der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH (GRS),
- die Erkenntnisse aus der zweiten außerordentlichen Konferenz der CNS im August 2012 sowie
- die Bund - Länder - Nachrüstliste zur Erfüllung der im Rahmen der Laufzeitverlängerung eingeführten zusätzlichen Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke (§ 7d AtG).

Die nationalen Aktionspläne der Mitgliedstaaten wurden zum Jahresende 2012 erstellt und öffentlich zugänglich gemacht. Die Aktionspläne wurden in einem Workshop der ENSREG im Jahr 2013 in Brüssel unter Teilnahme der Länderbehörden vorgestellt und diskutiert. Die nationalen Aktionspläne werden seit dem jährlich aktualisiert.

4.1.5 Meldepflichtige Ereignisse

In der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) ist im Einzelnen festgelegt, welche Arten von in einem Kernkraftwerk eingetretenen Ereignissen und festgestellten Sachverhalten innerhalb welcher Frist der Aufsichtsbehörde zu melden sind. Entsprechend der Dringlichkeit mit der die Aufsichtsbehörde informiert sein muss und entsprechend der sicherheitstechnischen Bedeutung werden in der Verordnung folgende Kategorien von meldepflichtigen Ereignissen unterschieden:

- Kategorie N (Normalmeldung) – innerhalb von 5 Werktagen
- Kategorie E (Eilmeldung) – innerhalb von 24 Stunden
- Kategorie S (Sofortmeldung) – unverzüglich

Im Jahr 2015 konnte die Aktualisierung der „Erläuterungen zu dem Meldeverfahren und den Meldekriterien für meldepflichtige Ereignisse gemäß Anlage 1 der AtSMV“ im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Abschluss gebracht werden. Das aktualisierte Dokument steht auf der Homepage des BfS zum Download zur Verfügung.

Die Verfolgung und Bewertung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen ist eine wichtige Aufgabe der Aufsichtsbehörde. Ereignisse und Erfahrungen aus anderen Kernkraftwerken der Bundesrepublik und aus dem Ausland werden hierbei betrachtet und bewertet. In der Auswertung solcher Ereignisse ist jeweils zu prüfen, ob und wenn ja, welche Konsequenzen daraus für die zu beaufsichtigenden Anlagen gezogen werden müssen. Für Ereignisse mit besonderer sicherheitstechnischer Bedeutung erstellt die vom BMUB beauftragte GRS sogenannte WLN und wertet den Erfahrungsrückfluss aus den deutschen Kernkraftwerken aus. Durch die Vielzahl der Anlagen stellt der Erfahrungsrückfluss aus den meldepflichtigen Ereignissen ein wichtiges Verfahren dar, um durch den Gewinn sicherheitstechnischer Erkenntnisse, eine stets an dem Stand von Wissenschaft und Technik orientierten Sicherheitsarchitektur von kerntechnischen Anlagen fortzuentwickeln. Gemäß Auftrag wertet die GRS auch Ereignisse im Ausland hinsichtlich abzuleitender generischer Erkenntnisse aus. Die Ergebnisse können auch zur Erstellung einer WLN führen oder werden in Berichtsform bzw. als Präsentation im Arbeitskreis Aufsicht-Reaktorbetrieb den Landesbehörden zur Verfügung gestellt.

Seit Januar 1991 werden meldepflichtige Ereignisse in Kernkraftwerken zusätzlich auch nach der Internationalen Bewertungsskala für bedeutsame Ereignisse in Kernkraftwerken (International Nuclear Event Scale, INES) auf ihre sicherheitstechnische und radiologische Bedeutung hin bewertet. Diese Skala dient dem Ziel einer für die Öffentlichkeit verständlichen, international einheitlichen Bewertung der sicherheitstechnischen und radiologischen Bedeutung nuklearer Ereignisse. Die INES-Skala umfasst die Stufen von 1 bis 7. Meldepflichtige Ereignisse, die nach dem INES-Handbuch nicht in die Skala (1-7) einzuordnen sind, werden in Deutschland der „Stufe 0“ zugeordnet. Die im Jahr 2015 von niedersächsischen Kernkraftwerken gemeldeten Ereignisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Alle in 2015 aufgetretene Ereignisse waren Normalmeldungen im Sinne der AtSMV (INES Skala Stufe 0).

	KKE	KWG	KKU	KKS
Kategorie S	-	-	-	-
Kategorie E	-	-	-	-
Kategorie N	2	2	5	-
Summe	2	2	5	-

Tabelle 3: In 2015 aufgetretene Ereignisse (Normalmeldungen im Sinne der AtSMV) in den Kernkraftwerken

Auf der Internetseite des MU führt ein Link auf die Homepage des BfS. Hier werden in Monatsberichten die gemeldeten Ereignisse im Einzelnen beschrieben (http://www.bfs.de/DE/themen/kt/ereignisse/standorte/standorte_node.html).

4.1.6 Tätigkeit der Clearingstelle des MU und externe Sachverständige

Die Clearingstelle setzt sich aus Beschäftigten des MU zusammen, die ereignisbezogen meldepflichtige Ereignisse oder potenziell meldepflichtige Vorkommnisse und Befunde im Kraftwerk bewerten. Hierzu werden die Stellungnahmen und Bewertungen des kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten des Kraftwerks und des Sachverständigen zugrunde gelegt, sowie eine eigene Einschätzung ausdiskutiert und dann die Einstufung des Ereignisses bewertet.

Basierend auf der Erfahrung in der Vergangenheit ist festzuhalten, dass die Bewertung der Meldepflicht und des zugrundeliegenden Ereignisses eine behördliche Aufgabe darstellt. Die Unterstützung in der Wahrnehmung dieser Aufgabe durch gemäß § 20 AtG und in der Regel auf der Grundlage von Rahmenverträgen dauerhaft zugezogene Sachverständige bezieht sich dabei auf technische Fragestellungen zur Einstufung einer Komponente in den relevanten Genehmigungsunterlagen, ihre auslegungsgemäße Funktion und die für das Ereignis relevanten Vorgaben aus den genehmigten Betriebsvorschriften.

Bei der Bewertung des Ereignisses und der Übertragbarkeitsprüfung ist es sinnvoll – und in der Vergangenheit auch erfolgt – weitere externe Sachverständige zuzuziehen, um insbesondere die Organisation betreffende Fragestellungen, bisher unbekannte Schadensmechanismen oder Alterungseffekte und ähnliches aus einem übergreifenden Blickwinkel zu betrachten und zu Erfahrungen aus anderen Anlagen in Beziehung zu setzen, um so eine vollständige Bewertung eines meldepflichtigen Ereignisses zu gewährleisten. Gleiches gilt für die Bewertung der Umsetzung von getroffenen Verbesserungsmaßnahmen der Betreiber. Durch die Einbeziehung von Vertretern von Hochschulen und Forschungsinstituten kann so auch der aktuelle Stand der Ingenieurwissenschaften etwa bei Schädigungsmechanismen und Alterungseffekten mit in die Bewertung einfließen.

So wurden schon ab 2013 in Abstimmung mit der Hausleitung Möglichkeiten untersucht, die Unterstützung des Aufsichtsreferates durch zugezogene Sachverständige dahingehend zu optimieren, dass auch übergreifende Fragestellungen gegebenenfalls unter Zuziehung zusätzlicher Sachverständiger ausreichend Berücksichtigung finden.

Es wurden daher aus dem Kreis der RSK-Mitglieder weitere Sachverständige zugezogen um diese Aspekte besonders zu berücksichtigen.

2015 wurden für die beiden Meldepflichtigen Ereignisse im KWG und für das Meldepflichtige Ereignis 01/2015 im KKE externe Stellungnahmen eingeholt (s. Kap. 4.2 und 4.3).

4.1.7 Änderungsanzeigen

In Kernkraftwerken werden jährlich zahlreiche Nachrüstmaßnahmen sowie sonstige genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige Veränderungen zur weiteren Verbesserung der Anlagensicherheit oder zur betrieblichen Optimierung durchgeführt.

Die Kontrolle dieser Änderungen der Anlage oder ihres Betriebs ist eine wichtige und vorrangige Aufgabe in der atomrechtlichen Aufsichtstätigkeit. Die Veränderungen werden gemäß den Regelungen des Ä/I-verfahrens durchgeführt und in Abhängigkeit von ihrer sicherheitstechnischen Relevanz in vier Kategorien von Änderungsanzeigen eingeteilt:

Kategorie A

Änderungen innerhalb der Kategorie A bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Kategorie B

Änderungen innerhalb der Kategorie B dürfen nach Vorliegen eines Prüfberichts des von der Behörde hiermit beauftragten Sachverständigen durchgeführt werden.

Kategorie C

Änderungsmaßnahmen der Kategorie C liegen alleine in der Betreiberverantwortung. Es besteht eine Anzeigepflicht der Behörde und den Sachverständigen gegenüber. Die korrekte Einstufung dieser Änderung wird von den hinzugezogenen Sachverständigen überprüft und bestätigt.

Kategorie D

Änderungen innerhalb der Kategorie D liegen ebenfalls alleine in der Betreiberverantwortung. Es besteht keine Anzeigepflicht.

Bei den in Stilllegung befindlichen Kernkraftwerken und den Zwischenlagern für hoch radioaktive Abfälle erfolgt eine andere Systematik der Änderungen (s Kap. 4.4.4 und 4.5.4). Daher wird für die Anlagen KKE und KKS sowie die Zwischenlager nur die Summe der Änderungen angegeben.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Einstufung der im Jahr 2015 eingereichten Änderungsanzeigen.

Kategorie	KKE	KWG	KKU	KKS	SZL	TBL-G
A	54	10				
B	132	266				
C	73	61				
Summe	259	337	72	186	118	8

Tabelle 4: Änderungsanzeigen im Jahr 2015

Wesentliche Veränderungen

Wesentliche Veränderungen der Anlage oder ihres Betriebs bedürfen nach § 7 Abs. 1 des AtG der Genehmigung. Diese erfolgt auf separaten Antrag der Betreiber, die dann die erforderlichen Unterlagen zur Prüfung einreichen (s. Kap. 4.2 und 4.3)

4.1.8 Sachverständige

Die Sachverständigenorganisationen TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG, TÜV NORD En-Sys GmbH & Co. KG, TÜV NORD Bautechnik GmbH für den Brandschutz, Ingenieurbüro Stangenberg & Partner für die Bautechnik und die GRS für die Anlagensicherung sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) und die unter Kap. 4.1.6 genannten externen Sachverständigen sind gemäß § 20 AtG und in der Regel auf der Grundlage von Rahmenverträgen oder auch Einzelverträgen für die niedersächsische Atomaufsicht tätig. Sie unterstützen dabei die Abteilung 4 in speziellen technischen Fragestellungen und Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht über die Kernkraftwerke ergeben.

4.2 Kernkraftwerk Emsland (KKE)

4.2.1 Betriebsdaten

Das KKE am Standort Lingen ist ein Druckwasserreaktor (DWR) der 1300 MW-Konvoi-Baulinie des Herstellers Siemens (KWU). Die Brutto-Nennleistung beträgt 3850 MW (thermisch) bzw. ca. 1400 MW (elektrisch). Die Inbetriebnahme erfolgte im April 1988. Betreiberin ist die Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (KLE), Lingen (Gesellschafter: 87,5% RWE Power; 12,5 % E.ON). Die Betriebsweise erfolgt überwiegend im Grundlastbetrieb, wobei erforderlichenfalls Lastabsenkungen auf Anforderung des Lastverteilers vorgenommen werden. Im KKE werden Uran-Brennelemente mit bis zu 4,4 Gew.-% Uran235-Anreicherung und Mischoxid (MOX)-Brennelemente eingesetzt.

4.2.2 Erteilte Genehmigungen

Im Berichtsjahr 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt. Es ist ein Genehmigungsverfahren zu Errichtung und Betrieb eines Tarnschutzsystems anhängig.

4.2.3 Inspektionen vor Ort

Im Berichtsjahr 2015 sind an 134 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.2.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr 2015 wurden für die technischen Änderungen von der Betreiberin 259 Änderungsanzeigen eingereicht. Es handelt sich dabei um:

- 54 Meldungen Kategorie A
- 132 Meldungen Kategorie B
- 73 Meldungen Kategorie C

Hinzu kommen:

- 54 Änderungen an Genehmigungsunterlagen
- 77 Änderungen im Betriebshandbuches (BHB) und Notfallhandbuch (NHB)
- 32 Änderungen an innerbetrieblichen Anweisungen und Schichtanweisungen
- 225 Änderungen des Prüfhandbuchs (PHB)
- 22 Änderungen aus dem Bereich Brandschutz.

4.2.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im KKE zwei meldepflichtige Ereignisse. Die Ereignisse waren der Meldestufe N zuzuordnen und fallen nach der internationalen Skala INES in die niedrigste Kategorie 0 (unterhalb der Skala).

lfd. Nr.	Meldekriterium nach AtSMV	Titel
01/2015	N 2.2.1, INES 0	Gehäuseflanchleckage am Probenahmeventil JEC40-AA201
02/2015	N 2.2.1, INES 0	Kleinstleckage im gesicherten Nebenkühlwassersystem

Tabelle 5: Meldepflichtige Ereignisse KKE

4.2.6 Aufsichtstätigkeit im KKE

Die Revision 2015 wurde vom 02.05.2015 bis 01.06.2015 durchgeführt. Es wurden ca. 785 wiederkehrende Prüfungen mit Sachverständigenbeteiligung durchgeführt und die Ergebnisse bewertet.

Besonders erwähnenswert sind hierbei die Sonderprüfung des Grundmaterials des Reaktor-druckbehälters auf Grund der Befunde im belgischen Kernkraftwerk Doel-3, die Primärkreis-

druckprüfung, die Leckratenprüfung des Reaktorsicherheitsbehälters sowie weitere Druckprüfungen sicherheitstechnisch wichtiger Komponenten.

Bei der großen Generatorinspektion mit geplantem Austausch des Ständermittelteils im konventionellen Teil der Anlage ist auch der zugehörige Generatorläufer inspiziert worden. Die dabei festgestellten Befunde führten dazu, dass ein Ersatzläufer eingesetzt wurde.

Meldepflichtige Ereignisse traten in der Revision 2015 nicht auf.

In den Revisionen finden zusätzlich zu den technischen Kontrollen auch Sonderprüfungen im Rahmen der Überwachung des radiologischen Arbeitsschutzes statt. Auffälligkeiten wurden bei der Prüfung nicht festgestellt.

Insbesondere die turnusmäßigen jährlichen Fachgespräche zu den Themenbereichen Physik, Chemie, Strahlenschutz und Abfallkampagnenstatus zeigten keine bedeutsamen Auffälligkeiten im Betrieb des Kernkraftwerks.

Neben der Bearbeitung der Ä/I-Meldungen (s. Kap. 4.2.4) gab es 10 WLN der GRS zu bearbeiten, zu denen Stellungnahmen auszuwerten und die Umsetzung der Empfehlungen der GRS zu verfolgen und abzuarbeiten waren. 1326 von der TÜV NORD EnSys begleitete Weiterkehrende Prüfungs- (WKP-)Termine waren im Zuge der Quartalsberichte der Betreiber und des TÜV zu prüfen.

Ein Arbeitsschwerpunkt der Aufsichtstätigkeiten blieb auch 2015 die Weiterverfolgung der Umsetzung und Abarbeitung des Nationalen Aktionsplans nach Fukushima.

Die Umsetzung der RSK-Empfehlungen zum Thema „Phasenausfall“ im Nachgang zu dem Ereignis in Forsmark zog sich mit den innerbetrieblichen Planungsarbeiten und dem Einbau der Messtechnik über das ganze Jahr hin.

Zum Thema Brandschutz, das von der TÜV NORD Bautechnik (ehemals Germanischer Lloyd) betreut wird, gab es 34 WKP –Termine, 5 Änderungs- und Instandhaltungsmeldungen und 17 Änderungen im BHB und PHB, sowie Genehmigungsunterlagen. Die monatlichen Brandschauen des Gutachters und die revisionsabhängigen Begehungen gehören zur Routineaufsichtstätigkeit. Besondere Aufmerksamkeit erforderte die Übung der Werkfeuerwehr am 27.08.2015 sowie die Aufarbeitung des Meldepflichtigen Ereignisses 01/2015 „Gebäuselflanchleckage am Probenahmeventil JEC40-AA201“ mit einem Besuch vor Ort (Ostern 2015).

4.3 Kernkraftwerk Grohnde (KWG)

4.3.1 Betriebsdaten

Das KWG am Standort Emmerthal bei Hameln ist ein Druckwasserreaktor (DWR) der 1300 MW Vorkonvoi-Baulinie, Hersteller Siemens (KWU). Die Brutto-Nennleistung beträgt 3900 MW (thermisch) bzw. ca. 1430 MW (elektrisch). Die Inbetriebnahme erfolgte im September 1984. Das KWG wird von der E.ON Kernkraft GmbH, Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. oHG und der Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. oHG betrieben. Die Betriebsweise erfolgt überwiegend im Grundlastbetrieb, wobei erforderlichenfalls Lastabsenkungen zum Ausgleich schwankender Einspeisung sonstiger Quellen vorgenommen werden. Im KWG werden Uran-Brennelemente mit bis zu 4,0 Gew.-% Uran235-Anreicherung und MOX-Brennelemente eingesetzt.

4.3.2 Erteilte Genehmigungen

Es lagen keine Anträge auf Genehmigung vor.

Mit Schreiben vom 24.03.2015 wurde mit Bezug auf ein Schreiben vom 12.12.2001 ein Antrag auf Widerruf der Betriebsgenehmigung bzw. ein Hilfsantrag auf Erlass einer nachträglichen Auflage zur Betriebsgenehmigung gestellt. Diese Anträge wurden eingehend geprüft und mit Bescheid vom 08.10.2015 abgelehnt. Gegen diesen Bescheid wurde am 16.10.2015 Klage vor dem Obergerverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg erhoben.

4.3.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 134 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.3.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 337 Änderungsanzeigen eingereicht. Es handelt sich dabei um:

- 10 Meldungen Kat. A
- 266 Meldungen Kat. B
- 61 Meldungen Kat. C

sowie

- 85 Änderungsanzeigen zur Pflege des BHBs und des NHBs

- 251 Änderungsanzeigen zur Aktualisierung des PHBs

Hinzu kommen 8 Änderungsanzeigen und ca. 35 Änderungen im BHB und PHB aus dem Bereich Brandschutz.

4.3.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im KWG zwei meldepflichtige Ereignisse. Die Ereignisse waren der Meldestufe N zuzuordnen und fallen nach der internationalen Skala INES in die Kategorie 0 (unterhalb der Skala).

lfd. Nr.	Meldekriterium nach AtSMV	Titel
01/2015	N, 0	Geringfügige Leckage im System zur Behandlung radioaktiver Abwässer
02/2015	N, 0	Befunde an Kühlwassertemperaturreglern der Notstromdiesel

Tabelle 6: Meldepflichtige Ereignisse KWG

4.3.6 Aufsichtstätigkeit im KWG

Die Erledigung der Routineaufgaben beinhaltet die in Kap. 4.1.3 angegebenen Tätigkeiten.

Verstärkte aufsichtliche Prüfungen wurden während der mit dem Brennelementwechsel verbundenen Anlagenrevision vom 11.04.2015 bis 03.05.2015 durchgeführt. Vom 06.-23.10.2015 wurde die Anlage zu einem weiteren geplanten Brennelementwechsel abgefahren. Dabei wurden insbesondere Prüfungen im Zusammenhang zum Wiedereinsatz von Kernbauteilen durchgeführt. Nach der Auswertung der jeweiligen Stellungnahmen der Sachverständigen zu den meldepflichtigen Ereignissen (s. Kap. 4.3.5) – auch der in speziellen Fällen zugezogenen weiteren Sachverständigen, die generische Aspekte der gemeldeten Ereignisse bewerten sollten (s. Kap. 4.1.5) – und dem Abschluss der eigenen Prüfungen konnten die Einstufungen bestätigt werden. Über das meldepflichtige Ereignis 01/2015 wurde der Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtags unterrichtet. Neben der Bearbeitung von den Ä/I-Meldungen (s. Kap. 4.3.4), gab es 10 WLN der GRS zu bearbeiten, zu denen Stellungnahmen auszuwerten und die Umsetzung der Empfehlungen der GRS zu verfolgen und abzarbeiten war. 1147 vom TÜV NORD EnSys begleitete WKP-Termine waren im Zuge der Quartalsberichte der Betreiber und des TÜV zu prüfen.

Zum Thema Brandschutz, das vom TÜV NORD Bautechnik (ehemals Germanischer Lloyd) betreut wird, gab es 81 WKP -Termine und 35 Änderungen im BHB und PHB, sowie 8 Ä/I-Meldungen zu bearbeiten. Die regelmäßigen Brandschauen des Gutachters und die revisionsabhängigen Begehungen gehören zur Routineaufsichtstätigkeit.

Die Auswertung des Berichtswesens der Betreiber mit den verschiedenen Monats- und Jahresberichten, Monatsgesprächen und jährlichen Fachgesprächen ist im Kapitel 4.1.3 ausführlicher beschrieben und erfolgte für KWG in gleicher Weise und mit vergleichbarem Aufwand.

In den 134 Personentagen sind sowohl die regelmäßigen Begehungen zu den verschiedenen Sachthemen Anlagenzustand, Brandschutz, Strahlenschutz und Abfallbehandlung enthalten wie auch die Besuche auf der Warte mit stichprobenartiger Einsichtnahme der Schichtaufzeichnungen und Dokumentation.

Ein wichtiges Thema für KWG in 2015 waren auch die Prüfungen und Kontrollen vor Ort bei der Brennelementfertigung, sowohl beim Hersteller, als auch bei den Zulieferbetrieben. Die Bauüberwachung ist mit Reisetätigkeiten verbunden.

Bei den langfristig zu verfolgenden Aktivitäten sind für KWG zu nennen:

- die Verfolgung der Restarbeiten, die sich aus der Nachrüstliste des BMUB ergeben haben
- die Statusverfolgung und Umsetzungskontrolle der Punkte aus dem nationalen Aktionsplan nach Fukushima

Die vom Betreiber angekündigten Post-Fukushima-Maßnahmen im KWG wurden umgesetzt. Die Umsetzung der technischen Maßnahmen wurde eng von Mitarbeitern des MU und von technischen Sachverständigen begleitet. Die Maßnahmen mussten auch in den entsprechenden Betriebsvorschriften, wie dem Notfallhandbuch aufgegriffen werden. Auch hier erfolgte eine Überwachung durch MU und technischen Sachverständigen.

Die Betreiberin des KWG hat eine Sicherheitsüberprüfung entsprechend § 19a des Atomgesetzes durchgeführt und im Dezember 2010 vorgelegt. Die Begutachtung ist noch nicht abgeschlossen.

Bei der Begutachtung aufgetretene Fragestellungen sind in Statusgesprächen erörtert worden und haben zu Änderungen der SÜ geführt. Zu den Teilen Anlagenbeschreibung und Sicherheitsstatusanalyse (SSA) wurden im Januar 2014 Austauschseiten vorgelegt. Die entsprechenden Anpassungen der Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) Stufe 1 sind angekündigt.

Nach Vorlage kann die Bewertung der SÜ 2010 seitens des MU abgeschlossen werden.

Die 2015 von der RSK ausgesprochenen Empfehlungen z.B. zu den Themen Verbiegungen von Brennelementen beim Einsatz im Reaktorkern und Anforderungen an die Systeme der Lagerbeckenkühlung im Lichte der Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke wurden aufsichtlich behandelt. So wurden zu beiden RSK-Empfehlungen Stellungnahmen sowohl des Betreibers, als auch von den Sachverständigen eingeholt, und aufsichtlich bewertet.

Im Rahmen einer zusätzlichen Sicherheitsüberprüfung wurde die Frage möglicher Auswirkungen von nichttektonischen Erdbeben und der Klimaeinflüsse auf den Hochwasserschutz untersucht. Die registrierten nichttektonischen Erdbeben wurden ausgewertet und festgestellt, dass die Auslegung der Anlage diese abdeckt. Die Auswirkungen klimatischer Änderung auf den Hochwasserschutz ist ein langfristig zu verfolgendes Thema, der gegenwärtig vorliegende Hochwasserschutz ist ausreichend.

4.4 Kernkraftwerk Unterweser (KKU)

4.4.1 Betriebsdaten

Das KKU am Standort Rodenkirchen, Gemeinde Stadland ist ein Druckwasserreaktor, Hersteller Siemens / KWU. Die Brutto-Nennleistung betrug 3900 MW (thermisch) bzw. ca. 1425 MW (elektrisch). Die Inbetriebnahme erfolgte im September 1978. Betreiberin ist die E.ON Kernkraft GmbH. Die Anlage wurde am 18.03.2011 aufgrund der Ereignisse in Fukushima vorsorglich abgeschaltet und befindet sich seither im Nicht-Leistungsbetrieb. Gemäß dem 13. Gesetz zur Änderung des AtG darf der Leistungsbetrieb nicht wieder aufgenommen werden. Der Abtransport der Brennelemente wird voraussichtlich nicht vor 2018 erfolgt sein.

4.4.2 Erteilte Genehmigungen, Anträge auf Stilllegung

Im Jahr 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt.

Vorliegende Anträge, Verfahrensstand:

Am 04.05.2012 stellte die E.ON Kernkraft GmbH einen Antrag auf Stilllegung nach § 7 Absatz 3 AtG und präzierte diesen Antrag mit Schreiben vom 20.12.2013. Im Jahr 2013 fand in diesem Zusammenhang ein Scopingtermin statt, um den Umfang der beizubringenden Antragsunterlagen abzustimmen. Bis heute legte die Betreiberin eine Reihe von Antragsunterlagen vor, die den Ablauf der geplanten Stilllegung konkretisieren.

Für den Rückbau der Anlage wird ein weiteres Abfallzwischenlager am Standort benötigt. Die Umgangsgenehmigung mit radioaktiven Stoffen nach § 7 Absatz 1 StrlSchV im Lager Unter-

weser für radioaktive Abfälle (LUnA) wurde am 20.06.2013 beantragt. In 2014 und 2015 wurden hierzu weiter konkretisierende Unterlagen eingereicht. Näheres hierzu siehe Kap 5.5.

Im Jahr 2015 wurde die Auslegungsreife der gemäß § 6 der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung auszulegenden Unterlagen für beide Verfahren festgestellt. Eine Auslegung der entsprechenden Unterlagen fand in der Zeit vom 01.10.2015 – 30.11.2015 in mehreren standortnahen Gemeinden sowie im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz statt. Es wurden insgesamt 26 Einwendungen von über 1000 Einwendern vorgebracht, die im weiteren Verfahren berücksichtigt werden und in einem Erörterungstermin im Jahr 2016 erörtert werden.

Bereits in 2014 wurde ein Antrag nach § 29 StrlSchV für die Freigabe von Schüttgütern durch den Betreiber des KKK gestellt. Darüber hinaus wurden in 2015 Anträge zur Freigabe der Reststoffarten Feststoffe und Betonstrukturteile gestellt. Das Verfahren der Begutachtung läuft derzeit. Der Betreiber wird im weiteren Verlauf Anträge für weitere Reststoffarten stellen.

4.4.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 72 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.4.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 97 zustimmungspflichtige Änderungsanträge eingereicht. Es handelt sich dabei um 64 Änderungsanträge des PHBs, 22 Änderungsanträge des BHBs, 8 System-Änderungsanträge oder sonstige Anträge sowie 3 WKP-Tolerierungen.

4.4.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 wurden vom KKK fünf meldepflichtige Ereignisse gemeldet. Darüber hinaus wurde das meldepflichtige Ereignis 02/2014 gemeldet, das auf ein Ereignis im Jahr 2014 zurück geht und dessen Bewertung als meldepflichtiges Ereignis sich erst in 2015 ergeben hat. Die Ereignisse waren alle der Meldestufe N zuzuordnen und fallen nach der internationalen Skala INES in die niedrigste Kategorie 0 (unterhalb der Skala).

lfd. Nr.	Meldekriterium nach AtSMV	Titel
02/2014	N 2.1.1, N 2.4.1	Auffälligkeit am Schienentisch in der Materialschleuse
01/2015	N 2.1.3	Korrosionsschaden an Sprinkler-Leitung

lfd. Nr.	Meldekriterium nach AtSMV	Titel
02/2015	N 2.1.3	Das Preaktions-Alarmventil UJ91 S001 der Sprinkler-Anlage öffnete bei der WKP nicht
03/2015	N 2.1.2	Tropfleckage an einer Dichtung des internen Kühlwasserkreislaufes beim Kaltfahren der Notstromdiesel
04/2015	N 2.1.1	Kühlwasserleckage am Notstromdiesel
05/2015	N 2.5.7	Unbeabsichtigter automatischer Start des Dieselaggregates EY10 D001

Tabelle 7: Meldepflichtige Ereignisse KKU

4.4.6 Besonderheiten

Das KKU befindet sich seit seiner endgültigen Abschaltung 2011 im Nichtleistungsbetrieb. Revisionen gibt es dort nicht mehr. Wie oben beschrieben, wurden durch den Betreiber Anträge auf Stilllegung des KKU gestellt. Gleichzeitig besteht derzeit aufgrund einer beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Klage gegen die Änderung des AtG seitens des Betreibers noch ein Wiederanfahrvorbehalt.

Im Jahr 2015 gab es einige Besonderheiten, die zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen geführt haben. Beispielsweise ist hier auf das meldepflichtige Ereignis 02/2014 im Zusammenhang mit der bereits im Tätigkeitsbericht 2014 aufgeführten Auffälligkeit beim Ausschleusvorgang eines CASTOR®-Behälters hinzuweisen.

Auffälligkeit am Schienentisch in der Materialschleuse (Meldepflichtiges Ereignis 02/2014)

Im Jahr 2014 kam es während der Abfertigung eines Transport- und Lagerbehälters (TLB) CASTOR® V/19 zu einer Auffälligkeit im Bereich der Schienen der Materialschleuse. Aufgrund eines vertikalen Versatzes zwischen den Schienen des Schienentisches und der hubgerüstseitigen Klappbrücke lagen beide vorderen Radbruchstützen des Schienenwagens kraftschlüssig auf den Schienen auf. Nach einer hydraulischen Abstützung des Schienentisches konnte der TLB auf das Hubgerüst gefahren werden.

Die Containment-Integrität war jederzeit durch das geschlossene innere Schleusentor gewährleistet und auch die Integrität des beladenen TLB war zu keiner Zeit gefährdet.

Unmittelbar nach dem Ereignis wurde in Abstimmung zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Betreiber durch den Hersteller des Schienentisches ein Inspektions- und Reparaturkonzept erarbeitet, welches Anfang 2015 der Aufsichtsbehörde vorgestellt werden konnte.

Vergleichbare Schäden aus anderen Anlagen waren nicht bekannt und eine entsprechende VGB-Betreibermeldung der Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber (VGB) wurde von KKV generiert. Im Zeitraum zwischen dem Ereigniseintritt im November 2014 und dem Reparaturende im März 2015 war die Materialschleuse für alle Transporte vorsorglich gesperrt und die Integrität des Containment jederzeit gewährleistet.

Die genaue Analyse der Schadensursache ergab einen abgelösten Sicherungsring am unteren Lager an einer der Stützen des Fahrbahnträgers der Materialschleuse. Dadurch konnte diese Fahrbahnstütze die Zugbelastung, die aus dem Kippmoment beim Überfahren des Schienentisches entsteht, nicht aufnehmen und es kam zum Anheben des Schienentisches und dem oben beschriebenen Schienenversatz auf der Gegenseite.

Bei den aufwendigen Reparaturmaßnahmen sind vorsorglich alle Lager der vier Stützen des Fahrbahnträgers getauscht worden. Die gesamte Befundung, Reparatur und Prüfung erfolgte unter Beteiligung des zugezogenen Sachverständigen und in kontinuierlicher Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen einer Nachbewertung des Ereignisses unter Beteiligung von NMU, BMUB, BfS, GRS und TÜV-Nord wurde die Meldepflicht gemäß AtSMV diskutiert. Als Ergebnis dieser Beratung und nach Reflexion aller hier relevanten Aspekte entschied sich KKV dazu, das Ereignis nachträglich als meldepflichtig einzustufen. Dabei wurden die Meldekriterien N 2.1.1 „Schaden oder Ausfall eines Sicherheitssystems“ sowie N 2.4.1 „Sicherheitstechnisch bedeutsames Ereignis beim Transport, der Handhabung oder der Lagerung von Brennelementen“ als einschlägig angesehen und die entsprechende Meldung auf den 02.06.2015 datiert.

Gemeinsam mit dem Hersteller wird neben den bestehenden Prüfanweisungen für die Materialschleuse ein Prüfkonzept, speziell für die Prüfung der Fahrbahnstützen, erarbeitet.

4.5 Kernkraftwerk Stade (KKS)

4.5.1 Betriebsdaten

Anlagenbetrieb

Das KKS ist ein ehemaliger Druckwasserreaktor, Hersteller Siemens AG (KWU). Die Brutto-Nennleistung betrug ehemals 1892 MW (thermisch) bzw. 672 MW (elektrisch). Die Inbetriebnahme war im Januar 1972, das Ende des Leistungsbetriebes am 14.11.2003, anschließend folgte der Nachbetrieb bis 07.09.2005, seither befindet sich die Anlage im Restbetrieb im Rahmen der Stilllegung. Betreiberinnen sind die Kernkraftwerk Stade GmbH & Co. oHG, Hamburg (Gesellschafter: 2/3 E.ON Kernkraft GmbH, 1/3 Vattenfall Europe Nuclear Energy

GmbH) und die E.ON Kernkraft GmbH, Hannover (für die Betriebsführung verantwortlich). Alle Brennelemente wurden im Nachbetrieb aus der Anlage zur Wiederaufarbeitung entfernt.

Stilllegung und Abbau

Der Abbau von Systemen und Komponenten ist sehr weit fortgeschritten. Vorhanden sind noch Systeme für den Restbetrieb wie beispielsweise Lüftungs- und Brandschutzeinrichtungen sowie insbesondere Teile des Reaktorgebäudekrans.

Wegen eines Kontaminationsbefundes am Boden des Containments (s. Kap 4.5.6) werden Antragsunterlagen (zusammenfassende Darstellung, Änderungsanträge für technische Maßnahmen sowie für Entsorgungsmaßnahmen) vorbereitet, um zunächst die aufbauenden Gebäudestrukturen im Rahmen der bestehenden Genehmigungsbescheide zum Abbau abzubauen sowie im Rahmen der konzeptionellen Freigabebescheide für Gebäudeteile und Gebäude nach § 29 StrlSchV zur Beseitigung auf Deponien oder uneingeschränkt freizugeben.

Allein die Abbautätigkeiten sollen etwa zwei Jahre dauern. Anschließend soll der befundbehaftete Betonbereich abgebaut / entsorgt werden.

Es laufen derzeit insbesondere Tätigkeiten zur Gebäudefreigabe (Grobdekontamination, Voruntersuchungen, Messungen) sowie zur Freigabe von Bodenflächen (Pilotprojekt Meteorologiestation).

Der Standort (Gebäude und Bodenflächen) sollte nach den ursprünglichen Planungen der Betreiberinnen – mit Ausnahme des am Standort befindlichen Lagers für radioaktive Abfälle, in dem schwach- und mittelaktive Abfälle aus dem Restbetrieb und Abbau längerfristig zwischengelagert werden – bis Ende 2014 aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen sein. Vor allem aufgrund des Kontaminationsbefunds am Boden des Containments wird sich der Abbau verzögern. Die Betreiberinnen planen nunmehr bis etwa Ende 2019 aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen zu sein. Der konventionelle Abriss der Gebäude soll anschließend erfolgen. Die Genehmigung für das Lager für radioaktive Abfälle muss voraussichtlich entsprechend den Vorgaben des BMUB spätestens mit Entlassung des sonstigen Standorts in eine Umgangsgenehmigung nach § 7 StrlSchV umgewandelt werden.

4.5.2 Erteilte Genehmigungen

Im Jahr 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt.

Bisher erteilte Genehmigungen:

Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren für Stilllegung und Abbau nach § 7 Abs. 3 AtG ist nach derzeitigem Stand abgeschlossen. Es wurden die folgenden fünf Genehmigungen zu

den vier atomrechtlich zu genehmigenden Abbauphasen erteilt:

- Genehmigungsbescheid 1/2005 für Stilllegung und Abbau (Stilllegung, Abbau Phase 1 und Lager für radioaktive Abfälle) vom 07.09.2005
- Genehmigungsbescheid 1/2006 für Abbau (Abbau Phase 2) vom 15.02.2006
- Genehmigungsbescheid 1/2008 für Abbau (Abbau Phase 3 Teil A) [Abbau des Deckels des Reaktordruckbehälters, der Kerneinbauten, des Biologischen Schields sowie anderer Systeme und Komponenten] vom 14.05.2008
- Genehmigungsbescheid 1/2009 für Abbau (Abbau Phase 3 Teil B) [Abbau des Reaktordruckbehälters] vom 14.05.2009
- Genehmigungsbescheid 1/2011 für Abbau (Abbau Phase 4) vom 04.02.2011.

Der Genehmigungsbescheid 1/2005 umfasst dabei auch die Errichtung und den Betrieb des neuen Lagers für radioaktive Abfälle sowie Regelungen zur Freigabe von radioaktiven Stoffen, beweglichen Gegenständen, Anlagen oder Anlagenteilen nach § 29 StrlSchV. Bezüglich der Freigabe von Gebäudeteilen, Gebäuden und Bodenflächen nach § 29 StrlSchV wurden zudem separate verfahrenlenkende Bescheide erteilt.

Die vorlaufenden 47 Genehmigungsbescheide für Errichtung und Betrieb des KKS wurden nicht vollständig ersetzt, sondern gelten soweit noch erforderlich fort.

4.5.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 39 Personentagen Aufsichtsbesuche durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde statt. Im Rahmen dieser Aufsichtsbesuche wurde eine Vielzahl von Inspektionen vor Ort in unterschiedlichen Inspektionsbereichen durchgeführt.

4.5.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von den Betreiberinnen des KKS 4 zustimmungspflichtige Änderungsanträge an Systemen und Komponenten und 41 Meldungen von Arbeiten, aufgliedert in 4 Außerbetriebsetzungsanzeigen, 9 Veränderungsanzeigen, 20 Abbauanzeigen, 3 Anzeigen zur Gebäudedekontamination und 5 Anzeigen zur Voruntersuchung eingereicht.

Darüber hinaus wurden von den Betreiberinnen jeweils zustimmungspflichtige 32 Änderungsanträge für das Restbetriebshandbuch, 2 Anträge zu Änderungen bei den verantwortlichen Personen, 7 Freigabepläne, 18 Anträge zu Fachanweisungen Strahlenschutz / Entsorgung, 44 Anträge zu Einlagerungen im Lager für radioaktive Abfälle Stade (LarA) sowie 38 Anträge zur Freigabe eingereicht.

42 Chargen zur Freigabe und Verwertung wurden testiert.

4.5.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereignete sich im KKS kein meldepflichtiges Ereignis.

4.5.6 Besonderheiten / Auffälligkeiten

Das KKS ist seit April 2005 kernbrennstofffrei und befindet sich seit September 2005 in der Stilllegung.

Der Abbau der technischen Systeme und Komponenten ist weitgehend abgeschlossen, insbesondere die wesentlichen aktivitätsführenden Systeme, Komponenten und Gebäudestrukturen wie der Primärkreislauf mit dem Reaktordruckbehälter und seinen Einbauten sowie das sogenannte „Biologische Schild“ sind abgebaut und nach endlagergerechter Konditionierung in das am Standort für diesen Zweck errichtete Lager für radioaktive Abfälle zur Zwischenlagerung (bis zur Abgabe an ein Bundesendlager) eingelagert. Derzeit erfolgen zunehmend Maßnahmen zur Freigabe nach § 29 StrlSchV der Gebäude des Kraftwerks und der Bodenflächen.

Kontaminationsbefund

Innerhalb des Containments befinden sich der zylindrische Splitterschutz und die Gebäudestrukturen, in denen die Systeme der Reaktoranlage untergebracht waren. Der sphärische Boden des Containments ist mit Beton verfüllt. Der betroffene Bereich wird auch als „Kalotte“ bezeichnet.

In diesem betonierten Bereich befinden sich Einrichtungen für den ehemaligen Gebäudesumpf, alte Durchführungen für Systemtechnik, Arbeitsfugen (Betonvergussgrenzen).

Bei den Abbautätigkeiten wurden die horizontalen Flächen im Zuge der Grobdekontamination um ca. 30 cm abgetragen und es erfolgten trockene Seilsägearbeiten zum Heraustrennen von Teilen des ehemaligen Gebäudesumpfs. Dabei wurde erst mehrere Tage nach Fertigstellung des Ausschnitts Feuchtigkeit an den Schnittflächen festgestellt. An den Austrittsstellen tritt kristallisierte Borsäure aus. Analysen bestätigten Borsäure sowie Cs-137. Wegen des Gehalts an Bor und Cäsium wird davon ausgegangen, dass es sich um eingedrungene Kontamination aus der Leistungsbetriebsphase (dem borierten Primärkreiswasser) handelt.

Aufgrund des Befunds wurden über mehrere Wochen weitere Beprobungen an verschiedenen Stellen durch Einbringen von Kernlochbohrungen und Verfolgung dort auftretender Feuchtigkeit / Flüssigkeit vorgenommen, die ebenfalls Kontaminationsbefunde zeigten. Die höchste spezifische Aktivität einer Probe betrug 174 Bq/g Cs-137.

Der Kontaminationsbereich lässt sich lokal nicht näher eingrenzen, nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die Menge an kontaminiertem Beton etwa 600 bis 1.000 Mg.

Der Kontaminationsbefund ist nicht meldepflichtig nach AtSMV.

Auswirkungen

Der Kontaminationsbereich befindet sich im Kontrollbereich innerhalb des Containments.

Es wurden weder Korrosionsbefunde an freigelegtem Bewehrungsstahl noch am Stahl des Sicherheitsbehälters festgestellt.

Die gemessene Dosisleistung lässt ein betriebsübliches Arbeiten im Kontrollbereich zu.

Es gibt keine Auswirkungen für Einzelpersonen der Bevölkerung.

Die Kontamination führt dazu, dass der befundbehaftete Betonbereich nicht durch eine Freimessung an der stehenden Gebäudestruktur nach Grobdekontamination freigegeben werden kann, sondern abgebaut werden muss und der entstehende Bauschutt, abhängig vom Aktivitätsgehalt, als radioaktiver Abfall zu entsorgen ist oder nach § 29 StrlSchV zur Beseitigung auf Deponien oder uneingeschränkt freigegeben werden kann.

Um diesen Betonbereich für solche Abbautätigkeiten zugänglich zu machen, müssen aber zunächst die darauf aufbauenden Gebäudestrukturen abgebaut werden.

Weiteres Vorgehen

Die Betreiberinnen des KKS beabsichtigen, zunächst die aufbauenden Gebäudestrukturen im Rahmen der bestehenden Genehmigungsbescheide abzubauen sowie im Rahmen der konzeptionellen Freigabebescheide für Gebäudeteile und Gebäude nach § 29 StrlSchV zur Beseitigung auf Deponien oder uneingeschränkt freizugeben.

Dabei soll zusätzliche Handhabungstechnik (insbesondere ein neuer Kran im Sicherheitsbehälter) eingesetzt werden, um nach Grobdekontamination sukzessive etwa 20 t schwere Blöcke im Seilsägeverfahren zu schneiden, dann aus dem Sicherheitsbehälter auszuschleusen und schließlich auf dem Gelände im Überwachungsbereich freizumessen (ggf. nach erforderlichen nachträglichen Dekontaminationsarbeiten, die in einem einzurichtenden Kontrollbereich stattfinden würden). Die Standsicherheit der Gebäudestrukturen soll dabei durch statische Nachweise belegt werden.

Für dieses Vorgehen wurde ein Konzeptbericht „Entkernung des Sicherheitsbehälters“ vorgelegt und den Änderungsmaßnahmen zur Errichtung der Infrastruktur für den Abbau der Betonstruktur im Sicherheitsbehälter wurde im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren zugestimmt.

Die detaillierten Freigaberegulungen (Fachanweisungen und Freigabepläne) wurden im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren beantragt.

Anschließend soll der befundbehaftete Betonbereich abgebaut / entsorgt werden.

Zeitlich gehen die Betreiberinnen des KKS von einer Verlängerung des Abbaus und des Zeitraums bis zur Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung bis etwa zum Jahr 2019 aus.

4.6 Kernkraftwerk Lingen (KWL)

4.6.1 Betriebsdaten

Das ehemalige Kernkraftwerk Lingen (KWL) ist ein Siedewasserreaktor des Herstellers AEG mit einer Nennleistung von ehemals 520 MW (thermisch) / 252 MW (elektrisch) brutto / 240 MW (elektrisch) netto. Die Inbetriebnahme erfolgte 1968, die Abschaltung 1977. Betreiberin ist die Kernkraftwerk Lingen GmbH (Tochterunternehmen der RWE Power AG).

Die kernbrennstofffreie Anlage wurde gemäß Genehmigungsbescheid vom 21.11.1985 stillgelegt und befand sich seit März 1988 bis 21.12.2015 im sicheren Einschluss (nach Abschluss entsprechender Herstellungsmaßnahmen).

Der sichere Einschluss umfasste im Wesentlichen das Reaktorgebäude, den Verbindungsbau und das Reaktorhilfsanlagegebäude.

Ein Großteil an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. das Maschinenhaus und das Lager für feste Abfälle) wurden aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen. Sie wurden entweder abgebaut oder werden anderweitig genutzt. Gemäß dem Genehmigungsbescheid vom November 1997 erfolgen Umbau- und Optimierungsmaßnahmen insbesondere zum Zwecke der Konditionierung von Betriebsabfällen hinsichtlich ihrer späteren Endlagerung. Die bestrahlten Brennelemente wurden vor der Stilllegung aus der Anlage zur Wiederaufarbeitung nach Sellafield (Großbritannien) abtransportiert und dort bis 2002 vollständig aufgearbeitet. Am 21.12.2015 wurde die Genehmigung für das erste Teilprojekt des Abbaus erteilt. Damit wird die Anpassung der Infrastruktur für den Abbau und den Abbau der nicht mehr erforderlichen kontaminationsfreien und kontaminierten Anlagenteile umgesetzt.

4.6.2 Erteilte Genehmigungen

Im Jahre 2015 wurde eine Genehmigung erteilt. Der Genehmigungsbescheid für das erste Teilprojekt des Abbaus wurde am 21.12.2015 erteilt. Es umfasst im Wesentlichen die Anpassung der Infrastruktur für den Abbau und den Abbau der nicht mehr erforderlichen kontaminationsfreien und kontaminierten Anlagenteile.

Das zweite Teilprojekt soll im Wesentlichen den Abbau der aktivierten Anlagenteile (insbesondere Reaktordruckgefäß mit Einbauten und Biologischer Schild) umfassen. Nach der Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung soll der Abbruch der Restanlage schließlich konventionell erfolgen.

Ein Antrag für das zweite Teilprojekt des Abbaus liegt noch nicht vor.

Bisher erteilte Genehmigungen:

Gemäß der folgenden Genehmigungsbescheide befindet sich das Kernkraftwerk Lingen derzeit im Abbau:

- Genehmigungsbescheid zur Stilllegung des Kernkraftwerkes Lingen sowie zur Herbeiführung und zum Betrieb des Sicheren Einschlusses und zur Nutzungsänderung von Anlagenteilen sowie zum Abbau einzelner Komponenten vom 21.11.1985 – 46.1 (44.1-alt)-22.51.44 (95.3) – einschließlich der nach diesem Genehmigungsbescheid noch gültigen Verfügungen der Ersten Teilgenehmigung für den Betrieb des Kernkraftwerks Lingen vom 30.01.1968 – II - 22.51.44 – sowie der Vierten Teilgenehmigung für den Betrieb des Kernkraftwerks Lingen vom 17.02.1969 – II - 22.51.44 – für den Umgang mit radioaktiven Stoffen inklusiv Prüfstrahlern
- Genehmigungsbescheid I/1997 für das stillgelegte Kernkraftwerk Lingen zur Änderung der stillgelegten Anlage, des Sicheren Einschlusses und des Betriebes des Sicheren Einschlusses zum Zwecke der Entsorgung der sich im Sicheren Einschluss befindenden Betriebsabfälle vom 14.11.1997 – 404-40311/5(95.6) –
- Genehmigungsbescheid I/2008 für das stillgelegte Kernkraftwerk Lingen zum Ersatz des Fortluftkamins vom 26.09.2008 – 42-40311/5(160.1) –
- Genehmigungsbescheid 1/2015 für den Abbau [Teilprojekt 1] vom 21.12.2015-42-40311/5/170/02.1-

4.6.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 34 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Fachthemen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.6.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden 7 Zustimmungen zu Änderungsanzeigen und Kampagnen erteilt.

4.6.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im KWL keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.6.6 Besonderheiten

Im Berichtszeitraum gab es keine Besonderheiten.

4.7 Brennelementfertigungsanlage Lingen der ANF

4.7.1 Betriebsdaten

Die Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) am Standort Lingen fertigt in Deutschland Brennelemente für Druckwasser- und Siedewasserreaktoren. Dabei wird Uran mit einer maximalen Anreicherung von 5 Massenprozent Uran-235, das in Anreicherungsanlagen aus natürlichem Uran (Uran-235-Gehalt ca. 0,72 %) hergestellt wird, verwendet. Mischoxidbrennelemente, die aus wiederaufbereitetem Brennstoff - unter anderem Plutonium - bestehen, werden bei der ANF nicht gefertigt. Die nukleare Fertigung, die als Anlage nach § 7 AtG genehmigt ist, besteht aus der Trockenkonversion, in der Uranhexafluorid zu Uranoxidpulver konvertiert wird sowie dem nuklearen Fertigungsgebäude, in dem über mehrere Schritte aus dem Uranoxidpulver fertige Brennelemente hergestellt werden.

Die Fertigungskapazität der Anlage ist durch die atomrechtliche Genehmigung für die Trockenkonversion auf einen Durchsatz von 800 Tonnen Uran/Jahr, für die restlichen Teilanlagen auf 650 Tonnen Uran/Jahr begrenzt.

Darüber hinaus gibt es im nuklearen Fertigungsgebäude Lagerbereiche für radioaktive Reststoffe und Zwischenprodukte sowie ein Unterflur-Brennelementlager, in dem die fertigen Brennelemente bis zum Abtransport zum Kunden aufbewahrt werden. Der Rohstoff Uranhexafluorid wird in speziellen Behältern in einer separaten Lagerhalle aufbewahrt. Außerdem gibt es ein Abfalllager, in dem radioaktive Abfälle, die zur Endlagerung vorgesehen sind, aufbewahrt werden.

Neben der Genehmigung als Anlage nach § 7 AtG ist die Konversionsanlage auch nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig. Die Abluft aus allen Prozessschritten wird über Filteranlagen geführt, die eine Einhaltung der Emissionsgrenzwerte sowohl aus strahlenschutz- als auch aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sicherstellen. Der mit Fluorwasserstoff beladene Kalkstein der Kalksteinfilter in der Abluftreinigung wird als Flussspat für die Stahlerzeugung verkauft. Auch die Flusssäure, die beim Konversionsprozess entsteht, kann als Nebenprodukt weiterverkauft werden.

4.7.2 Erteilte Genehmigungen

Im Jahr 2015 wurde keine Genehmigung erteilt.

4.7.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 28 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.7.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 65 Änderungsanzeigen eingereicht. Es handelt sich dabei um Zustimmungsanträge und durch Instandhaltungsvorgänge ausgelöste Anzeigen.

4.7.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereignete sich in der ANF 1 meldepflichtiges Ereignis. Das Ereignis war der Meldestufe N zuzuordnen und fällt nach der internationalen Skala INES in die niedrigste Kategorie 0 (unterhalb der Skala).

lfd. Nr.	Meldekriterium nach AtSMV	Titel
01/2015	N	Überschreiten der Sauerstoffkonzentration in einem Teilstrang des Prozessabgassystems

Tabelle 8: Meldepflichtige Ereignisse ANF

4.7.6 Besonderheiten

Im Berichtszeitraum gab es keine Besonderheiten.

4.8 Pilotkonditionierungsanlage Gorleben (PKA)

4.8.1 Betriebsdaten

Die Pilotkonditionierungsanlage Gorleben (PKA) ist eine kerntechnische Einrichtung, die nach den Planungen zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Erfüllung von Aufgaben der Entsorgung

deutscher Kernkraftwerke, Versuchsreaktoren oder sonstiger kerntechnischer Anlagen betrieben werden sollte. Angepasst an das vorgesehene Aufgabenspektrum, ist die PKA als Mehrzweckanlage konzipiert, in der verschiedene Techniken der Konditionierung von radioaktiven Abfälle angewendet werden sollen. Unter Konditionierung sind verfahrenstechnische Schritte zu verstehen, mit deren Hilfe z. B. abgebrannte Brennelemente derart in spezielle Behälter verpackt werden, dass die so entstandenen Gebinde für die längerfristige Zwischenlagerung oder für die Endlagerung geeignet sind.

Darüber hinaus können Brennelemente sowie Gebinde mit festen radioaktiven Abfällen in Transport- und Lagerbehälter umgeladen werden. Auch sonstige feste radioaktive Abfälle, wie zum Beispiel Steuer- und Absorberelemente, Brennelementkästen und sonstige Strukturteile sowie flüssige radioaktive Abfälle müssen so konditioniert und verpackt werden, dass zwischen- oder endlagerfähige Gebinde entstehen.

Die PKA befindet sich auf dem Gelände des Werkes Gorleben der Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) und besteht aus dem Konditionierungsgebäude, dem Stromversorgungsgebäude, dem Versorgungsgebäude für die Versorgung mit Medien sowie den zugehörigen Infrastruktureinrichtungen.

4.8.2 Erteilte Genehmigungen

Im Jahr 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt.

Bisher erteilte Genehmigungen:

Die erste atomrechtliche Teilgenehmigung zur Errichtung der PKA (1. TG) wurde vom damaligen MU 1990 erteilt. Sie beinhaltet im Wesentlichen den Rohbau des Konditionierungsgebäudes. Mit der 2. TG wurden 1994 die maschinen-, verfahrens-, elektro- und leittechnischen Einrichtungen und deren vorbetriebliche Erprobung genehmigt. Mit der 3. TG zum Betrieb der PKA wurde im Jahr 2000 die Konditionierung von Leichtwasserreaktor (LWR) - Brennelementen mit einem maximalen Durchsatz von 35 t Schwermetall (SM) pro Jahr genehmigt. Bis zur Benennung eines Endlagerstandortes durch den Bund ist der Betrieb der PKA durch eine NB der erteilten Genehmigung auf die Reparatur schadhafter Transport- und Lagerbehälter beschränkt. Dies wurde zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen in der am 14.06.2000 geschlossenen und am 11.06.2001 unterzeichneten Konsensvereinbarung zur PKA festgelegt.

Alle drei Teilgenehmigungen sind bestandskräftig.

Derzeit werden in der PKA nur die Systeme betrieben, die für die Reparatur eines Behälters sowie den Erhalt der Anlage einschließlich wiederkehrender Prüfungen sowie der Fachkunde des Personals erforderlich sind.

Weitere Informationen können der Homepage des MU unter folgendem Link entnommen werden:

<http://www.umwelt.niedersachsen.de/atomaufsicht/versorgung/konditionierung/9001.html>

4.8.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 8 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.8.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin neun Änderungsanzeigen eingereicht. Es handelt sich dabei um zustimmungspflichtige Änderungen der Klasse 2.

4.8.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereignete sich in der PKA kein meldepflichtiges Ereignis.

4.8.6 Besonderheiten

Im Jahr 2015 gab es keine Besonderheiten.

4.9 Transportbehälterlager Gorleben (TBL-G)

4.9.1 Betriebsbeschreibung, Lagerbestand

Das Transportbehälterlager Gorleben (TBL-G) ist ein Lager zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form bestrahlter Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren sowie HAW-Glaskokillen (verglaste hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente). Die Lagerhalle des TBL-G ist 182 m lang, 38 m breit und 20 m hoch; die Wandstärke beträgt 0,85 m.

Die Lagerhalle dient im Rahmen ihrer genehmigten Auslegung während der Lagerzeit als Schutz vor äußeren Einwirkungen (u. a. Witterungseinflüsse) für die Transport- und Lagerbehälter und verfügt insbesondere über Einrichtungen zum Behältertransport, zur Überwachung der Behälterdichtheit, zur Behälterwartung sowie über Strahlenschutzmessgeräte und brandschutztechnische Einrichtungen. Die Lagerhalle muss keine Sicherheitsfunktionen für die TBL übernehmen.

Der aktuelle Lagerbestand beträgt 113 Behälter (davon fünf Behälter mit abgebrannten Brennelementen und 108 Behälter mit HAW-Glaskokillen). Der aktuelle Bestand an Schwermetall beträgt (Stand vom 31.12.2015) 38 Mg. Weitere Einlagerungen sind seit Ende 2013 atomgesetzlich unzulässig.

4.9.2 Erteilte Genehmigungen

Für die Erteilung von Genehmigungen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG ist das BfS zuständig. Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

Am 02.06.1995 erteilte das BfS die Genehmigung, auf maximal 420 Stellplätzen der Lagerhalle kernbrennstoffhaltige Abfälle mit insgesamt maximal 3800 Mg Schwermetallmasse und einer maximalen Gesamtaktivität von $2 \cdot 10^{20}$ Bq sowie einer maximalen Gesamtwärmeleistung von 16 MW in Form bestrahlter Leichtwasserreaktor- Brennelemente in Transport- und Lagerbehältern der Bauarten CASTOR® Ia, Ib, Ic, IIa, und V/19 sowie Kernbrennstoffe in Form verglaster hochradioaktiver Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Frankreich in Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® HAW 20/28 CG und TS 28V für den Zeitraum von maximal 40 Jahren ab der ersten Einlagerung eines Behälters aufzubewahren. Mit dem Genehmigungsbescheid nach § 6 AtG von 1995 sowie den vier ebenfalls nach § 6 AtG erteilten Änderungsgenehmigungen von 2000, 2002, 2007 und 2010 wurden neue Behältertypen für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen zugelassen

4.9.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 8 Personentagen Aufsichtsbesuche zu einer Vielzahl von Inspektionsbereichen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.9.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin acht Änderungsanzeigen eingereicht. Es handelt sich dabei um zustimmungspflichtige Änderungen der Klasse 2.

4.9.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im TBL-G keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.9.6 Besonderheiten

Im Jahr 2015 gab es keine Besonderheiten.

4.10 Standortzwischenlager Lingen (SZL-KKE)

4.10.1 Betriebsdaten

Das SZL-KKE wird von der Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (KLE) betrieben, die mehrheitlich zur RWE Power GmbH gehört. Laut Genehmigungsbescheid des BfS vom 6.11.2002 darf die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe auf maximal 125 Stellplätzen erfolgen. 5 weitere Stellplätze sind nur für Leerbehälter genehmigt. Die genehmigte Schwermetallmasse beträgt 1250 Mg, die maximal zulässige Aktivität $6,9 \text{ E}+19 \text{ Bq}$ bei max. 4,7 MW Wärmeleistung.

Das Lagergebäude verfügt über 1,20 m starke Wände und eine 1,30 m starke Decke in Stahlbetonbauweise. Die Bodenplatte ist als durchgehende Stahlbetonplatte ausgebildet. Die äußeren Abmessungen des Lagergebäudes betragen in der Länge 110 m, in der Breite 30 m und in der Höhe 20 m. Die Grundfläche des Lagerbereiches beträgt ca. 2000 m², davon entfallen auf die effektive Lagerfläche ca. 1.200 m².

Im Berichtsjahr wurden 6 beladene CASTOR® V/19-Behälter der 96er-Bauart eingelagert. Am 31.12.2015 befanden sich 38 beladene CASTOR® V/19-Behälter im SZL-KKE.

4.10.2 Erteilte Genehmigungen

Für die Erteilung von Genehmigungen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG ist das BfS zuständig. Im Berichtsjahr wurde die 3. Änderungsgenehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen mit den beantragten Maßnahmen zur Erweiterung des baulichen Schutzes des SZL-KKE gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) erteilt.

4.10.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 6 Personentagen Aufsichtsbesuche durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.10.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 53 Änderungsanträge eingereicht. Es handelte sich dabei um 3 Änderungsanträge des PHBs, 32 Änderungsanträge des BHBs, 15 System-Änderungsanträge, 2 Anweisungsänderungen sowie 1 WKP-Tolerierung.

4.10.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im SZL-KKE keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.10.6 Besonderheiten

Gemäß der NB 47 der 3. Änderungsgenehmigung erfolgte zu Beginn der Beladekampagne 2015 eine sog. Kalthandhabung mit einem Leerbehälter.

Nach Erteilung der 3. Änderungsgenehmigung wurde mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Erweiterung des baulichen Schutzes des SZL-KKE gegen SEWD begonnen.

Von dem Qualitätsfall Tragzapfenfertigung, bei dem es zu Abweichungen bei der Überprüfung von Schmiedehalbzeugen der Tragzapfen (Schmiedestangen) gekommen war, sind im SZL-KKE 12 eingelagerte CASTOR® V/19-Behälter der 85er Bauart betroffen.

Vom Behälterhersteller, der Gesellschaft für Nuklearsicherheit (GNS), wurden inzwischen Tolerierungsverfahren eingeleitet. Bis zum Abschluss dieser Verfahren stehen alle Handhabungen betroffener Behälter im SZL unter Zustimmungsvorbehalt des MU.

4.11 Standortzwischenlager Grohnde (SZL-KWG)

4.11.1 Betriebsdaten

Das SZL-KWG wird von der E.ON Kernkraft GmbH betrieben. Laut Genehmigungsbescheid des BfS vom 20.12.2002 darf die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe auf maximal 100 Stellplätzen erfolgen.

Das Lagergebäude verfügt über 1,20 m starke Wände und eine 1,30 m starke Decke in Stahlbetonbauweise. Die Bodenplatte ist als durchgehende Stahlbetonplatte ausgebildet. Die äußeren Abmessungen des Lagergebäudes betragen in der Länge 93 m, in der Breite 27 m und in der Höhe 23 m. Die Grundfläche des Lagerbereiches beträgt ca. 1650 m², davon entfallen auf die effektive Lagerfläche ca. 950 m². Die genehmigte Schwermetallmasse beträgt 1000 Mg, die maximal zulässige Aktivität 5,5 E+19 Bq bei max. 3,75 MW Wärmeleistung.

Im Berichtsjahr wurden 5 beladene Behälter eingelagert. Am 31.12.2015 befanden sich 27 beladene CASTOR® V/19-Behälter im Zwischenlager.

4.11.2 Erteilte Genehmigungen

Für die Erteilung von Genehmigungen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG ist das BfS zuständig. Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

4.11.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 3 Personentagen Aufsichtsbesuche durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.11.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 37 Änderungsanträge eingereicht. Es handelte sich dabei um 11 Änderungsanträge des PHBs, 5 Änderungsanträge des BHBs, 16 System-Änderungsanträge, 3 IAW-Änderungen sowie 2 WKP-Tolerierungen.

4.11.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im SZL-KWG keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.11.6 Besonderheiten

Von dem Qualitätsfall Tragzapfenfertigung, bei dem es zu Abweichungen bei der Überprüfung von Schmiedehalbzeugen der Tragzapfen (Schmiedestangen) gekommen war, sind 6 eingelagerte CASTOR® V/19-Behälter der 85er Bauart im SZL-KWG betroffen.

Vom Behälterhersteller GNS wurden inzwischen Tolerierungsverfahren eingeleitet. Bis zum Abschluss dieser Verfahren stehen alle Handhabungen betroffener Behälter im SZL unter Zustimmungsvorbehalt des MU

4.12 Standortzwischenlager Unterweser (SZL-KKU)

4.12.1 Betriebsdaten

Das SZL-KKU wird von der EKK betrieben. Laut Genehmigungsbescheid des BfS vom 22.09.2003 darf die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe auf maximal 80 Stellplätzen erfolgen.

Das Lagergebäude verfügt über 1,20 m starke Wände und eine 1,30 m starke Decke in Stahlbetonbauweise. Die Bodenplatte ist als durchgehende Stahlbetonplatte ausgebildet. Die äußeren Abmessungen des Lagergebäudes betragen in der Länge 80 m, in der Breite 27 m und in der Höhe 23 m. Die Grundfläche des Lagerbereiches beträgt ca. 1350 m², davon entfallen auf die effektive Lagerfläche ca. 750 m². Die genehmigte Schwermetallmasse beträgt 800 Mg, die maximal zulässige Aktivität 4,4 E+19 Bq bei max. 3,0 MW Wärmeleistung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 11 CASTOR® V/19-Behälter eingelagert. Am 31.12.2015 befanden sich 27 beladene CASTOR® V/19-Behälter im Zwischenlager.

4.12.2 Erteilte Genehmigungen

Für die Erteilung von Genehmigungen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG ist das BfS zuständig. Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

4.12.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 sind an 5 Personentagen Aufsichtsbesuche durch die Aufsichtsbehörde erfolgt.

4.12.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr wurden von der Betreiberin 28 Änderungsanträge eingereicht. Es handelte sich dabei um 6 Änderungsanträge des PHBs, 2 Änderungsanträge des BHBs, 19 System-Änderungsanträge sowie 1 IAW-Änderung.

4.12.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich im SZL-KKU keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.12.6 Besonderheiten

Von dem Qualitätsfall Tragzapfenfertigung, bei dem es zu Abweichungen bei der Überprüfung von Schmiedehalbzeugen der Tragzapfen (Schmiedestangen) gekommen war, sind 12 eingelagerte CASTOR® V/19-Behälter (7 Behälter der 85er Bauart und 5 Behälter der 96er Bauart) im SZL-KKU betroffen.

Vom Behälterhersteller GNS, wurden inzwischen Tolerierungsverfahren eingeleitet. Bis zum Abschluss dieser Verfahren stehen alle Handhabungen betroffener Behälter im SZL unter Zustimmungsvorbehalt des MU.

4.13 Siemens Unterrichtsreaktor 100 der Universität Hannover (SUR 100)

4.13.1 Betriebsdaten/ Sachstand

Auf Antrag der Technischen Universität Hannover vom 04.05.1971 wurde am 11.10.1971 die Errichtung und der Betrieb eines Siemens-Unterrichts-Reaktors SUR 100 im Institut für Kerntechnik genehmigt.

Aktuell steht die Anlage in atomrechtlicher Verantwortung der Leibniz Universität Hannover, Institut für Werkstoffkunde.

Der Reaktor, der eine Nennleistung von 100 Milliwatt hatte, befand sich von 1971 bis 2008 im aktiven Unterrichtsbetrieb. Der Kern bestand aus 8 Brennstoffplatten die aus Polyethylen hergestellt waren, in denen der Brennstoff auf 20 % U-235 angereichertes Uranoxid homogen

eingelagert war. Der Abbrand an Kernbrennstoff während der Betriebszeit war vernachlässigbar klein; die Lebensdauer des Kerns dadurch nahezu unbegrenzt.

Der Kernbrennstoff wurde bereits Ende 2008 ordnungsgemäß der Anlage entnommen und der Wiederaufarbeitung zugeführt. Die Anlage ist seitdem kernbrennstofffrei, die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen wurden entsprechend angepasst.

Die Anlage soll zurückgebaut werden, da sie für Ausbildungszwecke nicht mehr benötigt wird. Zur Sicherstellung des Betriebs wird betreiberseitig das erforderliche Personal vorgehalten und regelmäßig geschult.

Ende 2011 wurde von hier die Zustimmung zur uneingeschränkten Freigabe nach § 29 StrlSchV von ca. 8 m³ Borwasser aus dem Ringtank sowie von vier Borwasserlagertanks erteilt.

Seit Oktober 2014 ist die Anlage auch komplett frei von Strahlenquellen. Die am Standort ehemals zusätzlich existierende Genehmigung nach § 7 StrlSchV wurde rechtsverbindlich aufgegeben, nachdem die radioaktiven Quellen und Isotope vom Anlagenstandort verbracht wurden.

Von der Inhaberin der Kernanlage im Sinn des § 17 Abs. 6 AtG wurde am 22.10.2013 bei der zuständigen Genehmigungsbehörde unter Beifügung des Sicherheitsberichtes ein Genehmigungsantrag zum Rückbau eingereicht. Nach Betreiberbereinschätzung kann die Anlage der Freimessung zugeführt werden.

Im Verfahren wurden Sachverständige zugezogen und eine Behördenbeteiligung durchgeführt. Der Bescheid zum Rückbau kann voraussichtlich bis Mitte 2016 fertiggestellt werden.

Nach der Brennstoffplattenentnahme 2008 wurden vom zugezogenen Sachverständigen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen gammaspektrometrische Messungen sowie Kontaminationsmessungen im Reaktor und am Graphit durchgeführt. Anhand dieser Messungen und der Korrelation mit Ergebnissen anderer (leistungsstärkerer) Forschungsreaktoren wurde vom Sachverständigen eine Abschätzung des noch vorhandenen Restaktivitätsinventars vorgenommen. Im Ergebnis kam der Sachverständige zu dem Schluss, dass der Nachweis der Einhaltung der Freigabewerte für eine uneingeschränkte Freigabe für die erfassten Reaktorstrukturteile möglich ist.

4.13.2 Erteilte Genehmigungen

Im Jahr 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt.

Bisher erteilte Genehmigungen:

Genehmigungsbescheid des Niedersächsischen Sozialministers zur Errichtung und zum Betrieb eines Siemens-Unterrichts-Reaktors SUR 100 im ehemaligen Institut für Kerntechnik der ehemaligen Technischen Universität Hannover vom 11.10.1971.

4.13.3 Inspektionen vor Ort

Im Jahr 2015 fanden keine Aufsichtsbesuche statt. Es wurden hauptsächlich Fachgespräche zum Genehmigungsverfahren unter Gutachter- und Behördenbeteiligungen durchgeführt. Betreiber- und Sachverständigenprüfungen fanden bestimmungsgemäß statt.

4.13.4 Änderungsanzeigen

Im Berichtsjahr 2015 wurden keine Zustimmungen zu Änderungen zum SUR erteilt.

4.13.5 Meldepflichtige Ereignisse

Im Jahr 2015 ereigneten sich beim SUR keine meldepflichtigen Ereignisse.

4.13.6 Besonderheiten

Die Tätigkeit des MU betraf 2015 hauptsächlich das Genehmigungsverfahren.

5 Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle sowie Einrichtungen zur Herstellung und Verarbeitung radioaktiver Stoffe

5.1 Abfalllager Gorleben (ALG)

5.1.1 Betriebsdaten

Im Abfalllager Gorleben (ALG) werden radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung zwischengelagert, die vor allem aus dem Betrieb der deutschen Atomkraftwerke stammen. Die Aufbewahrung der konditionierten Abfälle erfolgt in für die Zwischenlagerung zugelassenen Abfallbehältern wie z.B. Konrad-Containern und Rundbehältern aus Stahl, Beton oder Gusseisen. Es dürfen nur Abfallgebinde eingelagert werden, die den technischen Annahmebedingungen des ALG entsprechen.

Die Grundlage für den Betrieb des ALG ist die Ursprungsgenehmigung nach § 3 (heute §7) StrlSchV vom 27.10.1983, zuletzt geändert durch den Nachtrag XII vom 23.12.2008. Die Genehmigung einschließlich ihrer Nachträge umfassen nur die Zwischenlagerung und die mit der Zwischenlagerung zusammenhängenden Tätigkeiten in der Lagerhalle mit sonstigen radioaktiven Stoffen. Alle im ALG eingehenden Abfälle dürfen nur konditioniert und in zugelassenen Abfallbehältern zwischengelagert werden. Das zulässige Aktivitätsinventar des Abfalllagers Gorleben ist auf 5 E+18 Bq begrenzt. Der Gesamt-Gebindebestand am 31.12.2015 betrug 3.466. Dies entspricht einer Volumenausnutzung von 67,20 %. Das genehmigte radioaktive Inventar ist nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft (0,64 % am 31.12.2015).

Im Jahr 1999 wurde für das ALG eine auf 20 Jahre befristete Genehmigung zur Aufbewahrung von 1.307 Fässern erteilt, die aufgrund der Schließung des Endlagers Morsleben (ERAM) dort nicht mehr eingelagert werden konnten. Seit 2006 plant die GNS die Auslagerung dieser Fässer. Ziel ist es, diese Fässer in den nächsten Jahren – bis zum 3. Quartal 2017 – vollständig aus dem ALG auszulagern und sie einer Konditionierung zuzuführen. Als Konditionierungsstätte hat die GNS den eigenen Standort in Duisburg ausgewählt.

Die GNS plante bisher einen Anbau für ein Prüf- und Qualifizierungsgebäude an das bestehende ALG. Dort sollen verschiedene Arbeiten zur endlagergerechten Konditionierung nach den vorläufigen Annahmebedingungen des Endlagers Konrad der im ALG vorhandenen Gebinde erfolgen. In 2015 hat die GNS mitgeteilt, dass sie diesen Antrag nach § 7 StrlSchV zurückstellt.

Die Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren werden von externen Sachverständigen begleitet.

5.1.2 Erteilte Genehmigungen

Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

5.1.3 Aufsichtliche Tätigkeit

Im Jahr 2015 wurden die ersten beiden Chargen mit insgesamt 155 Fässern aus dem ALG ausgelagert und zur Konditionierung zur Betriebsstätte Duisburg transportiert.

5.1.4 Besonderheiten

Im Jahr 2014 wurden zufällig im Rahmen einer aufsichtlichen Begehung Feuchtstellen auf dem Hallenboden des ALG festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die Ursache für die Feuchtstellen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit mit Kondenswasserbildung sein, die auf ein Starkregenereignis im Juli 2014 zurückzuführen ist. Auch der Zutritt von Regenwasser über die Lüftungsöffnungen im Dach des ALG ist nicht ausgeschlossen.

Zudem wurden Farbabplatzungen an einigen dickwandigen Gussbehältern festgestellt. Nach Auffassung der Betreiberin des ALG, der Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, GNS; handelt es sich bei den ablösenden Farbbeschichtungen um nachträglich aufgebraute Farbschichten, unter denen sich noch die intakte Beschichtung aus der Behälterherstellung befindet. In der Dokumentation konnten keine Informationen auf nachträgliche Farbbeschichtungsmaßnahmen gefunden werden. Bislang konnte nicht sicher ausgeschlossen werden, dass es einen Einfluss der Lagerbedingungen auf die Veränderungen der Gussbehälter gibt.

Als Reaktion hat die GNS im Jahr 2015 die Abluftöffnungen auf dem Dach des ALG dauerhaft verschlossen und zur Überwachung einer Taupunktunterschreitung an den Gebinden ein elektronisches Meteorologiesystem installiert (bis zum Jahresende im Testbetrieb parallel zu den Thermographie-Aufzeichnungen).

Nach dem am 24.06.2015 die Auftaktveranstaltung zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) stattfand, hat die GNS mit Schreiben vom 20.10.2015 den ersten Entwurf der PSÜ (Stand: 16.10.2015) eingereicht. Die Prüfung dieses Berichtes steht noch aus.

Am 26. und 27. August 2015 fand ein Workshop zur Umsetzung der ESK-Leitlinie für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung (revidierte Fassung vom 10.06.2013) statt, an dem die Aufsichtsbehörde mit ihrem Sachverständigen und die GNS teilgenommen haben. Ein umfassender Fragenkatalog wurde im Vorfeld entwickelt und im Workshop ausführlich erörtert. Im Ergebnis wurde eine Aktionsliste verabschiedet, die derzeit abgearbeitet wird.

Am 15.09.2015 fand auf Anregung der Aufsichtsbehörde an acht Containern des Kernkraftwerkes Stade (KKS) eine Inspektion statt. Bei diesen Behältern handelt es sich um die ältesten im ALG eingelagerten Gebinde. Sie wurden in der Zeit von 1988 – 1990 ins ALG verbracht. Die Inspektion wurde unter aktiver Teilnahme des MU und dem Sachverständigen von der GNS durchgeführt. An den Containern wurden einzelne Handhabungs- und Korrosionsspuren festgestellt. Darüber hinaus wurden auf dem Fußbodenbereich Ausblühungen bzw. nach Auffassung der GNS „Stockflecken“ entdeckt. Insgesamt war keine sicherheitstechnisch relevante Alterung des äußeren Korrosionsschutzes der Container erkennbar.

In den zurückliegenden Monaten hat das MU als Aufsichtsbehörde mehrfach gegenüber der Betreiberin deutlich gemacht, dass es aufgrund der zu erwartenden längeren Zwischenlagerzeit der im ALG verbleibenden Abfallgebände - mit Blick auf die festgestellten Auffälligkeiten - zwingend erforderlich ist, ein Überwachungskonzept mit einem Inspektionsprogramm zu etablieren. Dies schließt eine lückenlose Dokumentation (insbesondere mit Vergleichsfotos) ein.

Weiterhin hat die Aufsichtsbehörde deutlich gemacht, dass das vom Betreiber vorzulegende Überwachungs- und Inspektionskonzept aufgrund der im ALG vorhandenen beengten Platzverhältnisse und dadurch stark eingeschränkten Inspektionsmöglichkeiten den Einbau eines verfahrenbaren Kamerasystems sowie ersatzweise die Schaffung geeigneter Inspektionsgasen beinhalten müsse.

Mit Stand vom 31.12.2015 lag der Aufsichtsbehörde diesbezüglich kein Konzept des Betreibers vor.

5.2 Zwischenlager Leese

5.2.1 Betriebsdaten

Das Außenlager Leese wird als Zwischenlager für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung von der Fa. Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH (EZN) betrieben. Die zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde ist seit dem 07.02.2014 das MU.

In Leese erfolgt die Zwischenlagerung von betrieblichen Abfallprodukten und Abklingabfällen sowie von Abfällen der Landessammelstelle Niedersachsen. Dazu gehören 1.485 Abfallfässer mit Altabfällen der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg, 3.400 Abfallfässern der Fa. GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG, die sich im Eigentum des Landes Niedersachsen befinden, und fünf Konrad-Container.

Das Lagerkonzept verfolgt die trockene, längerfristige Zwischenlagerung von konditionierten Zwischenprodukten in Fässern (200 l und 280 l) und endlagerfähig konditionierten Abfallgebinden in Konrad-Containern.

Der Lagerbereich umfasst fünf Lagergebäude (11/I, 11/II, 76, 77/I und 77/II) sowie eine Freifläche für 20'-Lagercontainer. Das Gelände gehört der Raiffeisen Agil Leese eG und ist Teil eines vollständig umzäunten Gewerbeparks in einem Waldstück etwa 4 km südlich von Landesbergen.

Zum Stichtag 11.01.2016 lagerten in Leese 12.228 Stück 200-Liter-Fässer sowie 11 Konrad-Container Typ IV, die jeweils einem Fassäquivalent von 17 Fässern entsprechen. Daraus ergibt sich zum v. g. Stichtag eine rechnerische Anzahl von 12.415 Transportverpackungen mit einer eingelagerten Gesamtaktivität von 8,82 E+14 Bq. Dieses entspricht einer Ausschöpfung der genehmigten Freigrenzen von ca. 7,1 %.

Gemäß vertraglicher Regelung zwischen der Grundeigentümerin und EZN wurde eine verbindliche Nutzungsmöglichkeit der Lagerhallen bis 2020 festgelegt. Es besteht die Option der zweimaligen Verlängerung um 5 Jahre, d.h. bis max. 2030.

Aktuell beabsichtigt EZN, auf Veranlassung des MU eine neue Lagerhalle unmittelbar neben Halle 11 zu errichten, in der die 1485 Fässer mit Altabfällen aus der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg zwischengelagert werden sollen. Näheres dazu ist im Kap. 6.2 beschrieben.

5.2.2 Erteilte Genehmigungen

Grundlage für den Betrieb des Lagers sind die aktuelle Bezugsgenehmigung vom 29.12.2008 und die Änderungsgenehmigung vom 22.12.2011.

Im Außenlager in Leese gibt es keinen genehmigten Wert für die Kapazität in m³ oder für die Gesamtaktivität. Die Genehmigung berechtigt dazu, radioaktive Abfälle bis zu einer maximalen Aktivität in Höhe des 1 E+12-fachen der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV zwischenzulagern.

Die strahlenschutzrechtliche Umgangsgenehmigung berechtigt weiterhin dazu, mit radioaktiven Abfällen beladene Transportverpackungen mit nicht brennbaren Außenumschließungen einzulagern, die einem Lagerstellplatzvolumen in den Hallen von bis zu 12.080 Stück 200-Liter-Fässern und in den 20'-Containern auf dem Freigelände von bis zu 1.540 Stück 200-Liter-Fässern entsprechen. Die Verwendung von Überfässern hat keinen Einfluss auf das Lagervolumen. Sofern andere zugelassene Transportverpackungen wie z. B. Konrad IV- oder Konrad V-Container eingesetzt werden, sind diese in Fassäquivalente umzurechnen.

Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

5.2.3 Aufsichtliche Tätigkeit

Im Berichtsjahr wurde das erweiterte Programm zur Umgebungsüberwachung fortgeführt. In diesem Rahmen wurde an 12 Messpunkten auf dem Betriebsgelände die Gamma-Ortsdosis und an 5 Messpunkten die Neutronen-Ortsdosis erfasst. Die Ergebnisse der Messungen werden quartalsweise und jährlich der Aufsichtsbehörde berichtet. Ableitungen aus der Anlage werden durch Probenahme und Auswertung aus der Abluft überwacht und der Aufsichtsbehörde in Quartals- und Jahresberichten zur Überprüfung vorgelegt. Weiter sind die vierteljährlich von der Betreiberin übersandten Berichte zur Kontaminationsüberwachung und Ortsdosisleistung in den Hallen zu überprüfen.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ist als unabhängige Messstelle beauftragt, ergänzende und kontrollierende Messungen der Gamma- und Neutronen-Ortsdosis auf dem Betriebsgelände und in der Umgebung durchzuführen. Weiterhin nimmt der NLWKN im Auftrag des MU Bewuchs- und Bodenproben zur Ermittlung des Eintrages radioaktiver Stoffe in die Umwelt durch Ableitungen aus der Anlage durch. Das Programm zur Überwachung der Aktivitätskonzentration in der Hallenluft und Kontaminationsüberwachung durch den NLWKN wurde unter Aufsicht des MU fortgeführt. Im Berichtsjahr wurde erstmals der Bericht zu den Ergebnissen der Umgebungsüberwachung des Vorjahres durch die unabhängige Messstelle im Internet veröffentlicht (s. auch Kap. 11.5).

Die Überwachung des Zustandes der längerfristig zwischengelagerten Abfallgebinde erfolgt durch halbjährliche Inspektionen von Referenzgebinden. Die Ergebnisse dieser Inspektionen werden dokumentiert und durch die Aufsichtsbehörde kontrolliert. Weiterhin sind detaillierte monatliche Berichte zum Aktivitätsinventar und zur Zahl der eingelagerten Transportverpackungen sowie die bei jeder Ein- und Auslagerung von Gebinden erfolgenden Meldungen zu überprüfen.

5.2.4 Besonderheiten

Im Berichtsjahr gab es keine Besonderheiten. Bezüglich der Steyerberg-Fässer wird auf Kap. 6.2 verwiesen.

5.3 Lager für radioaktive Abfälle Stade (LarA)

5.3.1 Betriebsdaten

Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des LarA einschließlich dem Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen sowie dem Umgang mit äquivalenten radioaktiven Abfällen wurde in dem Genehmigungsbescheid 1/2005 zu Stilllegung und Abbau des KKS erfasst.

Die genehmigte maximal einzulagernde Aktivität beträgt $1 \text{ E}+17 \text{ Bq}$. Das LarA verfügt über 819 reguläre Lagerpositionen für Abfallgebinde (331 Mosaik-Gussbehälter Typ II, 246 Konrad-Container (KC) Typ III-IV und 242 KC Typ V), zuzüglich 8 Positionen für Referenzgebinde.

Mit Stand 31.12.2015 befanden sich 757 Abfallgebinde (321 Mosaik, 27 KC Typ III, 191 KC Typ IV, 218 KC Typ V) mit einem Brutto-Abfallvolumen von ca. 4400 m^3 im LarA. Die eingelagerte Aktivität betrug $3,29 \text{ E}+16 \text{ Bq}$ und damit etwa 33 % des Genehmigungswertes.

In dem Genehmigungsbescheid ist festgelegt, dass das LarA bei Verfügbarkeit des Endlagers (Konrad) geräumt werden soll und es wurde vor diesem Hintergrund eine Zwischenlagerzeit ab LarA-Inbetriebnahme von maximal 40 Jahren im Genehmigungsbescheid betrachtet und festgeschrieben

5.3.2 Erteilte Genehmigungen

Genehmigungsbescheid für das KKS (Bescheid 1/2005) Stilllegung und Abbau (Stilllegung, Abbau Phase 1, Lager für radioaktive Abfälle) vom 07.09.2005

5.3.3 Aufsichtliche Tätigkeit

In 2015 wurden insgesamt 63 Abfallgebinde in das LarA eingelagert. Dabei handelte es sich um 63 KC Typ V. Die eingelagerte Aktivität ist in der oben angegebenen Größenordnung unverändert, da seit längerem nur noch Abfallgebinde eingelagert werden, die das Gesamtaktivitätsinventar nur noch marginal beeinflussen. Die wesentlichen aktivitätshaltigen Anlagenteile sind bereits eingelagert.

5.3.4 Besonderheiten

Im Berichtsjahr gab es keine Besonderheiten.

5.4 Externes Zwischenlager Unterweser (LUW)

5.4.1 Betriebsdaten

In der externen Lagerhalle Unterweser (LUW) werden radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung zwischengelagert. Die Lagerung erfolgt auf der Grundlage einer Genehmigung nach § 7 StrlSchV. Neben betriebseigenen Abfällen vom KKU werden auch radioaktive Abfälle des KKS zwischengelagert.

Die Genehmigung berechtigt dazu, radioaktive Abfälle bis zu einem maximalen Aktivitätsinventar von $1,85 \text{ E}+15 \text{ Bq}$ zwischenzulagern.

Mit Stand 31.12.2015 waren folgende Abfallgebinde mit konditionierten Abfällen eingelagert:

- 1429 Fässer
- 123 Verlorene-Betonabschirmung-(VBA)-Behälter
- 382 Gussbehälter
- 32 Konrad-Container

Die eingelagerte Gesamtaktivität beträgt dabei $2,97 \text{ E}+14 \text{ Bq}$.

5.4.2 Erteilte Genehmigungen

In 2015 wurden keine Genehmigungen erteilt.

5.4.3 Aufsichtliche Tätigkeit

Im Berichtsjahr wurden von der Aufsichtsbehörde zwei Zustimmungen zur Einlagerung von Gebinden ins LUW erteilt. Des Weiteren wurde eine Zustimmung zur Aktualisierung der Betriebsanweisung und der technischen Annahmebedingungen für die LUW erteilt.

5.4.4 Besonderheiten

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Besonderheiten im Zusammenhang mit der LUW.

5.5 Lager für radioaktive Abfälle auf dem Betriebsgelände nordwestlich des KKU (LUnA)

Am 20.06.2013 stellte die EKK nach § 7 Abs. 1 StrlSchV den Antrag zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen für das neu zu errichtende Lager für radioaktive Abfälle (LUnA) auf dem Betriebsgelände nordwestlich des KKU. Bei den einzulagernden radioaktiven Abfällen

soll es sich um Abfälle aus dem Betrieb, Restbetrieb und Abbau des KKK handeln, ferner um Abfälle, die beim Betrieb der bereits am Standort vorhandenen Lager LUW und SZL-KKK als auch des LUnA selbst anfallen, sowie um weitere mögliche Betriebs-, Restbetriebs- und Stilllegungsabfälle der EKK. Diese weiteren Betriebs-, Restbetriebs- und Stilllegungsabfälle der EKK sollen maximal 20 % des Einlagerungsvolumens des LUnA ausmachen.

Hintergrund für diesen Antrag ist, dass die für KKK derzeit zur Verfügung stehenden internen und externen Zwischenlagerkapazitäten für radioaktive Abfälle unter Berücksichtigung der beim direkten Abbau anfallenden Stoffströme und trotz des zu erwartenden Abflusses konditionierter Gebinde zu dem Bundesendlager Konrad nicht ausreichen werden. Aussagen zum Verfahrensstand wurden im Kapitel 4.4.2 gemacht.

5.6 Zwischenlager Braunschweig der PTB

5.6.1 Betriebsdaten

Der Forschungs- und Messreaktor Braunschweig (FMRB) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) war ein Schwimmbadreaktor mit einer thermischen Leistung von 1 MW. Seine Inbetriebnahme erfolgte am 03.10.1967. Im Dezember 1995 wurde der Reaktor außer Betrieb genommen. Die Brennelemente wurden 1996 in die USA und zum Teil bereits 1992 nach Schottland zur Wiederaufarbeitung transportiert. Der Rückbau der Anlage FMRB wurde von 2001 bis 2003 durchgeführt und alle aktivierten und kontaminierten Teile entfernt. Bis 2005 wurden die Gebäude freigemessen und ein Großteil des Anlagenbereiches aus dem Geltungsbereich des AtG entlassen. Die beim Abbau der Anlage angefallenen radioaktiven Abfälle wurden endlagergerecht konditioniert und in ein eigens dafür eingerichtetes Zwischenlager in der PTB eingelagert. So entstanden etwa 161 Tonnen radioaktiver Abfall, der in 394 200-l-Fässer und 115 400-l-Fässer verpackt wurde. Die Fässer wurden in zwei Abfallkampagnen 2004 und 2005 in das Zwischenlager eingelagert und verbleiben dort bis zur Abgabe an ein Bundesendlager.

5.6.2 Erteilte Genehmigungen

„Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau von Anlagenteilen des Forschungs- und Messreaktors Braunschweig (FMRB)“ vom 02.03.2001.

Im Berichtsjahr wurden keine Genehmigungen erteilt.

5.6.3 Aufsichtliche Tätigkeit

Derzeit finden jährlich durch den zugezogenen Sachverständigen wiederkehrende Prüfungen des Zwischenlagers und der eingelagerten Abfallbinde statt. Bei diesen Prüfungen wurden in der Vergangenheit bisher keine Mängel festgestellt.

5.6.4 Besonderheiten

Im Berichtszeitraum gab es keine Besonderheiten.

5.7 Produktions- und Konditionierungsbetriebe für radioaktive Stoffe der Firmen Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH und GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG, Braunschweig (EZN / GE)

5.7.1 Betriebsdaten

Die Anlagen der Firmen Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH (EZN) und GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG (GE) befinden sich auf einem gemeinsamen Gelände in Braunschweig. GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG stellt am Standort Braunschweig Radiopharmaka her und verfügt dazu über eine Umgangsgenehmigung nach § 7 StrlSchV bis zum 1E+9fachen der Freigrenzen nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV für offene und bis zum 1E+10fachen der Freigrenzen für umschlossene radioaktive Stoffe mit Ausnahme von Kernbrennstoffen. Die Fa. EZN stellt in Braunschweig ebenfalls Radiopharmaka sowie radioaktive Strahlenquellen für industrielle und technische Anwendungen her. Außerdem werden schwach radioaktive Abfälle konditioniert und beseitigt. Die aktuell gültige Genehmigung nach § 7 StrlSchV erlaubt den Umgang mit dem 1E+11fachen der Freigrenzen an offenen und dem 1E+13fachen der Freigrenzen an umschlossenen radioaktiven Stoffen mit Ausnahme von Kernbrennstoffen. Des Weiteren verfügen beide Firmen über Genehmigungen zur Beschäftigung in fremden Anlagen nach § 15 StrlSchV. Neben EZN hat mit der Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH (EZU), Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, ihren Firmensitz am Standort in Braunschweig. EZU verfügt über keine eigene Umgangsgenehmigung, sondern nur über Genehmigungen zur Beschäftigung in fremden Anlagen und, ebenso wie auch EZN, über eine Genehmigung zur Beförderung radioaktiver Stoffe nach § 16 StrlSchV.

5.7.2 Erteilte Genehmigungen

Im Berichtszeitraum wurden folgende atom- und strahlenschutzrechtlichen Genehmigungen erteilt:

- Genehmigung für die Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH zur Beschäftigung von Personen in fremden Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 15 StrlSchV
- Genehmigung für die Firma Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH zur Beförderung von radioaktiven Stoffen gemäß § 16 Abs. 1 StrlSchV

Im Rahmen von Freigabeverfahren nach § 29 Abs. 1 StrlSchV wurden im Berichtszeitraum nach Abstimmung und Herstellung des Einverständnisses nach § 29 Abs. 2 StrlSchV mit anderen Ländern folgende Zustimmungen für Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH erteilt:

- Freigabe zur Beseitigung in Verbrennungsanlagen von festen Abfällen aus dem Bereich der Medizin und Forschung
- Freigabe zur Beseitigung in Verbrennungsanlagen von flüssigen nicht wässrigen Abfällen aus dem Bereich der Analytik

5.7.3 Aufsichtliche Tätigkeit

Die zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde ist seit dem 07.02.2014 das MU. Die umfassende Überprüfung der strahlenschutzrechtlichen Genehmigungen und aller darin enthaltenen Auflagen und der sich daraus ergebenden Verpflichtungen von EZN und GE wurde fortgesetzt. Aufgrund des großen Arbeitsumfanges dauert diese Überprüfung gegenwärtig noch an.

Im Rahmen der Eigenüberwachung werden Gamma- und Neutronen-Ortsdosis an der Grenze des Betriebsgeländes ebenso überwacht wie die Ableitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung der Firmen werden in Quartals- und Jahresberichten der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vorgelegt.

Im Auftrag des MU führt der NLWKN als unabhängige Messstelle ein ergänzendes und kontrollierendes Messprogramm zur Umgebungsüberwachung durch. Die Direktstrahlung wird an der Grenze des Betriebsgeländes sowie in der näheren und weiteren Umgebung gemessen. Im Berichtsjahr wurde das Messprogramm für die Überwachung der Direktstrahlung aus der Anlage durch die unabhängige Messstelle in zwei Schritten erweitert. Es wurden insgesamt sieben neue Messpunkte in der näheren Umgebung des Betriebsgeländes eingerichtet. Insbesondere wurden auch im Bereich von Kinder- und Jugendeinrichtungen an drei verschiedenen Punkten in der näheren angrenzenden Wohnbebauung zusätzliche Dosimeter zur Überwachung der Gamma-Ortsdosis aufgehängt. Weiterhin erfolgte im Bereich der geringsten Entfernung zur Wohnbebauung der Testbetrieb einer Ortsdosisleistungssonde zur Überwachung der Strahlenbelastung durch Tätigkeiten der Firmen einschließlich der Beförderungsvorgänge zum und vom Betriebsgelände. Die Messdaten sollen im ersten Quartal 2016 routinemäßig online gestellt werden und dann für die Bevölkerung im Internet einsehbar sein. Ferner werden zweimal jährlich Boden- und Bewuchsproben entnommen und ausgewertet,

um etwaige Einträge radioaktiver Stoffe in die Umwelt durch Ableitungen aus der Anlage nachzuweisen. Im Berichtsjahr wurde erstmals der Bericht zu den Ergebnissen der Umgebungsüberwachung des Vorjahres durch die unabhängige Messstelle im Internet veröffentlicht (s. auch Kap. 11.5).

Im Bereich der Emissionsmessungen wird ebenfalls eine Kontrolle durch die unabhängige Messstelle und das MU durchgeführt. Einmal pro Quartal werden an jedem der sechs Kamine Probenahme und Messung der Firmen im Auftrag des MU durch den NLWKN begleitet und kontrollierende Messungen durchgeführt. Es findet zudem ein Austausch der Messdaten zwischen Aufsichtsbehörde und Betreiberfirmen statt.

Die umfangreichen Betriebsbeschreibungen, die Bestandteil der Umgangsgenehmigungen sind, werden jährlich aktualisiert und durch die Aufsichtsbehörde geprüft. Weiterhin werden durch das MU die Firmen betreffende Meldungen an das Register für hochradioaktive Quellen sowie Meldungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und EURATOM-Meldungen geprüft. Es sind Strahlenpässe zu registrieren, die Personendosiswerte der amtlichen Dosimetrie zu überprüfen und gegebenenfalls Ersatzdosen festzulegen. Die Festsetzung der Deckungsvorsorge ist regelmäßig zu überprüfen und neu festzusetzen. Sofern neue Strahlenschutzbeauftragte bei EZN oder GE bestellt worden sind, müssen die Voraussetzungen für den Erwerb der Fachkunde geprüft und die Fachkunde bescheinigt werden. Meldungen zu besonderen Vorkommnissen, welche die Firmen, beziehungsweise die von ihnen hergestellten Produkte betreffen, werden ebenfalls im MU bearbeitet.

5.7.4 Besonderheiten

Bedingt durch die räumliche Nähe sowie die zahlreichen aus der Betriebshistorie erwachsenen Verflechtungen, wie zum Beispiel gemeinsam genutzte Gebäude, Ver- und Entsorgungsanlagen oder gemeinsam durchgeführte Emissions- und Umgebungsüberwachungsprogramme, müssen die Firmen bei vielen strahlenschutzrechtlichen Fragestellungen gemeinsam betrachtet werden. Daneben steht der Standort der Firmen in Braunschweig wegen seiner Lage stark im Fokus des öffentlichen Interesses.

Im Berichtsjahr wurde ein Antrag auf gänzliche oder teilweise Rücknahme bzw. Widerruf der Genehmigung von EZN nach § 7 StrlSchV gestellt. Das MU prüft derzeit u. a. auf Grundlage der vorliegenden Störfallanalyse, ob eine nachträgliche Beschränkung der Umgangsgenehmigungen nach Art und Umfang rechtlich möglich ist.

Zur Überprüfung der Genehmigungen am Standort Braunschweig und zur Begleitung der Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren sollte nach § 20 AtG ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Hierfür war ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchzuführen, das im Berichtsjahr mit der Beauftragung der TÜV Süd Industrie Service GmbH abgeschlossen werden konnte.

6 Landessammelstelle für radioaktive Abfälle Niedersachsen (LNI)

6.1 Rechtlicher Rahmen

Das Land Niedersachsen ist gemäß § 9a Abs. 3 AtG verpflichtet, für die in seinem Gebiet anfallenden radioaktiven Abfälle aus den Bereichen Medizin, Forschung und Technik eine Landessammelstelle einzurichten. Die Abfälle sind hier bis zur Ablieferung an eine Einrichtung des Bundes zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle zwischenzulagern.

Das MU hat zum Zwecke der Drittbeauftragung mit der GNS in Essen einen Vertrag zur Annahme, Behandlung und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle geschlossen. Zu diesen Aufgaben gehören neben administrativen Aufgaben die Übernahme radioaktiver Abfälle, Durchführung von Eingangskontrollen in der Betriebsstätte Jülich der GNS, vorübergehende Lagerung der angenommenen Abfälle bis zur Behandlung / Verarbeitung, die endlagerergerechte Behandlung (Konditionierung) der radioaktiven Abfälle, d. h. bspw. Verbrennung von festen und flüssigen, brennbaren Abfällen; Volumenreduzierung durch Verpressung etc.

Nähere Informationen sind auf der Internet-Seite der LNI unter www.lsst.niedersachsen.de verfügbar.

6.2 Umgang mit Altabfällen

Das MU hat im Auftrag des Landes Niedersachsen mit der Fa. EZN einen Lagervertrag für radioaktive Abfälle der Landessammelstelle (Lsst) Niedersachsen geschlossen. Im Zwischenlager Leese werden hiernach fünf Konrad-Container mit bereits endlagergerecht verpackten radioaktiven Abfällen, 1.485 200-Liter-Fässer aus der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg sowie 3.400 200-Liter-Fässer, die das Land aus dem Eigentum der Fa. GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG (früher Amersham Buchler GmbH) übernommen hat, gelagert (s. auch Kap. 5.2.1). Die 1.485 Fässer aus der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg sind im Wesentlichen in den 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre konditioniert worden und entsprechen somit noch nicht den heutigen Endlagerungsbedingungen für das im Bau befindliche Endlager Konrad.

Steyerberg-Fässer mit besonderen Auffälligkeiten

Die Abfallfässer der Landessammelstelle unterliegen regelmäßigen visuellen Inspektionen nach dem sog. „Referenzfasskonzept“. Bei diesen Routineuntersuchungen war im Jahr 2013 im Bestand der 1485 Steyerberg-Fässer ein Fass entdeckt worden, das deutliche Korrosionsspuren aufwies. Das Fass wurde im Mai 2014 mit einer Spezialvorrichtung geborgen und

zunächst in ein fabrikneues Überfass gestellt. Für die genauere Untersuchung wurde ein Prüf-
folgeplan erstellt, der für die 2016 bei EZN in Braunschweig geplanten Untersuchungsschritte
zu Grunde gelegt wird. Gutachterlich begleitet wird der Untersuchungsprozess durch den
NLWKN.

Bei den Inspektionen im Jahr 2015 wurden zwei weitere auffällige Fässer aus dem Steyer-
berg-Kontingent entdeckt. Ein Fass weist im Deckelbereich starke Korrosionen an fünf De-
ckelschrauben auf. An den Schrauben wurden Rostproben entnommen und untersucht. Des
Weiteren wurde ein Fass mit einer Deckelwölbung entdeckt. An dem Fass soll eine Gasprobe
genommen werden, um die Ursache für die Wölbung zu ermitteln und ggfs. eine Übertragbar-
keit auf andere Fässer zu erkennen.

Projekt Hallenneubau

Im Hinblick auf die durch die verzögerte Inbetriebnahme eines Endlagers bedingten längeren
Zwischenlagerzeiten wurde zur Verbesserung der Lagerungsmöglichkeiten in Leese geplant,
einen Hallenneubau für die 1485 Fässer aus der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg
zu errichten. Im Dezember 2013 hatte das MU zusammen mit der damaligen Aufsichtsbehörde
und dem Bürgermeister in einer Bürgerversammlung die interessierte Öffentlichkeit über das
Vorhaben informiert und damit verbundene Fragen erläutert.

Das MU hat im Jahr 2014 eine Leistungsbeschreibung mit allen Anforderungen für den Hal-
lenneubau entworfen. Die Fa. EZN hat daraufhin ein Kostenangebot für die Erstellung von
Genehmigungsunterlagen, die in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, vorgelegt. Auf
Basis dieses Angebotes wurde die Firma Ende 2014 mit der Erstellung der Unterlagen beauf-
tragt.

Ende 2015 legte EZN erste Entwürfe der Unterlagen vor, die noch einer strukturellen sowie
einer Prüfung auf Vollständigkeit bedürfen.

Die neue Halle soll ausschließlich die 1485 Fässer aus der ehemaligen Landessammelstelle
Steyerberg aufnehmen. Die Abfälle wurden zum Teil vor über 30 Jahren konditioniert und in
200-Liter-Fässer verpackt, die für eine so lange Zwischenlagerdauer nicht vorgesehen waren.
Die damalige Art der Konditionierung entsprach nicht den heutigen Anforderungen der aktu-
ellen Endlagerungsbedingungen, so dass eine bestimmte Anzahl von Abfallfässern entspre-
chend nachbehandelt bzw. nachqualifiziert werden muss. In die neue Halle sollen ausschließ-
lich nachqualifizierte Abfallfässer eingelagert werden.

In Leese hat sich 2015 eine Begleitgruppe aus Vertretern von Gemeinde, Raiffeisen Agil
Leese, Samtgemeinde, Landkreis, BUND, Bürgerinitiative und Bürgerschaft gegründet, die
den Hallenneubau im Zwischenlager Leese begleiten wird. Auf Einladung der Begleitgruppe

hat MU im Februar und Mai umfänglich zum geplanten Hallenkonzept, zur Struktur der Niedersächsischen Landessammelstelle im Vergleich zu den anderen 10 bundesweiten Landessammelstellen sowie zur Umgebungsüberwachung im Zwischenlager Leese informiert.

6.3 Laufender Betrieb

Die jährlich an die LNI abgelieferten Abfallmengen sind nachfolgend dargestellt:

Jahr	Anfragen	Ablieferungen	Abfallmassen [kg]
2011	95	28	1891
2012	85	66	3626
2013	90	39	8986
2014	107	45	1931
2015	91	46	1123

Tabelle 9: Anfragen/Ablieferungen und Abfallaufkommen der LNI

Die Landessammelstelle Niedersachsen hat im Jahr 2015 insgesamt 91 Ablieferungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 7,6 m³ angenommen. Die abgelieferte Abfallmenge lag aufgrund der Abfallzusammensetzung (vorrangig Schulquellen) bei nur ca. 1,1 Mg.

2015 wurde eine Abfrage zu Neutronenquellen in allgemeinbildenden Schulen über die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter durchgeführt. Die Landessammelstelle Niedersachsen hat angeboten, für die Quellen, die die Schulen abgeben wollen, Sammeltransporte zu organisieren, um die aufwändige Entsorgung dieser Quellen für die Schulen kostengünstiger durchführen zu können.

7 Endlagerung radioaktiver Abfälle

7.1 Rechtlicher Rahmen

In die Endlagerdebatte ist infolge des in Deutschland gesetzlich geregelten Atomausstiegs neue Bewegung gekommen. Parteiübergreifend besteht seitdem der Konsens, dass die ergebnisoffene Suche nach einem Endlager für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfälle auf eine neue Grundlage gestellt werden soll. Nach über 30 Jahren ausschließlicher Konzentration und quasi Vorfestlegung auf den Salzstock Gorleben haben sich Bund und Länder am 09.04.2013 auf eine neue, bundesweite Suche nach einem Atommüllendlager geeinigt. Das dafür notwendige Standortauswahlgesetz (StandAG) trat am 27.07.2013 in Kraft.

Das Gesetz regelt u. a., dass zunächst zwei Jahre lang eine pluralistisch gebildete „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“, Auswahl- und Eignungskriterien für Endlagerstandorte entwickelt. Hierdurch können erstmals schwierige Fragen in einem breiten Gremium öffentlich erörtert werden mit dem Ziel, einen allumfassenden Konsens zu finden. Darüber hinaus kann die Kommission, soweit sie dies im Rahmen der Evaluierung für geboten hält, Vorschläge für eine Novellierung des Standortauswahlgesetzes machen.

Erst nach Abschluss der Kommissionsarbeit werden schließlich vom Bundestag mehrere Standorte zur oberirdischen Erkundung festgelegt, anschließend mindestens zwei weitere zur unterirdischen Erkundung. Um keine ungewollten Vorfestlegungen zu schaffen, wurden die Erkundungsarbeiten in Gorleben eingestellt, der Standort bleibt aber weiterhin im ergebnisoffenen Auswahlverfahren. Spätestens im Jahre 2031 soll nach heutiger Gesetzeslage der Standort eines deutschen Endlagers für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfälle entschieden sein.

Zwischen dem Bund und den Ländern wurde auch vereinbart, dass keine weiteren CASTOR®-Behälter mit radioaktiven Abfällen aus der ausländischen Wiederaufarbeitung mehr nach Gorleben zur Zwischenlagerung verbracht werden sollen. Eine entsprechende Regelung wurde vom Deutschen Bundestag in das AtG eingefügt.

7.2 Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe

Das Standortauswahlverfahren wird durch eine Kommission vorbereitet. Die 33 Mitglieder sind aus Kreisen der Wissenschaft und gesellschaftlicher Gruppen sowie aus Mitgliedern von Landesregierungen und des Deutschen Bundestages bestimmt worden. Die Kommission soll für das Auswahlverfahren relevante Grundsatzfragen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, so etwa Sicherheitsanforderungen, geologische Ausschluss- und Auswahlkriterien untersu-

chen und bewerten. Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz sind Grundsätze der Kommissionsarbeit. Ebenso sind Erfahrungen anderer Staaten einzubeziehen. Im Juni 2016 legt sie einen Bericht mit Vorschlägen und einer Handlungsempfehlung für Bundestag und Bundesrat vor. Die Entscheidung über die wesentlichen Schritte des Auswahlverfahrens trifft der Bundestag per Gesetz. Dazu gehören insbesondere die Beschlüsse über Standorte für über- und untertägige Erkundungen sowie letztlich die Entscheidung über den Standort, an dem die Errichtung eines Endlagers im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren beantragt wird.

Die konstituierende Sitzung der Kommission fand am 22.05.2014 statt. Bis zur Vorlage des Berichts sind 30 Sitzungen geplant. Darüber hinaus hat die Kommission zur Erleichterung Ihrer Arbeit Arbeitsgruppen (AG) gebildet, die sich in 85 Sitzungen beraten.

Folgende Themen werden in den Arbeitsgruppen diskutiert:

AG 1: Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz,

AG 2: Evaluierung (des StandAG),

AG 3: Gesellschaftliche und technisch-wissenschaftliche Entscheidungskriterien sowie Kriterien für Fehlerkorrekturen,

Ad hoc Arbeitsgruppe Energieversorgungsunternehmen- (EVU)-Klagen und

Ad-hoc Gruppe Grundlagen und Leitbild.

Die Sitzungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen sind öffentlich. Wortprotokolle, sämtliche Drucksachen sowie Audio- und Live-Streams sind zeitnah im Internet verfügbar und sollen auch nach Ende der Kommission verfügbar bleiben:

<http://www.bundestag.de/endlager/>

Darüber hinaus hat die Kommission öffentliche Workshops durchgeführt. Die Ergebnisse und resultierenden Fragestellungen fließen in ihre Arbeit ein und werden Teil des Endberichts. Ab Mitte März 2016 beginnen die Online-Konsultationen für den Bericht unter:

<https://www.endlagerbericht.de/>

Umweltminister Wenzel ist Mitglied in der Kommission und zugleich in den AG's 2 und 3 sowie in den beiden ad hoc AG's. Umweltminister Wenzel wird bei den Sitzungen durch ein Fachteam aus dem MU und dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) unterstützt und begleitet. Darüber hinaus unterstützt das Team den Minister bei der Erarbeitung und Prüfung von Unterlagen für die Arbeit der Kommission.

Das MU begleitet seit 2014 zudem die Arbeit der Kommission mit einer eigenen Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Bis in alle Ewigkeit - Niedersächsische Fachgespräche zu gesellschaftspolitischen, rechtlichen und technischen Fragen der Lagerung von Atom-müll“ (s. Kap. 11.5). Bis Ende 2015 haben hierzu acht Veranstaltungen stattgefunden.

7.3 Fachaufsicht über das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

Das LBEG ist eine nachgeordnete Behörde des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW). Für Aufgaben im Bereich der Endlagerung radioaktiver Stoffe, der Hydrologie, dem vorsorgenden Bodenschutz und dem Vollzug des Energiewirtschaftsrechts liegt die Fachaufsicht beim MU.

Das LBEG untersteht der Fachaufsicht des MU, soweit das LBEG Bergrecht im Zusammenhang mit Anlagen zur Lagerung und Behandlung radioaktiver Stoffe anwendet, einschließlich der „Vorhaben zur Erkundung, Sicherstellung und Erprobung solcher Anlagen“. Hierunter fallen z. Zt. der Betrieb und die Stilllegung der Schachanlage Asse II, das in der Errichtung befindliche Endlager Schacht Konrad, das Bergwerk Gorleben sowie künftig ggf. weitere Erkundungsvorhaben im Sinne des § 12 Abs. 1 StandAG.

Die Fachaufsicht des MU erstreckt sich auf die ordnungsgemäße Durchführung von Verwaltungsvorgängen sowie der Bergaufsicht.

Das LBEG ist überdies eine fachlich neutrale und wirtschaftlich unabhängige Beratungsstelle u. a. in den Bereichen der Energie- und Rohstoffwirtschaft. Hierzu gehört auch die Beantwortung geowissenschaftlicher Fragen der Endlagerung radioaktiver Abfälle.

7.4 Bergwerk Gorleben

7.4.1 Betriebsbeschreibung, aktuelle Entwicklung

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ca. 2 km südlich der Elbe liegt auf dem Gebiet der gleichnamigen Gemeinde das Bergwerk Gorleben. Von 1986 -2013 hat hier die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE) im Auftrag des BfS geprüft, ob der im Untergrund liegende Salzstock als Endlager für Wärme entwickelnden, hochradioaktiven Abfall geeignet sein könnte. Dazu wurden zwei Schächte, ein Infrastrukturbereich sowie ein ca. 500 x 500 m umfassender Erkundungsbereich aufgefahren.

Mit Inkrafttreten des StandAG wurden die bergmännischen Erkundungsarbeiten in Gorleben beendet. Das Bergwerk Gorleben ist nach dem StandAG so lange offen zu halten, wie der Standort Gorleben nicht im Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird. Eine am 29.07.2014 zwischen Bund und Land Niedersachsen erzielte Einigung beschreibt den verbindlichen Handlungsrahmen des Betreibers für die Umsetzung der darin benannten Maßgaben des künftigen Offenhaltungsbetriebs. Die technische Detailausgestaltung zur Umsetzung des Offenhaltungsbetriebs ist im bergrechtlichen Hauptbetriebsplan zu regeln.

7.4.2 Bergrechtliche Verfahren und Fachaufsicht

Zentrale Steuerungsinstrumente im bergrechtlichen Verfahren sind die die Einzelmaßnahmen zulassenden Sonderbetriebspläne sowie der bergrechtliche Hauptbetriebsplan, der einen in der Regel zwei Jahre nicht überschreitenden Planungszeitraum umfasst.

Der aktuelle Hauptbetriebsplan regelt die Offenhaltung des Bergwerkes Gorleben bis zu einer Standortentscheidung im Sinne des StandAG über einen Geltungszeitraum vom 01.12.2014 bis zum 30.09.2016. Insbesondere definiert er die bis dahin noch zu erfolgenden Übergangsarbeiten.

Hierzu zählen folgende Maßnahmen:

- Der gesamte Erkundungsbereich wird außer Betrieb genommen und alle Anlagen, Komponenten und Systeme werden aus ihm entfernt; der Bereich abgesperrt.
- Im künftigen Offenhaltungsbetrieb werden lediglich die zwei Schächte sowie die aus bergbaulichen Anforderungen notwendigen Teile des Infrastrukturbereiches für Wetter und Fluchtwege weiterbetrieben. Hierzu gehört eine begehbare Verbindung zwischen den Schächten.
- Der Infrastrukturbereich wird erheblich verkleinert und auch hier alle nicht benötigten Grubenbaue geräumt und abgesperrt.
- Die Sicherungsanlagen werden auf den Stand einer normalen industriellen Anlage zurückgebaut.
- Der Betrieb der oberirdischen Anlagen wird dem Offenhaltungsbetrieb angepasst.
- Eine weitere Aufhaldung findet nicht statt.
- Ein Besucherverkehr findet nicht mehr statt.

Mit den Hauptbetriebsplanregelungen wird ein zentraler Bestandteil der o.g. Verständigung umgesetzt.

Im Rahmen der Fachaufsicht über das LBEG sind dem MU sämtliche Betriebspläne, Genehmigungen, Anordnungen, Zustimmungen etc. für das Bergwerk Gorleben vorab zur Zustimmung vorzulegen. Weiterhin sind dem MU die Monatsberichte der DBE zur Kenntnis zu geben. Vorkommnisse wie Unfälle, Störfälle oder sonstige Ereignisse von besonderer Bedeutung sind dem MU unverzüglich zu melden.

Das fachlich zuständige Referat im MU nimmt anlassbezogen an Besprechungen des LBEG mit dem Betreiber teil. Im Berichtszeitraum 2015 hat sich das MU hauptsächlich mit dem neuen Hauptbetriebsplan befasst. Wichtige strategische Fragen zum Übergang in den reinen Offenhaltungsbetrieb von Gorleben werden in Gesprächen auf Leitungsebene entschieden.

7.5 Endlager Konrad

7.5.1 Betriebsbeschreibung

Die Schachanlage Konrad, ein stillgelegtes Eisenerz-Bergwerk im Gebiet der Stadt Salzgitter, wird derzeit zum Endlager für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung umgerüstet. Die Einlagerung soll in 800 bis 1.300 Meter Tiefe stattfinden. Rund 90 Prozent der in Deutschland mengenmäßig anfallenden radioaktiven Abfälle gehören in die Kategorie der so genannten „konradgängigen“ radioaktiven Abfälle, sie beinhalten aber nur etwa 0,1 Prozent des gesamten Nuklidinventars aller radioaktiven Abfälle.

Das MU hatte als zuständige atomrechtliche Planfeststellungsbehörde den von der PTB als Rechtsvorgängerin am 31.08.1982 eingereichten und auf das BfS übergegangenen Antrag für die "Errichtung und den Betrieb der Schachanlage Konrad als Anlage zur Endlagerung fester oder verfestigter radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeleistung" nach dem Stand von Wissenschaft und Technik geprüft und am 22.05.2002 den Antrag planfestgestellt. Dieser Beschluss beinhaltet die Einlagerung von maximal 303.000 m³ radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung für den nationalen Bedarf. Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2007 wurde der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig und vollziehbar.

Die Gesamtverantwortung für Errichtung und Betrieb des Endlagers Konrad liegt beim BfS, das wiederum die DBE als Betriebsführungsgesellschaft beauftragte. Im Jahr 2008 begann der Betreiber mit der Umrüstung des Schachtes Konrad zu einem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Einen belastbaren Termin für die Inbetriebnahme gibt es derzeit nicht. Die DBE hatte zwar im Auftrag des BfS einen aktualisierten Terminplan für die Fertigstellung von Schacht Konrad erstellt und im Oktober 2013 als neuen abgeschätzten Termin für die Fertigstellung Konrads das Jahr 2022 angegeben. Das BfS und der Bund halten den

von der DBE genannten Termin bisher jedoch nicht für belastbar und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

7.5.2 Bergrechtliche Verfahren und Fachaufsicht

Unbeschadet der in Kap 7.5.1 benannten atomrechtlichen Regelungen aus dem Planfeststellungsbeschluss hat der Betreiber die Errichtung und Umrüstung der Schachanlage Konrad nach bergrechtlichen Betriebsplänen zu führen, die vom LBEG zugelassen werden. Der Hauptbetriebsplan war zuletzt für zwei Jahre bis zum 31.12.2015 befristet worden. Ein Antrag auf Verlängerung des Hauptbetriebsplanes wurde am 26.10.2015 von der DBE fristgerecht eingereicht. Da die Bearbeitung bis zum 31.12.2015 vom LBEG nicht abgeschlossen werden konnte, wurde zunächst einer Verlängerung des geltenden Hauptbetriebsplanes bis zum 29.02.2016 zugestimmt. Die Erörterung des Antrags auf Verlängerung wurde auf den 20.01.2016 terminiert.

Für das weitere bergrechtliche Verfahren des LBEG und die Fachaufsicht durch MU gilt das unter Kap. 7.4.2 Gesagte.

7.5.3 Stand von Wissenschaft und Technik

Bei einem viele Jahrzehnte umfassenden Vorhaben wie der Errichtung, dem Betrieb und der Schließung des Endlagers Konrad ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich der Stand von Wissenschaft und Technik weiterentwickelt und somit ggf. neue Rahmenbedingungen zur Einhaltung der Schutzziele entstehen oder geschaffen werden könnten. Nach Auffassung der Landesregierung darf das Endlager Konrad nur dann in Betrieb gehen, wenn zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme der Stand von Wissenschaft und Technik erfüllt ist. Minister Wenzel hatte sich 2013 diesbezüglich an den Präsidenten des BfS gewandt. Das BfS hat in seiner Antwort versichert, dass an einem Vorgehenskonzept gearbeitet werde, das diese Forderung aufgreift und in einem iterativen Prozess Notwendigkeiten für eine Weiterentwicklung des Projektes bezüglich des Standes von Wissenschaft und Technik vom BfS geprüft würden.

7.6 Schachanlage Asse II

7.6.1 Betriebsbeschreibung

Die Schachanlage Asse II ist ein ehemaliges Salzbergwerk im Landkreis Wolfenbüttel, in dem in einer Tiefe von 725, 750 und 511 Metern auf bereits zu Gewinnungszeiten aufgefahrenden Sohlen von 1967 bis 1978 ca. 126.000 Gebinde schwach- und mittelradioaktiver Abfälle in 13 ehemaligen Abbaukammern eingelagert wurden. Nach Ende der Einlagerung wurden in der Schachanlage Asse II noch bis zum Jahre 1995 Forschungsarbeiten zur Eignung und

Einlagerungsfähigkeit von radioaktiven Abfällen im Salzgestein durchgeführt. 1997 entschied der Bund, die Forschungsarbeiten in der Schachanlage Asse II einzustellen und das Bergwerk nach den Bestimmungen des Bergrechts stillzulegen.

Mit Wirkung vom 01.01.2009 hatte die Bundesregierung die Ressortzuständigkeit für die Schachanlage Asse II vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) auf das BMUB übergeleitet. Zuständige Behörde für den Betrieb und die Stilllegung der Schachanlage Asse II ist das BfS, das sich zur Erfüllung seiner Pflichten gem. § 9a Abs.3 Satz 3 AtG der Asse-GmbH bedient. Für den Betrieb und die Stilllegung der Schachanlage Asse II sind gem. § 57 b AtG die atomgesetzlichen Vorschriften für Bundesendlager anzuwenden. Die Stilllegung soll unverzüglich nach Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen. Die Rückholung ist abzubrechen, wenn deren Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist.

7.6.2 Zuständigkeiten im Atom- und Bergrecht

Unbeschadet der in Kap 7.6.1 benannten atomrechtlichen Regelungen hat der Betreiber die Stilllegung und Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachanlage Asse II im Rahmen von bergrechtlichen Betriebsplänen zu führen, die vom LBEG zugelassen werden. Für das weitere bergrechtliche Verfahren des LBEG und die Fachaufsicht durch MU gilt das unter den Kap. 7.4.2 und 7.5.2 Gesagte.

Dem MU werden vom LBEG sämtliche Betriebsplanzulassungen, Genehmigungen, Anordnungen, Zustimmungen etc. des LBEG für die Schachanlage Asse II vorab zur Zustimmung vorgelegt. Die vom LBEG vorgelegten Zulassungsentwürfe werden fachaufsichtlich geprüft. Durch ein „Mehraugen-Prinzip“ wird sichergestellt, dass sowohl die bergbaufachlichen als auch die geowissenschaftlichen Belange im Hinblick auf das Einzelvorhaben an sich, aber auch hinsichtlich seiner Gesamteinordnung in den Stilllegungsprozess bestmöglich geprüft wurden. Ggf. wird das Rechtsreferat in den Prüfprozess einbezogen.

Regelmäßig vorzulegen sind dem MU Monatsberichte der Asse-GmbH, wöchentliche Berichte zum Salzlösungsmonitoring, regelmäßige Berichte zu Fortschreibungen der Betriebsplanlisten, Jour-fixe-Protokolle sowie Protokolle zu den Gebirgsbeobachtungsgesprächen.

Das zuständige Fachreferat des MU nimmt regelmäßig am „Bergbehörden Jour fixe“ des LBEG teil. Bei Bedarf werden Fachgespräche zu besonderen Themen zwischen BfS, Asse-GmbH, LBEG und MU anberaumt.

Vorkommnisse wie Unfälle, Störfälle oder sonstige Ereignisse von besonderer Bedeutung sind dem MU unverzüglich zu melden. Zu melden sind dem MU zudem alle signifikanten Än-

derungen des Hauptlösungszutritts, insbes. Über- oder Unterschreitung des Vertrauensbereiches, Änderung der Temperatur, der Dichte oder der chemischen Bestandteile der Lösungen, neue Lösungszutrittsstellen mit einem Zufluss größer 10 Liter pro Tag.

Die intensive fachaufsichtliche Prüfung sowie das Berichts- und Meldewesen sind ein Instrument des „Qualitätsmanagements in der Verwaltung“ und tragen dem hohen Anspruch Rechnung, der von Politik und Öffentlichkeit an alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Schachanlage Asse II gestellt werden.

Das BfS nimmt die Funktionen des Antragstellers und zugleich des Betreibers nach Atomrecht sowie die des Unternehmers nach Bergrecht wahr. Die Überwachung aller strahlenschutz- und atomrechtlichen Anforderungen wird über eine BfS-interne Einrichtung des BfS –EÜ- (BfS in seiner Aufgabe als Endlagerüberwachung) sichergestellt. Das BfS unterliegt bei seinen Tätigkeiten der Fach- und Rechtsaufsicht des BMUB.

Die administrativen Aufgaben des Landes Niedersachsen für die Schachanlage Asse II sind in den berg-, atom- und strahlenschutzrechtlichen Zuständigkeitsregelungen festgelegt. Danach ist das MU die zuständige Behörde für atom- und strahlenschutzrechtliche Genehmigungen im Rahmen des Offenhaltungsbetriebs (hier für den Umgang mit Kernbrennstoffen und mit sonstigen radioaktiven Stoffen), weiter für alle im Zusammenhang mit der geplanten Rückholung anstehenden Entscheidungen nach Atomrecht sowie schließlich für die zur endgültigen Stilllegung ggfs. erforderliche Planfeststellung nach § 9b AtG.

7.6.3 Asse-2-Begleitgruppe (A2B), Arbeitsgruppe Option Rückholung (AGO)

Mit der Asse-2-Begleitgruppe (A2B) und der Arbeitsgruppe Option Rückholung (AGO) wurden Strukturen etabliert, die eine Auseinandersetzung sowohl mit fachlichen Fragestellungen als auch mit den mit Entscheidungen verbundenen regionalen und politischen Implikationen ermöglichen. In dem initiierten Prozess haben alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit, ihre Interessen einzubringen und zu vertreten. Durch die Beteiligung der sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zuständigen Behörden ist zudem eine kontinuierliche Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern sichergestellt.

Die A2B setzt sich aus Vertreter/Innen des Landkreises, der im Kreistag vertretenen Fraktionen, der Bürgermeister/Innen der anliegenden Gemeinden sowie der Bürgerinitiativen und Umweltverbände zusammen. Die Sitzungen sind öffentlich und werden protokolliert. BfS, Asse-GmbH und BMUB nehmen an den Sitzungen der Begleitgruppe regelmäßig teil. Die A2B wird geleitet von der Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel.

Die AGO ist ein aus Wissenschaftlern gebildetes und von der A2B benanntes Fachgremium, das auf Veranlassung der A2B zu einzelnen Themen und Fragestellungen und/oder auch zu

Planungen und Maßnahmen des Betreibers der Schachanlage Asse II fachliche Expertisen und Stellungnahmen abgibt.

Das MU nimmt regelmäßig mit Gaststatus an den Sitzungen der A2B und der AGO teil. Im Berichtszeitraum 2015 fanden 3 A2B- sowie 12-AGO Sitzungen überwiegend mit Beteiligung des MU statt.

Darüber hinaus fanden 2015 zwei Lenkungskreissitzungen Asse auf Leitungsebene in Berlin statt.

7.6.4 Atom- und strahlenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Das MU ist bei der Schachanlage Asse II im Strahlenschutz ausschließlich für die Erteilung von Genehmigungen zuständig. Die Zuständigkeit für die Aufsicht liegt bei der EÜ des BfS. Folgende Genehmigungen liegen derzeit vor:

- Bescheid 1/2010 zum Umgang mit radioaktiven Stoffen nach § 7 StrlSchV vom 08.07.2010,
- Bescheid 1/2011 zum Umgang mit Kernbrennstoffen (Faktenerhebung Schritt 1) nach § 9 AtG vom 21.04.2011,
- Bescheid 2/2011 zum Umgang mit radioaktiven Stoffen (Prüf- und Kalibrierstrahler) nach § 7 StrlSchV vom 20.09.2011 und
- Bescheid 1/2015 zum übertägigen Umgang mit radioaktiven Stoffen nach § 7 StrlSchV vom 04.12.2015.

Im Berichtszeitraum wurde eine atom- und strahlenschutzrechtliche Genehmigung für das BfS als Betreiber der Schachanlage Asse II erteilt. Darin wurde der übertägige Umgang mit radioaktiven Stoffen in der Schachthalle (Gebäude 12) mit dem Ziel der Freigabe unter Einbindung Externer und der Ablieferung an die Landessammelstelle Niedersachsen genehmigt.

Die folgende Genehmigung wurde dem BfS als Entwurf zur Stellungnahme zugesendet:

- Entfall des Einsatzes von Aktivkohle im radiologischen Filter und der Präventivinsertierung des radiologischen Filters nach § 9 AtG.

Der folgende Antrag wurde vom BfS zurückgezogen:

- Aufhebung der Auflage 19 des Bescheides 1/2011 zur messtechnischen Überwachung der Ableitung von Kr-85 mit den Abwettern der Einlagerungskammer 12/750.

In Vorbereitung zu den anstehenden Genehmigungsverfahren erfolgten im Rahmen von Antragskonferenzen die Erörterung und Festlegung der durch den Betreiber im Verfahrensablauf durchzuführenden Betrachtungen, zu erbringenden Nachweise und einzureichenden Unterlagen. Insbesondere sind die nachfolgenden Verfahren betroffen:

- Änderung des Probenentnahmesystems im Fortluftstrom
- Errichtung eines neuen Strahlenschutzlabors in und an der übertägigen Schachthalle
- örtliche Verlegung der meteorologischen Messstation

Zu dem ersten Verfahren liegt ein Antrag zur wesentlichen Änderung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 StrlSchV vor, die Genehmigung wird voraussichtlich Anfang 2016 erteilt.

8 Strahlenschutz und Umweltradioaktivität

8.1 Grundlagen

Radioaktivität ist in unserer Umwelt allgegenwärtig. Radioaktive Stoffe sind zum einen natürlichen Ursprungs (natürliche Radionuklide sind überall in der Erdkruste vorhanden), zum anderen wird Radioaktivität künstlich erzeugt und freigesetzt, zum Beispiel durch oberirdische Kernwaffenversuche oder den Betrieb von Kernkraftwerken. Ferner können radioaktive Stoffe durch Anwendung in Medizin, Forschung und Technik in die Umwelt gelangen. Neben den natürlichen Strahlenquellen - vor allem Radon und dessen Folgeprodukte - bilden die künstlichen Strahlenquellen aus dem Bereich der Medizin die Hauptursache für die Strahlenexposition des Menschen.

8.2 Kernreaktor-Fernüberwachung

Das Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) stellt seit 1981 eine unmittelbare und betreiberunabhängige Überwachung der Einhaltung der zugelassenen Emissionsraten radioaktiver Stoffe durch die Aufsichtsbehörde sicher. Diese hat hiermit wirkungsvoll und zeitnah die Möglichkeit, ihrem gesetzlichen Auftrag hinsichtlich der Aufsicht über die Kernkraft nachzukommen.

Heute sind das KKK, das KWG und das KKE sowie die PKA an das KFÜ angeschlossen.

8.2.1 Grundlagen und Zuständigkeiten

Das MU ist zuständig für die Verfolgung der Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen mit Luft und Wasser im Sinne einer ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung bzgl. der Kernkraftwerksfern- und Umgebungsüberwachung. Dies schließt auch die Prüfung der wasserrechtlichen und technischen Monatsberichte mit ein. In Bezug auf diese Aufgaben hat das MU auch die Fachaufsicht über den NLWKN.

Das KFÜ erfüllt entsprechend den Vorgaben des MU als Aufsichtsbehörde und einschlägiger Bundesvorschriften folgende konkrete Aufgaben:

- Die zulässige Menge und Art der abgegebenen radioaktiven Stoffe (Genehmigungswerte) werden durch spezifische Aktivitätsmessungen der den Abluftkamin passierenden Abluft kontrolliert, das gilt analog für den Abwasserpfad.
- Überschreitungen der Genehmigungswerte lösen automatisch einen Alarm aus, der die Aufsichtsbehörde zu jeder Zeit erreicht.

- Die Verteilung der radioaktiven Stoffe sowie die daraus sich ergebende Strahlenbelastung in der Umgebung der Anlage werden mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen ermittelt.

Dabei werden als Grunddaten die ständig aktualisierten Messwerte der mit der Kaminabluft abgegebenen radioaktiven Stoffe und die von einer am Anlagenstandort vorhandenen meteorologischen Station ständig ermittelten Wetterdaten verwendet.

- Die reale Gamma-Dosisleistung in der näheren Umgebung der Anlagen wird auch durch landeseigene Ortsdosisleistungs-Messsonden ermittelt. Ihre Messwerte werden über Funk in das KFÜ übertragen. Zusätzlich werden Messwerte von ortsfesten Dosisleistungsmessstellen aus dem Messnetz des BfS in das KFÜ übernommen.

Das KFÜ stellt ein geeignetes Instrument zur Entscheidungsfindung bei Unfällen in Kernkraftwerken mit größeren Freisetzungen radioaktiver Stoffe sowohl für die Aufsichtsbehörde als auch für die jeweils zuständige Katastrophenschutzbehörde dar.

Die KFÜ-Zentrale ist Teil des radiologischen Lagezentrums Niedersachsen, das durch den NLWKN in Hildesheim betrieben wird.

8.2.2 Datenumfang des KFÜ

In den überwachten kerntechnischen Anlagen sind automatisch arbeitende Unterzentralen eingerichtet, die die landeseigenen Messgeräte steuern. Dort werden sowohl die Messwerte der landeseigenen Messeinrichtungen als auch ausgewählte Messwerte der Anlagenbetreiber erfasst und aufbereitet. Durch die Miterfassung betreibereigener Messwerte werden eine gewisse Redundanz und auch eine Vergleichbarkeit der Messergebnisse erzielt, die insbesondere Störungen an den Messgeräten leichter erkennen lassen.

Alle zehn Minuten werden die erfassten Messdaten zur KFÜ-Zentrale im NLWKN übertragen und dort weiterverarbeitet. Pro Anlage werden jeweils etwa 100 Parameter wie Messwerte, Gerätezustände, Betriebsfunktionen usw. übertragen. Die eigentlich zu überwachenden Werte (Genehmigungswerte) ergeben sich meist erst durch die Kombination verschiedener Messwerte und Parameter. Diese Berechnungen erfolgen automatisch.

8.2.3 Betrieb des KFÜ

Von der KFÜ-Zentrale im NLWKN wird das gesamte KFÜ automatisch zentral gesteuert; dort werden alle Daten des KFÜ gesammelt und archiviert. Es besteht von dort die Möglichkeit des Fernwirkens auf einzelne Messgeräte und Rechner in den Unterzentralen der Anlagen.

Der Ausfall wichtiger technischer Komponenten und die Überschreitung von Genehmigungswerten führen täglich rund um die Uhr zur Alarmierung des KFÜ-Personals. Außerhalb der

normalen Dienstzeiten laufen Alarme bei einer Rufbereitschaft auf. Somit ist ständig gewährleistet, dass MU als Aufsichtsbehörde im Fall von Überschreitungen der Genehmigungswerte unmittelbar informiert werden kann.

Unabhängig von den vorgeschriebenen Meldungen der Anlagenbetreiber bei sicherheitstechnisch relevanten Vorkommnissen oder Störfällen verfügt die Aufsichtsbehörde mit dem KFÜ, gerade für den Bereich der Überwachung der Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft und dem Abwasser, über ein geeignetes Überwachungsinstrument..

8.2.4 Aktuelle Entwicklung

Die Ereignisse von Fukushima führen zu einer Umstrukturierung bei den Katastrophenschutzplanungen bei kerntechnischen Anlagen. Aufgrund geänderter Planungszonen und Evakuierungsszenarien müssen an ausgewählten Standorten zusätzliche ODL-Sonden eingerichtet werden, um eine lückenlose Aussage im Bereich der Grenze zwischen den Zonen A und B zu erreichen. Diese Verdichtung des landeseigenen ODL-Messnetzes soll zunächst nur an den Standorten der im Leistungsbetrieb befindlichen Kernkraftwerke KKE und KWG erfolgen.

Im Berichtsjahr wurde die Veröffentlichung der Messdaten der landeseigenen Ortsdosisleistungssonden an den Standorten des KKE, des KWG und des KKE im Rahmen eines Testbetriebes vorbereitet. Mit der für Anfang 2016 vorgesehenen Veröffentlichung im Internet wird der Bevölkerung erstmals die Möglichkeit gegeben, Resultate der landeseigenen KFÜ-Sonden einzusehen und die Werte in der Umgebung der Kernkraftwerke zu verfolgen.

Im Zuge der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke ist auch das jeweilige KFÜ anzupassen bzw. rückzubauen. So wurden beim KKS inzwischen das ursprüngliche KFÜ-Luft durch einen Aerosolsammler mit monatlicher Auswertung ersetzt und das KFÜ-Wasser eingestellt. Vor Beginn des Rückbaus beim KWL wurde für die behördliche Überwachung durch den NLWKN ein zusätzlicher Aerosolsammler für die monatliche Auswertung eingebaut.

8.3 Überwachung der Umweltradioaktivität und Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen

In der Umgebung kerntechnischer Anlagen sowie in anderen Gebieten werden Messprogramme durchgeführt, die die Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt zum Ziel haben. Dabei finden die großflächige Überwachung der Gebiete im Rahmen der Strahlenschutzvorsorge statt, die Überwachung in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen in Anlehnung an die Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI).

8.3.1 Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität

Im StrVG wird die Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität geregelt. Es hat den Zweck, die Radioaktivität in der Umwelt zum Schutz der Bevölkerung zu überwachen sowie die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt im Falle von Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung aller Umstände durch angemessene Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. Aufgabe der Länder ist dabei die Ermittlung der Radioaktivität insbesondere in Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen sowie Arzneimitteln und deren Ausgangsstoffen, in Futtermitteln, im Trinkwasser, Grundwasser und in oberirdischen Gewässern außer Bundeswasserstraßen, in Abwässern, Klärschlämmen und in Abfällen sowie im Boden und in Pflanzen. Die Daten werden an die Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der Umweltradioaktivität weitergeleitet. Dort werden alle Daten im Integrierten Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) zusammengefasst.

In Niedersachsen werden die Messaufgaben von den nachgeordneten Bereichen des MU, des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wahrgenommen (MS).

Die an den Bund gemeldeten Messergebnisse werden vom BfS in Form von bewerteten Jahresberichten veröffentlicht. Die Berichte zeigen, dass keine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch den Eintrag von Radioaktivität in die Umwelt vorliegt.

8.3.2 Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen

Entsprechend der StrSchV kann angeordnet werden, dass bei dem Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen die Aktivität von Proben aus der Umgebung sowie die Ortsdosen nach einem festzulegenden Plan durch Messung bestimmt werden. Die Ausgestaltung dieser Programme zur Umgebungsüberwachung orientiert sich an der REI. Ein Messprogramm richtet sich an den Betreiber und verpflichtet ihn, die Ergebnisse der Messungen der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Parallel dazu wird im aufsichtlichen Verfahren ein kontrollierendes und ergänzendes Programm durch eine unabhängige Messstelle durchgeführt. Durch die parallelen Messungen ist eine Kontrolle der Betreibermessungen gesichert.

In Niedersachsen werden für die kerntechnischen Anlagen KKE, KWG, das TBL-G und die ANF Programme der Umgebungsüberwachung durchgeführt. Für die Anlage KKS wird entsprechend des Rückbaufortschrittes das Programm reduziert, für die Anlage KWL werden einzelne Programmpunkte im Rahmen des Rückbaus nach der Phase des sicheren Ein schlusses wieder aufgenommen.

Die Ergebnisse in den Berichten zur Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen haben in Niedersachsen im Wesentlichen keinen Einfluss der Anlagen auf die Umgebung nachgewiesen. Lediglich im Bereich des nördlichen Zauns am Betriebsgelände des Transportbehälterlagers in Gorleben ist eine leichte Erhöhung der Ortsdosis durch gestreute Neutronen nachweisbar. Die Vorgaben der Genehmigung werden eingehalten.

8.4 Strahlenschutz

8.4.1 Betrieblicher Strahlenschutz in den Kernkraftwerken Grohnde und Emsland

Für die in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke wird die Überwachung der Strahlenexposition des Personals zentral durchgeführt.

Die Strahlenexposition von Beschäftigten in Kernkraftwerken wird maßgeblich durch den Umfang der Tätigkeiten in Kontroll- und Sperrbereichen im Rahmen der jährlichen Revision bestimmt. Für die dosisintensiven Tätigkeiten werden Ablaufpläne mit Abschätzungen der Einsatzzeiten und Kollektivdosen eingereicht, sofern das spezielle Strahlenschutzverfahren nach der Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten der Instandhaltung, Änderung, Entsorgung und des Abbaus in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen Teil 2 (IWRS II) anzuwenden ist. Aber auch im Leistungsbetrieb werden Tätigkeiten in Kontroll- und Sperrbereichen mit der Aufsichtsbehörde und den Gutachtern abgestimmt. Zum Zweck der Überprüfung des Dosisleistungsniveaus der Anlagen und der Einhaltung des ALARA-Prinzips (as low as reasonably achievable – so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar) werden jährliche Messrundgänge auf den Verkehrswegen aller Kontrollbereiche unter Gutachter- und Behördenbeteiligung durchgeführt. Der erste Teil findet während des Abfahrens zur Revision im Bereich der Komponenten des Nachkühlsystems statt, die im Leistungsbetrieb nicht in Betrieb sind. Der zweite Teil wird dann am Jahresende bei allen anderen Verkehrswegen durchgeführt. Darüber hinaus wird regelmäßig Einsicht in die monatlichen und jährlichen Betriebsberichte hinsichtlich der Dosisentwicklung des Personals, möglicher strahlenschutzrelevanter Änderungsvorhaben oder anderer Inhalte genommen, die Auswirkung auf die Dosisbelastung des eigenen oder fremden Personals haben können.

Kernkraftwerk Grohnde (KWG)

Das Strahlenschutzjahresgespräch fand im KWG am 19.03.2015 statt. Die Revision im KWG dauerte vom 10.04.2015 – 03.05.2015. Die Strahlenschutzaufsicht während der Revision wurde am 22.04.2015 durchgeführt. Dazu zählen Besichtigungen von Kontroll- und Sperrbereichen ebenso wie die Überprüfung der Umsetzung von Strahlenschutzanforderungen aus dem Arbeitserlaubnisverfahren oder die Einsicht in die umfangreichen Dokumentationen. Im

Rahmen der Erstellung der Stellungnahme des Gutachters zum Strahlenschutz-Revisionsbericht 2015 wurde am 27.08.2015 Einsicht in Unterlagen zu Kontaminationsmessungen und zur Bestimmung von Nuklidvektoren während der Revision genommen. Bei dem vom 05.10.2015 – 23.10.2015 durchgeführten Kurzstillstand zum Brennelementwechsel fand die Strahlenschutzaufsicht am 13.10.2015 statt.

Der erste Teil des Dosisleistungsrundgangs in den Bereichen des Nachkühlsystems erfolgte am 12.04.2015, der zweite Teil in den allgemein zugänglichen Teilen des Kontrollbereichs am 12.11.2015. Im Rahmen der Notfallübung am 05.11.2015 fand die jährlich durchzuführende Alarmübung im Strahlenschutz statt, an der MU als Übungsbeobachter teilgenommen hat.

Beim Einsatz von Fremdfirmen aus dem Ausland in Kontroll- oder Sperrbereichen ist die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde erforderlich. Dies war im KWG in 2015 einmal erforderlich. Im Rahmen der Auswertung der amtlichen Dosimeter kommt es gelegentlich zu Fehlern bei der Auswertung oder Verlusten von Dosimetern. In zwei Fällen war 2015 die Festsetzung einer Ersatzdosis notwendig.

Kernkraftwerk Emsland (KKE)

Die Revision im KKE fand in der Zeit vom 02.05.2015 - 31.05.2015 statt. Die Aufsicht über den betrieblichen Strahlenschutz während der Revision erfolgte am 12.05.2015 und 13.05.2015 mit ähnlichem Umfang wie im KWG.

Der Dosisleistungsrundgang während des Abfahrens der Anlage zur Revision fand am 03.05.2015 statt, alle sonstigen Messpunkte im Bereich der Verkehrswege, die nicht zum Nachkühlsystem gehören, wurden am 26.11.2015 begangen.

Das Strahlenschutzjahresgespräch fand ebenfalls am 26.11.2015 statt. Während der Revision kam es zu keinen Tätigkeiten, die eine Einbindung der Aufsichtsbehörde bei den Strahlenschutzplanungen erforderlich gemacht hätte. Daher fand auch kein besonderes Strahlenschutzgespräch im Vorfeld der Revision statt. Weitere Fachgespräche zum Strahlenschutz haben nicht stattgefunden.

Zu insgesamt sechs Einsätzen wurde die strahlenschutzrechtliche Zustimmung erteilt, dass ausländische Beschäftigte Zutritt zu Kontroll- oder Sperrbereichen des KKE erhalten. Die Festlegung einer Ersatzdosis wurde dreimal erforderlich.

8.4.2 Strahlenschutz in Medizin, Forschung, Industrie und Gewerbe

8.4.2.1 Fachaufsicht über nachgeordnete Stellen

Die Genehmigung und Aufsicht im Bereich des Strahlenschutzes nach RöV und StrSchV unterliegt den 10 Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern. Die Fachaufsicht für diesen Bereich wird durch das MU wahrgenommen. Darüber hinaus obliegt dem MU auch die Fachaufsicht über den NLWKN, die Ärztekammer, die Zahnärztekammer, die Tierärztekammer sowie die Ärztlichen und Zahnärztlichen Stellen.

Fachaufsicht über die Gewerbeaufsichtsverwaltung (GAV)

In Niedersachsen ist die Zahl der Anwender radioaktiver Stoffe im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und liegt bei 228 im Bereich Medizin und Forschung, 421 im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und 37 sonstige Genehmigungsinhaber radioaktiver Stoffe). Bei den eingesetzten radioaktiven Stoffen, vor allem im Bereich gewerbliche Wirtschaft, handelt es sich überwiegend um radioaktive Stoffe in einer dichten Umhüllung. Diese umschlossenen Strahler werden in festgelegten Zeitabständen auf Undichtigkeiten überprüft. Im Jahr 2015 überprüften die Sachverständigen 1750 Umhüllungen auf Dichtheit.

Auch die Zahl der Röntgenanlagen nach der RöV ist leicht gesunken. In der Humanmedizin gibt es 12468 Röntgenanlagen, in der Tiermedizin 1080 und in den technischen Bereichen 1737.

Die Tätigkeit des MU im Bereich der Fachaufsicht über die GAV besteht aus folgenden wesentlichen Teilen:

Im Jahresarbeitsprogramm für die GAV gibt es die Möglichkeit, Schwerpunkte bei der Aufsicht im Bereich des Strahlenschutzes festzulegen. Diese können sich z. B. aus Erfahrungen des Vollzugs auch aus anderen Bundesländern ableiten. In einem Einführungserlass wird dabei Art und Umfang der Überwachungsmaßnahmen durch das MU festgelegt. Zum Jahresende werden dann die Berichte zu den durchgeführten Überwachungen entgegengenommen und ausgewertet. Ergebnisse werden in geeigneter Form veröffentlicht. Für den Bereich Strahlenschutz konnte wegen anderer Schwerpunkte keine Überprüfung im Rahmen des Jahresarbeitsprogramms für 2015 durchgeführt werden. Allerdings wurde im Rahmen einer Sonderaktion mit der stichprobenartigen Überprüfung von Standorten mit Computertomographie-Geräten (CT) begonnen. In anderen Bundesländern wurden dabei erhebliche Defizite hinsichtlich der Erfüllung der Vorgaben der Röntgenverordnung aufgezeigt. Erhebliche Mängel wurden in Bezug auf die geforderte Fachkunde festgestellt, vor allem im Nacht- und Wochenenddienst und insbesondere bei Anwendungen, die als Teleradiologie einzuordnen sind. Die Auswertung der niedersächsischen Ergebnisse für 2015 liegt noch nicht vor. Sie werden auf der Homepage der Staatl. Gewerbeaufsichtsämter (www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de)

veröffentlicht. Die Sonderaktion soll in 2016 in das Jahresarbeitsprogramm aufgenommen und ausgeweitet werden.

Jährlich werden geeignete Fortbildungen im Strahlenschutz in das Jahresfortbildungsprogramm aufgenommen. Diese werden zum Teil vom MU inhaltlich mit gestaltet. Auch das Erstellen der Durchführungserlasse und die Organisation der Teilnahme an den Veranstaltungen werden durch das MU übernommen. In 2015 fanden 4 Veranstaltungen im Rahmen des Jahresfortbildungsprogramms statt.

Darüber hinaus wurde zum Jahresende die Teilnahme an der Veranstaltung des TÜV Süd „Strahlenschutz in Medizin, Forschung und Industrie“ organisiert.

Neben der fachlichen Qualifikation der Beschäftigten der GAV im Bereich Strahlenschutz wird auch die gerätetechnische Ausstattung zentral durch das MU gesteuert. Die Beantragung der Haushaltsmittel und die Ausschreibung und Beschaffung der Strahlenschutzmessgeräte erfolgt unmittelbar durch das MU, ebenso wie die Organisation der Einweisung und Verteilung neu beschaffter Geräte. Für 2015 wurde die Beschaffung von jederzeit ablesbaren digitalen Dosimetern durchgeführt.

Vertreter des Referates nehmen an den jährlich stattfindenden Qualitätszirkeln im Strahlenschutz nach RöV und StrlSchV teil. Bei diesen Veranstaltungen werden aktuelle Problemstellungen im Rahmen der Aufsicht ämterübergreifend diskutiert. Die Teilnahme an den insgesamt drei Qualitätszirkeln (zwei nach StrlSchV und einer nach RöV) ist eine wichtige Gelegenheit zur Weitergabe von Informationen, die auf Bund-Länder-Ebene ausgetauscht wurden.

Darüber hinaus gibt es Anfragen aus den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern, die z.T. fachliche Inhalte, aber auch juristische Fragestellungen beinhalten.

Im Rahmen der regelmäßigen, jährlichen Berichtserstattung wird gegenüber dem MU mit vorgegebenen Musterformularen über Genehmigung und Aufsicht im Strahlenschutz berichtet. Über besondere Vorkommnisse im Strahlenschutz ist darüber hinaus unverzüglich zu berichten, wenn Gefährdungen oder Schädigungen von Personen, Sachgütern oder der Umwelt bestehen oder potentiell bestehen könnten. Gegenüber BMUB besteht seinerseits Berichtspflicht über die jährlichen und besonderen Vorkommnisse im Strahlenschutz (s. Kap. 8.4.2.2). Diese Berichte fließen in die Jahresberichte zur Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung des BMUB ein.

Da der Strahlenschutz nach StrlSchV und RöV in Bundesauftragsverwaltung wahrgenommen wird, werden vom BMUB Vorgaben zum bundeseinheitlichen Vollzug in Form von Rundschreiben veröffentlicht, mit denen z. B. der Inhalt geänderter Richtlinien umzusetzen ist. Im

Vorfeld sind bei den Änderungsverfahren von Richtlinien fachliche Stellungnahmen zu erstellen. Die Inhalte der Rundschreiben werden vom MU in Form von Erlassen verbindlich für die nachgeordneten Bereiche (GAV, Ärztekammer, NLWKN, ...) weitergegeben.

Die Überwachung der natürlichen Radioaktivität (NORM) erfolgt ebenfalls durch die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter. Auch hier wird die Fachaufsicht vom MU wahrgenommen. In Einzelfällen sind Anfragen aus dem Bereich der Überwachung der natürlichen Radioaktivität an das MU herangetragen worden.

Fachaufsicht über den NLWKN

Der NLWKN ist im Bereich der StrlSchV als behördlicher Gutachter im Strahlenschutz tätig. Das MU hat die Fachaufsicht über den NLWKN. Im Rahmen von Zielvereinbarungen werden die für den Bereich der GAV zu leistenden Tätigkeiten definiert und eingefordert.

Fachaufsicht über Ärztekammer, Zahnärztekammer, Tierärztekammer, Ärztliche und Zahnärztliche Stellen

Im Bereich der StrSchV und RöV nehmen auch die Kammerorgane (Ärztekammer, Zahnärztekammer und Tierärztekammer) Aufgaben im Strahlenschutz wahr. Im Hinblick auf diese Aufgaben übernimmt das MU auch hier die Fachaufsicht im Strahlenschutz. In regelmäßigen Abständen werden daher fachaufsichtliche Gespräche mit den Einrichtungen durchgeführt.

Im humanmedizinischen Bereich sind darüber hinaus die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen für die Durchführung der Qualitätssicherung gemäß StrSchV und RöV zuständig. Für humanmedizinische Fragestellungen haben diese Stellen entsprechend medizinischen Sachverstand und können auch als Gutachter gehört werden. Bei geplanten Änderungen des Regelwerkes werden die betroffenen Stellen um fachliche Stellungnahmen gebeten. Auch hier kommt es zu regelmäßigen Gesprächen über die im Rahmen dieser Zuständigkeiten geleisteten Tätigkeiten.

8.4.2.2 Zuständigkeiten des MU

Im Bereich des Strahlenschutzes fassen die Bund/Länder Gremien FAS und der Länderausschuss Röntgenverordnung (LA RöV) weitreichende Beschlüsse, die z. B. auf Vollzugsfragen einzelner Länder zurückzuführen sind, aber auch die Überarbeitung des nachgeordneten Regelwerkes zum Ziel haben. Darüber hinaus ist das MU in vier weiteren durch den FAS/LA RöV eingesetzten Arbeitsgruppen tätig.

Die Weitergabe der Beschlüsse in die fachaufsichtlich überwachten Stellen erfolgt sowohl auf dem Erlasswege als auch durch Fachdienstbesprechungen. In 2015 haben aus zeitlichen Gründen keine Fachdienstbesprechungen stattgefunden.

Im Bereich der Überwachung der Beförderung von Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen werden sogenannte 48-Stunden-Meldungen über anstehende Transporte zentral im MU erfasst, ebenso wie die erforderlichen Beförderungsgenehmigungen des BfS. Insbesondere bei Beförderungen von Kernbrennstoff werden diese Informationen an die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter weitergegeben, um die Aufsicht über die Beförderung in den betroffenen Betrieben ausüben zu können.

Bei besonderen Vorkommnissen im Geltungsbereich der StrlSchV und RöV ist dem BMUB unverzüglich zu berichten, wenn Personen, Sachgüter oder die Umwelt gefährdet oder geschädigt worden sind oder werden könnten (s. Kap. 8.4.2.1). Dazu zählen u. a. Funde oder Verluste radioaktiver Stoffe, Mängel oder Versagen sicherheitstechnisch bedeutsamer Funktionen an Vorrichtungen oder Anlagen, erhebliche Kontaminationen oder auch Einwirkungen von außen (z.B. Brand). Die auftretenden Fälle kommen häufig aus dem Zuständigkeitsbereich der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und werden von diesen an das MU berichtet. Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass strafrechtliche Aspekte eine Rolle spielen können, erfolgt außerdem die Einbindung des zuständigen Sachgebietes des Landeskriminalamtes. Für das Berichtsjahr 2015 wurde in 11 Fällen an das BMUB berichtet. Bei der Anerkennung der Fachkunde von Medizinphysik-Experten, von Sachverständigen im Strahlenschutz, von Kursen zum Erwerb und der Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz sowie bei der Bestimmung von amtlichen Messstellen zur Personendosimetrie hat das MU eigene Zuständigkeiten, die durch das MU wahrzunehmen sind.

Für die nach § 4a RöV bestimmten Sachverständigen wird einmal jährlich ein Erfahrungsaustausch durchgeführt, bei dem gemeinsam mit den Bundesländern Bremen und Hamburg über Änderungen des nachgeordneten Regelwerks und Beschlüsse des LA RöV sowie deren Umsetzung diskutiert wird. Neben den Sachverständigen nach § 4a RöV nehmen auch Vertreter der ärztlichen und zahnärztlichen Stellen aus den drei Bundesländern teil. Am 05.03.2015 fand dieser Erfahrungsaustausch in Bremen statt.

8.4.3 Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen

Die Zuständigkeit im Katastrophenschutz liegt beim MI. Das MU nimmt in diesem Rahmen im Fall eines Ereignisses „kerntechnischer Unfall“ als Strahlenschutzbehörde die Aufgaben des radiologischen Lagezentrums wahr. Zur Erfüllung der Aufgabe ist beim NLWKN ein radiologisches Lagezentrum eingerichtet, das über die Möglichkeit einer elektronischen Lagedarstellung die Fachberatung des Katastrophenschutzstabes sicherstellt.

Infolge der Ergebnisse der Arbeitsgruppe A510 der SSK und des Arbeitskreises AK V der ständigen Innenministerkonferenz im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima wurde der Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen neu geplant. Die Erstellung der radiologischen Lage und die daraus ableitbaren Katastrophenschutzmaßnahmen sollen zukünftig nicht mehr von der unteren Katastrophenschutzbehörde erarbeitet werden. Diese

Aufgabe wird durch die Einrichtung eines interministeriellen Krisenstabes (IMKS) auf die ministerielle Ebene verlagert. Hiermit wird die Grundlage für großräumige Entscheidungen geschaffen, wie sie im Falle eines kerntechnischen Unfalls nötig sein könnten. Hierzu wurde vom MI eine Änderung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG) erstellt und in die Beteiligung gegeben.

9 Schutz vor Einwirkungen Dritter (SEWD)

Die Tätigkeiten der für die Anlagensicherung zuständigen Beschäftigten lassen sich grob einteilen in die Sachgebiete Aufsicht über Anlagen der Nuklearindustrie, hausinterne Bearbeitung von Vorgängen und Tätigkeiten zur Information der Hausleitung, Beantwortung von Presseanfragen extern und intern, sowie parlamentarischer Anfragen und allgemein öffentlichkeitswirksamer Themen auch tagesaktuell, wie beispielsweise anlässlich der Terroranschläge in Frankreich.

Schwerpunkte der Arbeit in 2015 waren weiterhin die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen, die sich aus den im Rahmen der PSÜ vorzulegenden Deterministische Sicherheitsanalyse (DAS) der Anlage KWG ergeben hatten und die eine langfristige Aufgabe für die Betreiber bedeutet. Eine längere Zeitspanne nehmen auch die sicherungstechnischen Nachrüstungen in Anspruch, die die Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente betreffen. Diese hatten sich vor mehreren Jahren aus neuen Erkenntnissen zu Tatmitteln in den zugrunde liegenden Lastannahmen ergeben. Die Genehmigungsverfahren hierzu liegen in der Zuständigkeit des BfS, die Umsetzung der Nachrüstmaßnahmen erfolgt im aufsichtlichen Verfahren.

Im letzten Jahrzehnt zunehmende Bedeutung haben die Fragen nach der Sicherheit von IT-Systemen gegen Angriffe von außen gewonnen. Dies wird mit der SEWD-IT-Richtlinie umgesetzt, die für alle IT-Systeme, die in einer kerntechnischen Anlage eingesetzt werden, den Schutzgrad definiert. Diese Richtlinie wurde 2013 in Kraft gesetzt. Derzeit erfolgt die Umsetzung im Rahmen einer Übergangsfrist.

Dazu ist eine intensive Mitarbeit in den regelgebenden Bund-Länder-Gremien notwendig, hierzu gehören insbesondere die Arbeitskreise Sicherung ortsfester Anlagen, Sicherung von Transporten und Sicherung sonstiger radioaktiver Stoffe.

Hinzu kommt die Bearbeitung von Änderungsanträgen für Einrichtungen der Anlagensicherung ggf. mit Außenterminen, Übungen und Werksabnahmen sowie turnusmäßige Status- und Projektgespräche.

10 Klageverfahren vor Verwaltungs- und Zivilgerichten

Im Berichtsjahr ging folgende neue Klage gegen das MU ein:

- Verpflichtungsklage des Vereins Leben, Bauen, Kultur und weiterer Kläger auf Widerruf der Betriebserlaubnis für das Kernkraftwerk Grohnde vor dem OVG Lüneburg

Nachstehende Klagen sind weiterhin anhängig:

- Schadensersatzklage E.ON Kernkraft vor dem Landgericht Hannover

Die E.ON Kernkraft GmbH verlangt vom Land Niedersachsen und dem Bund als Gesamtschuldner Schadensersatz in Höhe von 228.427.912 € für die Anordnung der Betriebseinstellung für das KKW im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima.

- 4 Feststellungsklagen der Betreiber der SZL in Bezug auf das Nichtbestehen ihrer Sorgspflicht nach § 9a Abs.2a AtG vor dem OVG Lüneburg

Die E.ON Kernkraft GmbH, die Gemeinschaftskraftwerk Grohnde GmbH, die Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH und die Kernkraftwerk Lippe-Ems-GmbH haben als Betreiber der SZL in Niedersachsen Klage auf Feststellung erhoben, dass sie nicht nach § 9a Abs.2a AtG verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass die aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe im Ausland stammenden verfestigten Spaltproduktlösungen in standortnahen Zwischenlagern nach § 9a Abs.2 S.3 AtG bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt werden.

11 Parlament und Öffentlichkeit

11.1 Parlamentarische Anfragen und Entschließungsanträge

Große Anfragen

Im Berichtsjahr wurden keine Großen Anfragen beantwortet.

Kleine Anfragen

Im Berichtsjahr wurden folgende Kleine Anfragen beantwortet:

Titel	Anzahl Fragen	Abg. / Fraktion	Antwort Drs.-Nr.
Atomkonzerne in Haftung nehmen – hält der Gesetzentwurf der Bundesregierung, was er verspricht?	3	Bündnis 90/Die Grünen	Stenografischer Bericht - 73. Sitzung am 17.09 Seite 7169
Verzögerung bei der Bergung des Asse-Mülls - Was tut die Landesregierung?	3	Bäumer (CDU)	17/2715
Hält sich der Umweltminister an die Verschlussachsenanweisung?	4	Bäumer (CDU)	17/2871
Was unternimmt die Landesregierung gegen weitere Verzögerungen im Streit zwischen der Stadt Braunschweig und Eckert & Ziegler?	3	Mundlos (CDU)	17/2905
Schleswig-Holstein darf nicht - Bayern will nicht: Wo bleiben die CASTOR®-Behälter beim nächsten CASTOR®-Transport?	5	Bäumer u.a. (CDU)	17/2992
Erfüllt der Salzstock Gorleben die Mindestanforderungen an ein wirksames Mehrbarrierensystem?	9	Staudte (GRÜNE)	17/3041
Wie muss die Endlagerforschung ausgerichtet werden?	4	Staudte (GRÜNE)	

Titel	Anzahl Fragen	Abg. / Fraktion	Antwort Drs.-Nr.
Warum ist der Salzstock Gorleben als Atommülllager ungeeignet?	13	Staudte (GRÜNE)	17/3043
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in Niedersachsen - Ist das Umweltministerium fachlich darauf vorbereitet?	10	Bäumer (CDU)	17/3349
Sicherheitsstandards in der Brennelementefabrik Lingen	22	Staudte und Bajus (GRÜNE)	17/3171
Kein Plan für Bauschutt aus dem Rückbau der Kernkraftwerke?	3	Bäumer und Deppmeyer (CDU)	17/3435
Begleitforschung beim Rückbau des Kernkraftwerks Stade	3	von Below-Neufeldt, Bruns, Dürr, Försterling, Dr. Hocker, Oetjen und Dr. Birkner (FDP)	17/3625
Wie viel hat die Veranstaltungsreihe „Bis in alle Ewigkeit“ bisher gekostet?	3	Dr. Hocker, Dr. Birkner und Grascha (FDP)	17/3675
Überwachungs- und Alterungsmanagement im Abfallbehälterlager Gorleben	8	Staudte (GRÜNE)	17/3678
Reaktorunglück von Fukushima - Wie ist die Einschätzung der Landesregierung?	6	Dr. Birkner und Bruns (FDP)	17/3685
Wo soll der freigemessene Bauschutt aus dem KKW Stade hin?	3	Dr. Hocker, Dr. Birkner, Oetjen und Försterling (FDP)	17/3930
Schiedsgerichtsklage gegen Atomausstieg	18	Staudte/Limburg (Bündnis 90/Die Grünen)	17/4100
„Von Grün zu Grün - ein Honorar wirft Fragen auf“	16	Bertholdes-Sandrock (CDU)	17/4164
Wieso wurde die Veranstaltungsreihe „Bis in alle Ewigkeit“ teurer als geplant?	11	Dr. Hocker, Dr. Birkner und Grascha (FDP)	17/4282

Titel	Anzahl Fragen	Abg. / Fraktion	Antwort Drs.-Nr.
Offenhaltung des Bergwerks Gorleben - Läuft das alles nach Recht und Gesetz?	15	Bertholdes-Sandrock und Bäumer (CDU)	17/4695
3D-seismische Messungen im Bereich der Samtgemeinde Elm-Asse - Worin besteht die Notwendigkeit?	8	Bosse (SPD)	17/4801
Vorträge von Mitarbeitern von Genehmigungsbehörden bei Lobbyverbänden?	7	Dr. Hocker und Dr. Birkner (FDP)	17/5189
Summe Abteilung 4	206		

Tabelle 11: Kleine Anfragen 2015

Entschließungsanträge

Entschließungsantrag der CDU-Fraktion „**Wissen und Fertigkeiten über Lagerung atomarer Abfälle in Salz im vergleichenden Verfahren erhalten und erweitern - Endlagerforschung transparent gestalten**“ vom 10.02.2015, Drucksache 17/2894

Entschließungsantrag der SPD, Bündnis 90/Die Grünen „**Atomausstieg umsetzen - Atomkraftwerke zügig und transparent rückbauen**“ vom 05.05.2015, Drucksache 17/3437 [zusammen mit bereits im Jahr 2014 gestellten Entschließungsantrag der FDP-Fraktion „*Rückbau kerntechnischer Anlagen planen – Entsorgung schnellstmöglich klären*“ vom 14.10.2014, Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/2155 behandelt]

Entschließungsantrag der CDU-Fraktion „**Verhandlungen mit Eckert & Ziegler direkt, transparent und jetzt führen!**“ vom 25.06.2015, Drucksache 17/3708

Entschließungsantrag der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, „**Keine Kapazitätserweiterung von Schacht Konrad - stattdessen Überprüfung nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik**“ vom 06.10.2015, Drucksache 17/4356

11.2 Aktenvorlagen und Akteneinsichten

Im Berichtszeitraum erfolgten keine Aktenvorlagen an Parlamente und Gerichte. Akteneinsichten fanden im Rahmen von Anträgen nach NUIG statt.

11.3 Eingaben und Anträge nach dem Niedersächsischen Umweltinformationsgesetz (NUIG)

Im Berichtszeitraum wurde in 9 Fällen der Zugang zu Umweltinformationen ermöglicht.

11.4 Bearbeitung von Eingaben, Ministereingängen, Medienberichten

In der Abt. 4 wurden im Berichtsjahr zahlreiche Eingaben von Privatpersonen, Bürgerinitiativen, NGO's etc. beantwortet.

Zu diversen Rückfragen an die Fachreferate führten auch Medienanfragen bzw. -berichte über kerntechnische Anlagen und Anlagen zur Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle.

11.5 Öffentlichkeitsarbeit

Der Umweltbericht 2015 ist nach einem Kabinettsbeschluss vom 16.02.2016 im Internet veröffentlicht worden. Die Daten des Umweltberichts umfassen - sofern nicht anders angegeben - einen Zeitraum bis 30.06.2015.

Die Themen aus der Abteilung 4 sind unter folgendem Link zu finden:

<http://www.umwelt.niedersachsen.de/umweltbericht/atompolitik/>

Zur Begleitung der Arbeit der Endlagerkommission hat das MU im Jahr 2014 eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „**Bis in alle Ewigkeit ... Niedersächsische Fachgespräche zu gesellschaftspolitischen, rechtlichen und technischen Fragen der Lagerung von Atom-müll**“ begonnen. Dadurch sollen einem breiteren Kreis von Interessierten Informationen zur Arbeit der Kommission zugänglich gemacht und ein Gesprächsangebot unterbreitet werden. Es fanden im Berichtszeitraum vier Veranstaltungen mit i.d.R. über 100 Teilnehmenden statt.

Nähere Informationen sind unter nachfolgendem Link verfügbar:

http://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/bis_alle_ewigkeit_veranstaltungsreihe/

Am 07.01.2015 fand ein Ortstermin mit dem Umweltminister Stefan Wenzel auf dem Betriebsgelände von EZN in Braunschweig-Thune statt. Es wurden das Betriebsgelände der Firma EZN in Braunschweig-Thune besichtigt und Gespräche mit der Firmenleitung geführt. Im Anschluss fanden auch Gespräche mit dem Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig Ulrich Markurth und kommunalen Vertreter und Vertreterinnen statt.

Nähere Informationen sind unter nachfolgendem Link verfügbar:

http://www.umwelt.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=2147&article_id=130388&psmand=10

Im April 2015 hat das MU die Reihe der Infobriefe zu aktuellen Themen, die das Zwischenlager **Leese** betreffen, fortgesetzt. In dem aktuellen Infobrief geht es um den geplanten Hallenneubau im Zwischenlager Leese (s. Kap. 6.2).

Der Infobrief Nr. 2 steht unter folgendem Link als Download zur Verfügung:

http://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/atomaufsicht_strahlenschutz/infobrief_leese/infobrief1-127685.html

Der Jahresbericht 2014 zur Umgebungsüberwachung der Firma EZN am Standort Braunschweig Thune durch den NLWKN als unabhängige Messstelle wurde erstmals veröffentlicht. Zusätzlich wurden die Ergebnisse in einer öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Braunschweig am 08. Juli 2015 vorgestellt.

Der Bericht steht unter folgendem Link als Download zur Verfügung:

<http://www.umwelt.niedersachsen.de/atomaufsicht/aktuelles/jahresbericht-2014-umgebungsueberwachung-eckert--ziegler-thune-134768.html>

Der Jahresbericht 2014 zur Umgebungsüberwachung des Außenlagers Leese der Firma EZN durch den NLWKN als unabhängige Messstelle wurde erstmals veröffentlicht

Der Bericht steht unter folgendem Link als Download zur Verfügung:

<http://www.umwelt.niedersachsen.de/atomaufsicht/aktuelles/jahresbericht-2014-zur-umgebungsueberwachung-auenlager-leese-134326.html>

12 Abkürzungsverzeichnis

A2B	Asse-2-Begleitgruppe
AG	Arbeitsgruppe
AGO	Arbeitsgruppe Option Rückholung
Ä/I-	Änderungs- und Instandhaltungs-
ALG	Abfalllager Gorleben
ANF	Advanced Nuclear Fuels GmbH
AtG	Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz)
AtSMV	Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung
AtVfV	Atomrechtlichen Verfahrensverordnung
BAM	Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung
BfE	Bundesamt für kerntechnische Entsorgung
BfS	Bundesamt für Strahlenschutz
BHB	Betriebshandbuch
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMUB	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Bq	Becquerel
CNS	Convention on Nuclear Safety
DSA	Deterministische Sicherheitsanalyse Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH
DBE	
ENSREG	European Nuclear Safety Regulators Group
ERAM	Endlager Morsleben
ESK	Entsorgungskommission
EURATOM	Europäische Atomgemeinschaft
EVU	Energieversorgungsunternehmen
EZN	Fa. Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH
EZU	Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH
FA RS	Fachausschuss Reaktorsicherheit
FAS	Fachausschuss Strahlenschutz
FA VE	Fachausschuss Ver- und Entsorgung
FMRB	Forschungs- und Messreaktor Braunschweig
GAV	Gewerbeaufsichtsverwaltung
GE	Fa. GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
GNS	Gesellschaft für Nuklear-Service mbH
GOLT	Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages
GRS	Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH
HAW	Hochradioaktive Abfälle
IAEO	Internationale Atomenergie-Organisation
IMIS	Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität
IMKS	interministerieller Krisenstab
INES	International Nuclear Event Scale

KC	Konrad-Container
KFÜ	Kernreaktor-Fernüberwachung
KKE	Kernkraftwerk Emsland
KKS	Kernkraftwerk Stade
KKU	Kernkraftwerk Unterweser
KLE	Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
KOBAF	Zentrale Koordinierungsstelle für Informationen zur Behälterabfertigung
KTA	Kerntechnischer Ausschuss
KWG	Kernkraftwerk Grohnde
KWL	Kernkraftwerk Lingen
LA Röv	Länderausschuss Röntgenverordnung
LAA	Länderausschuss für Atomkernenergie
LARA	Lager für radioaktive Abfälle Stade
LAW	schwachradioaktive Abfälle
LBEG	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
LNI	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle Niedersachsen
Lsst	Landessammelstelle
LUnA	Lager Unterweser für radioaktive Abfälle
Luw	Externes Zwischenlager Unterweser
LWR	Leichtwasserreaktor
MAW	mittelradioaktiver Abfall
	Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
ML	
MOX	Mischoxid-Brennelemente
MS	Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
MU	Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
MW	Megawatt
MW	Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
NaPro	Nationales Entsorgungsprogramm
NB	Nebenbestimmung
NHB	Notfallhandbuch
NDKK	Niederländisch-Deutsche Kommission für grenznahe kerntechnische Einrichtungen
NKatSG	Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz
NLWKN	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
NUIG	Niedersächsisches Umwelt-Informationsgesetz
ODL	Ortsdosisleistung
OVG	Oberverwaltungsgericht
PHB	Prüfhandbuch
PKA	Pilotkonditionierungsanlage Gorleben
PSA	Probabilistische Sicherheitsanalyse
PSÜ	Periodische Sicherheitsüberprüfung
PTB	Physikalisch Technische Bundesanstalt
REI	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen
RHWG	Arbeitsgruppe "Reactor Harmonisation Working Group"

RöV	Röntgenverordnung
RSK	Reaktor-Sicherheitskommission
SEWD	Schutz vor Einwirkungen Dritter
SM	Schwermetall
SRL	Safety Reference Levels
SSA	Sicherheitsstatusanalyse
SSK	Strahlenschutzkommission
StandAG	Standortauswahlgesetz
StrlSchV	Strahlenschutzverordnung
StrVG	Strahlenschutzvorsorgegesetz
SÜ	Sicherheitsüberprüfung
SUR 100	Siemens Unterrichtsreaktor 100 der Universität Hannover
SZL	Standortzwischenlager
TBL-G	Transportbehälterlager Gorleben
TLB	Transport- und Lagerbehälter
VGB	Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber
WENRA	Western European Nuclear Regulators' Association
WGWD	Arbeitsgruppe "Working Group on Waste and Decommissioning"
WKP	Wiederkehrende Prüfung
WLN	Weiterleitungsnachricht
ZL	Zwischenlager